



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд
Водопривредни центар „Сава - Дунав“

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs; vpcsavadunav@srbijavode.rs;

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25;

Факс: 011/311-29-27

Број: 10418/1

Датум: 09.11.2022. године

ОМ

**Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Републичка дирекција за воде -**

**11000 Београд
Улица Немањина 22-26**

ПРЕДМЕТ: Обавештење о захтеву за издавање

мишљења у поступку издавања водних услова

Ваш број: 325-05-1/218/2022-07 од 04.11.2022. године

Наш број: 10418 од 07.11.2022. године

У поступку обједињене процедуре, у име инвеститора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Булевар ослобођења 69, поднели сте захтев за издавање мишљења у циљу издавања водних услова за измену локацијских услова за изградњу главне мерно регулационе станице (ГМРС) „Аутопут“ капацитета 4000 Sm³/h са прикључним гасоводом DN150, MOP=50 bar, на катастарским парцелама бр. 4040/2, 4039/1, 4039/2, 4038/1, 4038/2, 4037/1, 4036/1, 4035/1, 4034/1, 4033/1, 4134/1, 6071/1, 4311/3, 4311/6, 4311/5, 4311/13, 4311/12, 4311/11, 4311/1, 4313/1, 4314/1, 4315/1, 6052/1, 4316/4, 4316/5, 6055/4, 4456/4, 4455/4, 4454/4, 4453/4, 4452/4, 4451/2, 4450/2, 4449/2, 6058/4, 4457/5, 4458/5, 4459/5, 4460/5, 4461/5, 4462/5, 4463/6, 4464/5, 4465/12, 4465/5, 4466/8, 4466/2, 4466/4, 6059/4, 4475/2, 4476/2, 4477/4, 4477/8, 4478/2, 4479/2, 4480/2, 4481/2, 4482/2, 4483/2, 4484/4, 4485/6, 4485/10, 4486/2, 4487/2, 4488/3, 6009/9, 4597/7, 4597/10, 4597/11, 4597/15, 4597/16, 4597/23, 4598/8, 4598/5 и 4599/4 КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, на подручју града Београда.

Увидом у достављени захтев са пратећом документацијом, обавештавамо вас о следећем:

У поступку издавања Локацијских услова ROP-MSGI-16154-LOC-1/2022 од 02.08.2022. године, који се мењају, ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“, издало је мишљење у поступку издавања водних услова број 5806/1 од 06.06.2022. године, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Водне услове број 325-05-1/121/2022-07 од 10.06.2022. године. Водним условима дефинисана су ограничења и начин укрштања планираног гасовода са мелиорационим каналом „ЗД-2“ (у постојећем стању) који припада систему за одводњавање Галовица. Новим захтевом, промене у односу на идејно решење на основу кога су исходовани Локацијски услови не утичу на промену водног режима, тако да претходно издати Водни услови и даље остају на снази, под условом да се радови изводе на мелиорационом каналу у постојећем стању.

У претходном периоду, ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“, инвеститору „VGP PARK ONE“ д.о.о., из Београда, Булевар Михајла Пупина бр.6 (које је код изградње мерно регулационе станице (ГМРС) „Аутопут“ финансијер радова), издало водне услове у поступку припреме и израде техничке документације за:

- изградњу складишног комплекса „VGP PARK BELGRADE DOBANOVCI –PLOT -1 (број 5432/3 од 30.05.2022. године) и
- реконструкцију постојећег и изградњу новог канала на катастарским парцелама које, између осталог, обухвата и измештање мелиорационог канала „ЗД-2“ (број 6411/3 од 27.06.2022. године).

У случају изградње предметне главне мерно регулационе станице (ГМРС) „Аутопут“ капацитета $4000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ са прикључним гасоводом DN150, МОР=50 bar, након реконструкције постојећег и изградње новог канала у функцији изградње складишног комплекса „VGP PARK BELGRADE DOBANOVCI–PLOT -1, техничку документацију ускладити са пројектом измештања канала „3Д-2“. И у овом случају, општи услови дати кроз Водне услове број 325-05-1/121/2022-07 од 10.06.2022. године и даље важе.

РУКОВОДИЛАЦ
ВПЦ „Сава - Дунав“
Александар Николић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Одељ. за водно добро, водни режим и водна акта (x2)
- Архиви