

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за превентивну заштиту
09.4 број 217-102/22
Дана 25.02.2022. године
ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-34/2022
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 350-02-00075/2021-07 од 19.01.2022. године, достављеном у име ЈКП „Београдски метро и воз“ из Београда, ул. Светозара Марковића 38, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-973-LOC-1-НРАР-34/2022 издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за изградњу I фазе Линије 1 Београдског метроа са припадајућим станицама и другим објектима, на к.п. у КО Железник и КО Чукарица на територији градске општине Чукарица, у КО Савски венац на територији градске општине Савски венац, у КО Стари град на територији градске општине Стари град и у КО Палилула на територији градске општине Палилула, на подручју града Београда, према достављеном Идејном решењу израђеном од стране EGIS RAIL, ул. 168-170 avenue Thiers, 69006 Lyon, France, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

- Имајући у виду да безбедност од пожара метроа није уређена српским прописима и стандардима, могуће је приликом пројектовања метроа испуњеност захтева заштите од пожара и експлозија доказивати према страним прописима и стандардима на начин утврђен чл. 30 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18). Приликом примене одабраног прописа морају се применити одредбе прописа у целости, са посебним освртом на безбедну евакуацију лица, опремање објеката метроа посебним системима, инсталацијама и уређајима за заштиту од пожара, напајања ових система, начина безбедног функционисања, праћења и управљања радом ових система, предвиђене намене појединих простора у објектима метроа, на начин утврђен посебним техничким прописом који ће бити примењен приликом пројектовања, при чему је овој Управи потребно доставити комплетан превод примењеног прописа на српски језик;
- Потребно је обезбедити међусобну усаглашеност техничких решења предметног објекта са техничким решењима спољне инфраструктуре, обзиром да спољна инфраструктура није предмет ових услова;

- Потребно је обезбедити минимална међусобна удаљења објеката метроа од објеката у непосредном окружењу, као што су: објекти са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, станица за снабдевање горивом и сл.;
- Посебно указујемо да се достављено идејно решење састоји из делова који садрже конкретна техничка решења које овај орган не може оцењивати у поступку издавања услова, већ иста треба да буду предмет пројеката за извођење.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 17.860,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/21).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

пуковник полиције



Ненад Јоцић