



Нови Сад 21.12.2021. године
Број: 20700-Д.07.02.-320816-21

ЦЕОП: ROP-MSGI-37164-LOCH-2/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина бр. 22-26
11000 БЕОГРАД

"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад размотрило је захтев примљен дана 30.11.2021. године у име инвеститора "Коридори Србије" Д.О.О., Краља Петра 21, Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/2018 и 40/2021), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13 и 91/2018) и Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу обилазнице око Новог Сада са мостом преко Дунава на траси државног пута IIА реда број 111 на кат. парц. 4227/4 и друге на К.О. Нови Сад 2 и кат. парц. бр. 4440 К.О. Сремска Каменица, класа 211202 и 214101.

На основу увида у идејно решење бр. VSID CON 0023-0 из јула 2021. године, дају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова наведених у тачки 4.

1. На датој локацији се налазе електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираним мостом и саобраћајним површинама, а власништво су "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
2. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:
 - 2.1. Хоризонтални размак трасе енергетског кабла од саобраћајних површина мора износити најмање 1m, а од пешачке и бициклистичке стазе најмање 0,5m.
 - 2.2. При укршању, вертикални размак између саобраћајне површине и горње ивице кабловске канализације енергетског кабла не сме да буде мањи од 0,8m. Угао укрштања треба да је што ближи 90°.
 - 2.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
 - 2.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ", бр. 4/1974 и 13/1978).
 - 2.5. Саобраћајне површине морају бити удаљена најмање 1m од најближе странице бетонског постоља стуба и 1m од спољашњег уземљивача трансформаторске станице. Статичка стабилност стубова не сме бити угрожена.
 - 2.6. У траси саобраћајних површина налазе се подземни 0,4 kV кабловски прикључци, који су повезани са НН мрежом, а нису учртани у КАТ-ком. Ови прикључци су изграђени у претходном периоду када учртавање није била законска обавеза и извођени су од стране власника објекта. У случају евентуалног њиховог оштећења за време извођења радова, трошкове поправке сноси инвеститор.
 - 2.7. При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са саобраћајним површинама, поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за изградњу

3. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 3.1. Инвеститор је у обавези да на местима означеним розим сигниром, обезбеди заштитне ПВЦ цеви $\Phi 110\text{mm}$ за полагање 0,4kV кабла, $\Phi 125\text{mm}$ и $\Phi 160\text{mm}$ за полагање 20kV кабла и дуж моста са обе стране испод пешачког дела моста обезбеди заштитне ПВЦ цеви $\Phi 160\text{mm}$ за полагање 20kV каблова (као што је приказано на ситуацији).
- 3.2. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 3.3. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Сектору за одржавање ЕЕО и ММ "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад у Новом Саду, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 3.4. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Сектору за одржавање ЕЕО и ММ "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, у Новом Саду.
- 3.5. У траси планиране изградње обилазнице и моста налазе се стубови надземне мреже (стубови 0,4kV, 10 kV, и 20kV надземног вода) које је потребно демонтирати и изградити одговарајућу кабловску мрежу и кабловска мрежа (0,4kV, 10 kV, и 20kV и 35kV) коју је потребно изместити у нову трасу.

За потребе измештања електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018 и 40/21), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

4. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Инвеститор објекта је у обавези да са ОДС "Електродистрибуција Србије" " д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад у Новом Саду сачини уговор за исходавање инвестиционо техничке документације и изградњу електроенергетског објекта на другој локацији, као и реализацију нових ЕЕО.

5. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
6. Ови Услови обавезују "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог:

- Оверене ситуације x4

С поштовањем,

Достављено:

1. Служби за енергетику
2. Сектору за одржавање ЕЕО и ММ
3. Писарници



Директор огранка

Милан Тешовић, дипл.инж.