

Наш број: 8М.1.0.0-D-09.15.-243957-22

Опачић Тихомир

ЦЕОП: ROP-MSGI-14238-LOC-1/2022

ЈУРИЈА ГАГАРИНА бр. 136

Ужице, 30.06.2022

НОВИ БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице размотрио је захтев примљен дана 31.05.2022. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу Стамбеног објекта, ЗАОВИНЕ, СЕКУЛИЋ Б.Б. (парцела бр. 941/12 на К.О. КОЊСКА РЕКА).

На предметној парцели постоје електроенергетски објекти - надземни нисконапонски вод изграђен на бетонским стубовима, изолованим проводником X00/0-A 3x35+54,6мм² из ТС 10/0,4 kV Секулић 2. Надземни вод је власништво Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Надземни вод је геодетски снимљен и приказан на ситуацији у прилогу.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Потребно је поштовати Техничке препоруке ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију електричне енергије број 1а, 8, 10а, 10б и 13, Прилог техничке препоруке ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију електричне енергије број 10б, Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист СФРЈ бр. 65/88, Службени лист СРЈ бр. 18/92), Правилник о техничким нормативима за изградњу средњенапонских надземних водова самоносећим кабловским снопом (Службени лист СРЈ бр. 20/92), Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V (Службени лист СФРЈ бр. 4/74), Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Службени лист СРЈ бр. 41/93), Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетски постројења од пренапона (Службени лист СФРЈ бр. 7/71 и 44/76), Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Службени лист СФРЈ бр. 13/78, Службени лист СРЈ бр. 37/95), Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), Закон о енергетици (Сл. гласник РС бр. 145/14, 95/2018, 40/2021), Заштитни појас за надземне електроенергетске водове изграђене голим проводницима 1 kV до 35 kV има ширину 10 метара са обе стране вода од крајњег фазног проводника. Заштитни појас за надземне електроенергетске водове изграђене самоносивим кабловским снопом 1 kV до 35 kV има ширину 1 метар са обе стране вода. У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електро енергетских водова. Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да ЕДС-у поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање електро енергетских објеката на прописом утврђено одстојање.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/2018, 40/2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка



Дејан Филиповић, дипл.инж.ел.

