



У вези Вашег захтева бр. ROP-MSGI-32-LOC-1-HPAP-3/2022 од 13.01.2022.год. за издавање локацијских услова за изградњу Привремене базе постројења за изградњу коридора (Е761 Појате - Прелина) на КМ 24+000, КО Читлук и КО Јасика, Крушевац, ЈКП "Водовод Крушевац" Вам доставља следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

За изградњу привремене базе постројења за изградњу коридора (Е761 Појате-Прелина) урађено је Идејно решење од стране ДОО "NOVECO" заведено под бр.58/2021 од 12.02.2021.год. У Идејном решењу је наведено следеће:

" Прикључак водовода и канализације: **није потребан**. Због релативно малог броја радника на локацији повезивање на градски водовод није економски исплативо. Инвеститор ће организовати достављање пијаће воде на локацију. Планира се достављање сувих WЦ-а који ће се редовно одржавати. Одвод атмосферске воде: у реку Западну Мораву-Одвод атмосферске воде - привремени цевasti пропуст Ø120 -ка природном реципијенту реци Западној Морави преко експроприације аутопута на месту где је предвиђен пропуст за одвод атмосферске воде (инфраструктура аутопута). "

На локацији новопројектоване привремене базе не постоји изграђена водоводна мрежа. На локацији новопројектоване привремене базе уцртана је постојећа улична фекална канализација (Читлучки фекални колектор), који је уцртан на приложеном ситуационом плану. На предметној локацији долази до укрштања новопројектоване атмосферске канализације (привремени цевasti пропуст Ø120) и новопројектованиг инсталација гасовода са постојећим фекалним колектором према скици на приложеном ситуационом плану.

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

Приликом изградње наведеног објекта неопходно је водити рачуна о следећем:

- На местима укрштања водова са канализационом линијом, све земљане радове обавезно изводити ручно;
- Није дозвољено паралелно вођење било каквих инсталација са канализационом мрежом, изузетно само на кратким деоницама;
- Минимално вертикално растојање подземних водова при укрштању са канализационом мрежом мора износити 0,5м
- Минимално хоризонтално растојање при паралелном вођењу подземних водова са канализационом мрежом мора износити 0,5м;
- На месту укрштања подземних водова са канализационим цевима, потребно је да се цев подземних водова постави у заштитну (ПВЦ) цев дебљине 3,5мм на дужини 3,0м лево и десно од места укрштања, мерено управно на осу водова;

- Уколико дође до оштећења наших инсталација, трошкове поправке сносиће инвеститор;
- Приликом израде пројекта за изградњу наведеног објекта неопходно је строго се придржавати наведених услова.

Претходни услови се издају ради добијања Локацијских услова и ради израде техничке документације за изградњу наведеног објекта.

