

Јавно водопривредно предузеће
 "Србијаводе" Београд
 Водопривредни центар "Морава" Ниш
 РЈ "Западна Морава" Чачак
 број: 356/1
 Дана: 20.01. 2022 год.
 Н И Ш

ДР (9-356/19.01.2022 год.)

На основу члана 118. став 6. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, број 72/2017), решавајући према захтеву бр.325-05-1/8/2022-07 од 13.01.2022 Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичка дирекција за воде, Немањина 22-26, Београд, у име инвеститора „Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd“, ул. Ресавска бр. 23, Београд, за издавање мишљења у поступку издавања водних услова за изградњу привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате – Прељина) на км 24+000 деоница 2 Крушевац (Кошеви) – Адрани, сектору 1 на секцији 3, од км 16+721,95 до км 27+600,00, све на више к.п. бр. К.О. Читлук и К.О. Јасика, Крушевац - две асфалтне базе, сепаратор - таложник, контејнери, Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ "Западна Морава" из Чачка издаје:

МИШЉЕЊЕ

1.1 Назив:	
објекта	Државни пут IА реда, ознака пута А5 Појате–Крушевац-Краљево-Прељина привремено постројење – две асфалтне базе, сепаратор - таложник, контејнери на више к.п. бр. К.О. Читлук и К.О. Јасика, Крушевац, на стационажи аутопута км 24+000,00
радова	
Планског документа	Просторни план подручја посебне намене инфра структурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина („Службени гласник РС“ број 10/2020)

1.2. Хидрографски подаци:	
Најближи водоток-река, канал, акумулација	Деоница 2 Крушевац (Кошеви) – Адрани, сектору 1 на секцији 3, од км 16+721,95 до км 27+600,00: река Западна Морава:
Слив, подслив	Западна Морава
Водно подручје	Морава

Водно тело:	површинских вода
број	198,311
индентификација	ZMOR1

Постојеће стање Западна Морава профил км 020+500 Јасика

1.3.Хидролошки подаци за значајно измењена водна тела или вештачка водна тела (за непоремећени и измењени режим- из техничке документације)	
Десетохиљадугодишња велика вода	
Хиљадугодишња велика вода	4122 м3/сек непоремећени режим из Мишљења РХМЗ-а Србије
Двестогодишња велика вода	
Стогодишња велика вода	2224 м3/сек непоремећени режим из Мишљења РХМЗ-а Србије
Педесетогодишња велика вода	1823 м3/сек непоремећени режим из Мишљења РХМЗ-а Србије
Двадесетпетогодишња велика вода	1381 м3/сек непоремећени режим из Мишљења РХМЗ-а Србије
Двадесетогодишња велика вода	
Средње воде	
Минимални одрживи протицај	
Површина слива	
Време трајања минималног годишњег протока	
Време трајања максималног годишњег протока	
Карактеристичне коте у каналу, акумулацији	
Трајање ледостаја и ледохода	

2.Подаци од значаја за издавање водних услова

Привремена база за сепарацију агрегата је пројектована у равничарском терену у брањеном подручју уз деснообални одбрамбени насип реке Западне Мораве уз десну обалу реке Западне Мораве на стационачи реке Западне Мораве км 18+700, у близини будућег аутопута, у подручју плана посебне намене за аутопут, непосредно узводно од хидролошке мерне станице Јасика и моста преко Западне Мораве. Река Западна Морава на посматраној деоници је регулисан водоток са изграђеним деснообалним насипом Западна Морава, Расина код Крушевца (деоница из оперативног плана М.12.1. дужине 13.70 km, 1. Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Расине до Читлука, 7.00 km) и спада у водотоке I реда.

На посматраној деоници река Западна Морава је обухваћена оперативним планом за одбрану од поплава.

Локација привремене базе сепарације заузима површину од 158.843,46м².

Привремена база се гради на 85, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97/2, 98/2, 101/2, 102/2, 103/1, 104/1, 105/1, 105/2, 106/1, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 124, 125/2, 126, 127/1, 127/2, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 131, 132, 152, 153, 154, 155, 156, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/27, 2061/28, 2061/29, 2061/30, 2061/31, 2061/32, 2061/33, 2061/34, 2061/35, 2061/36, 2061/37, 2061/38, 2061/39, 2061/40, 2061/41, 2061/42, 2061/43, 2061/44, 2061/45, 2061/46, 2061/47, 2061/48, 2061/49, 2061/50, 2061/51, 2061/52, 2061/53, 2061/54, 2061/55, 2061/56, 2061/57, 2061/58, 2061/59, 2061/60 и 2061/152 КО Читлук

3119/1, 3120/1, 3120/2, 3121, 3122, 3123, 3153, 3154, 3155, 3263/2, 3263/3, 3263/4, 3263/11, 3263/20, 3263/21, 3263/22, 3263/23, 3263/24, 3263/25, 3263/26, 3263/27, 3263/28 и 3263/29 КО Јасика

делови парцела:

Технички опис привремене базе (извод из достављене документације):

АСФАЛТНА БАЗА 2 ком:

Асфалтна база заузима простор од 7200м².

Опрема за асфалтну базу је максималног капацитета 350 тона по часу.

Главни елементи асфалтне базе (склопови и уређаји):

- Предозатори (5 ком.)
- Бубањ за сушење и загревање
- Уређај - филтери за отпашивање
- Систем вибро сита
- Бункери за врућ агрегат
- Ваге
- Мешалица
- Цистетне за битумен
- Цистетне за мазут-дизел
- Силос за камено и повратно брашно (филер)
- Контролна соба

Опис технолошког процеса: Са платоа за складиштење фракција агрегата за асфалт, које су преграђене монтажним преградама утоваривач узима одређену фракцију и убацује преко рампе са АБ потпорним зидом у кошеве предозатора.

Асфалтне мешавине по врућем поступку се производе на асфалтном постројењу (асфалтна база) тако што се камени материјал загрева, суши и меша са битуменом у одређеном односу и при дефинисаној температури и брзини мешања.

Агрегат се транспортује помоћу транспортних трака из предозатора и пролази кроз бубањ за сушење и загревање.

Затим загрејани материјал (камени агрегат) пролази кроз систем сита, при чему се раставља на фракције које се прихватају у вруће бункере. Камени агрегат и камено брашно размеђају се у одређеном односу и мешају са битуменом у мешалици. Готов производ се лагује у термосилосе после чега се камионима транспортује до градилишта.

Уграђена аутоматика обезбеђује аутоматски циклус производње.

Управљачки алгоритам обезбеђује потпуну контролу над деловима процеса.

Уграђене вишекомпонентне ваге обезбеђују аутономно вагање минерала, фитера и битумена према задатој рецептури.

2.3. ВАГА

На улазном делу у проширењу интерне саобраћајнице постављају се ваге за мерење улазних и излазних материјала.

2.4. КОНТЕЈНЕРИ

Уз сваки погон постављају се контејнери:

- Канцеларије
- Контејнер за возаче

3. КОНСТРУКЦИЈА

Конструкција привремене базе се састоји од армирано бетонских плоча и темеља са анкерима за монтажу опреме, танкване испод резервоара и цистерни, затим од зидова и темеља за израду рампе за утовар у боксева за складиштење агрегата. Ради се таложник за отпад приликом прања миксера.

На локацији ће се (приказано у максималним капацитетима) налазити следеће запаљиве материје:

- битумен за асфалт, $2 \times 550 = 1100 \text{ м}^3$;
- мазут, $3 \times 2 = 6 \text{ м}^3$;
- дизел гориво за генератор за асфалтну базу, $2 \times 5 \text{ м}^3 = 10 \text{ м}^3$;

ДЕПОНИЈЕ ЕРУПТИВНОГ И ДРУГОГ КАМНЕОГ АГРЕГАТА

Највећи део површине парцеле за привремену базу заузимају депоније каменог агрегата за еруптивне материјале - 4 ком и депоније каменог агрегата за друге камене материјале – 4 ком. Три депоније агрегата – складишта агрегата од 0-8, од 0-63 и од 0-100мм. Депоније камнеог агрегата са интерним саобраћајницама заузимају простор од око 158.843,46м².

4. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4.1 Вода за пиће

У контејнерима са радним просторијама:

- Канцеларије
- Контејнер за возаче

Због релативно малог броја радника на локацији повезивање на Градски водовод није економски исплативо. Инвеститор ће организовати достављање пијаће воде на локацију.

4.2 Фекална канализација

Планира се постављање сувих WC-а који ће се редовно одржавати.

4.3 Атмосферска канализација

Цела површина базе изводи се у паду који у највећој мери прати пад природног терена и завршава се каналом за одвод атмосферске воде.

Код асфалтне базе као загађивачи уљима јављају се цурења из возила, места за претакање битумена и мазута и дизел горива па се због тога се код локације асфалтне базе поставља сепаратор уља, масти и нафтних деривата који се користи за пречишћавање отпадних вода.

Сепаратори се производе према европској норми EN858. Усваја се армирано бетонски гравитациони сепаратор. Испуштање пречишћене воде у реку Западну Мораву се врши преко новопроектованих цевовода пречника 1200мм.

БУШЕНУ БУНАР – ГЕОМЕХАНИЧКА БУШОТИНА

На ситуационом плану је приказан бунар испред локације постројења асфалтне базе. У достављањем текстуалном опису дате намене бушеног бунара НИТИ ЈЕ ДЕФИНИСАН НАЧИН ВОДОСНАБДЕВАЊА ОБЈЕКТА (ни за санитарне ни за технолошке потребе).

5.1. НАПАЈАЊЕ

Напајање базе ће се вршити:

1. Из трафостанице по условима ЕПСa
1. Из дизел агрегата инвеститора.

Врсту напајања потрошача одредиће инвеститор према датим условима, процени о редовном и квалитетном снабдевању и економском аспект у везано за улагања и цену електричне енергије.

5.2 КАБЛОВСКА МРЕЖА

Кабловска мрежа од главног разводног ормара до разводних табли потрошача изводи се кабловима типа ПП00-А одговарајућег пресека.

5.3 СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Спољне осветљење извести светиљкама, минималног степена заштите ИП65, са натријумовим извором светлости високог притиска од 250Вати, 230Волти, (сличне типу ЕЦО 3 - Минел Шредер) које се монтирају на стубовима висине 9м.

5.4 УЗЕМЉИВАЧ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Уземљивач објекта извести траком П25х4мм Фе/Зн.

7. САОБРАЋАЈНИЦЕ И НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА

На целој локацији базе треба извршити скидање слоја хумуса у дебљини д=30цм, извршити ваљање постељице и насипање терена са формирањем интерних саобраћајница. Интерне саобраћајнице обухватају по обуму целу површину базе

На локацији привремене базе су планирани надземни резервоари нафте и деривата нафте.

3. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.):

На основу горе наведених података предлагемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради пројектне документације и то:

- Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе на предметним катастарским парцелама у зони изградње;
- На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
- Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката и водни режим.

Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна водотока и одговарајући хидраулички параметри режима течења, уз поштовања услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд;

- У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије на изливу атмосферске канализације у реку Западну Мораву, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;
- Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката (деснообалног насипа) и водни режим;
- Да приликом извођења радова не дође до смањивања протицајног профила у зони излива атмосферске канализације у реку Западну Мораву, да се приликом извођења земљаних радова (ископ и насипање на обалама приликом изградње) одреди место одлагања материјала које не сме бити на обалама и у кориту водотока. За време извођења радова забрањује се постављање скела и других препрека у водоток;
- У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије на изливу атмосферске канализације у реку Западну Мораву, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;
- Извршити прорачуне и димензионисање атмосферске канализације основу меродавних падавина са локације асфалтне базе и припадајућег сливног подручја које није обухваћено постојећим атмосферском канализацијом а гравитира ка локацији базе;
- Да се у пројектној документацији нумерички и графички прикажу линије протицаја Западне Мораве у зони излива атмосферске канализације у Западну Мораву. У пројектној документацији у графичким прилозима потребно је учртати ситуациони план, попречне и подужне пресеке као и остале детаље из којих се може сагледати утицај намераваног објекта на режим вода као и утицај вода на објекат;
- За велике воде Западне Мораве на локацији изливне грађевине усвојити следеће вредности:
Q_{0,1%} = 4222 м³/сек.
Q_{1%} = 2224 м³/сек.
Q_{2%} = 1823 м³/сек.
Q_{5%} = 1381 м³/сек.
- У зони излива атмосферске канализације у Западну Мораву предвидети све потребне радова на осигурању обала и корита због промене водног режима које настају услед изградње;
- Изградњу излива атмосферске канализације кроз труп деснообалног насипа Западне Мораве извршити подбушивањем. Јаме за подбушивање поставити на минимум 4м од ножице насипа (са обе стране насипа). Колону за подбушивање испод насипа обострано блиндирати водонепропусним материјалом. Укрштање са насипом извршити најкраћим путем под правим углом, теме заштитне колоне пооставити на минимум 1м испод коте ножице насипа са небрањене стране. Ров цевовода атмосферске канализације на деоници кроз мајор корито Западне Мораве затрпати глиновитим материјалом. Преко рова пројектовати осигурање рова каменом облогом. На крају излива пројектовати бетонску изливну грађевину са уградњом жабљег поклопца, заштитне решетке и заштитне обалоутврде на локацији излива у десној обали минов корита;
- За заштиту од успора услед великих вода Западне Мораве на изливу атмосферске канализације са брањене стране обезбедити затварач и објекат (шахтну грађевину);
- Забрањен је ископ рова преко деснообалног насипа Западне Мораве.
- Дати пројектна решења за водосабдевање (изворишта, капацитети система, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.);
- Предвидети водоснабдевање санитарно исправном водом за пиће, техничком водом за одржавање и прање уређених површина и противпожарну заштиту (по количини и квалитету), на начин којим се обезбеђује здравље људи, функционална сигурност и поуздана употреба објеката;

- За намераване радове предвидети сва ограничења и мере заштите које проистичу из Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта, као и ограничења која проистичу од капацитета постојећих објеката за водоснабдевање;
- Водоснабдевање пројектовати тако да квалитет воде мора да буде према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и 44/99) уз обавезу плаћања накнаде за захваћене воде према Уредби о висини накнаде за воде (Сл.гласник Р.Србије бр.36/17), уз обавезу постављања уређаје за мерење количине захваћене воде, предузимања мера за обезбеђење здравствене исправности воде за пиће, обезбеђења техничке исправности уређаја на водоводној мрежи;
- Коришћење подземних вода за водоснабдевање привремене базе је према члановима 68, 69 и 70 Закона о водама је посебно коришћење вода за које се право стиче водном дозволом. Министарство може привремено ограничити право на посебно коришћење вода:
 - 1.) ако је услед природних појава доведено у питање обезбеђивање количина воде или угрожен њен квалитет, природна равнотежа акватичних и приобалних екосистема или смањена безбедност од штетног дејства воде;
 - 2.) у случају већег оштећења водних објеката, због чега је потребна њихова реконструкција;
 - 3.) ако се вода не користи рационално и економично, у складу са уговором о концесији, односно са водном дозволом;
 - 4.) ако коришћење воде има за последицу њено загађење и угрожавање водних и приобалних екосистема;
 - 5.) у другим случајевима, који за последицу имају недостатак воде или смањену безбедност од штетног дејства воде;
- Намеравани експлоатациони капацитет изворишта подземних вода на локацији привремене базе образложити потребама за водом објекта (у достављеној пројектној документацији није наведена потребна количина воде). Приказати биланс потребних и расположивих количина вода (квалитативан и квантитативан) и према њему дефинисати динамику експлоатације подземне воде из бунара У зависности од квалитета захваћене воде дефинисати потребне мере за третман захваћених вода;
- Извршити анализу утицаја захватања подземних вода на шири локалитет и предузети потребне мере да не дође до евентуалног угрожавања изворишта других корисника;
- Експлоатацију подземних вода вршити наменски за одобрену сврху;
- Коришћење подземних вода дефинисати према подацима из истражних бушотина и на основу решења Министарства рударства и енергетике о разврстаним и овереним резервама подземних вода;
- Обезбедити сву неопходну опрему и уређаје за мерење количине и квалитета захваћене подземне воде. На бунарима обезбедити затвараче за затварање бунара у случају да се бунари не експлоатишу и да је на њима дошло до самоизлива. Подземна вода из бунара се не сме изливати на површину уколико се бунари не користе. Морају се предузети све мере за заштиту подземне воде од загађења преко изведених бунара и истражних бушотина. Радове на изради бушених бунара могу побављати само овлашћена лиценцирана предузећа чији запослени поседују потребне лиценце за ову врсту радова;
- У пројектној документацији дати Упутство о мерама и поступцима које треба предузети у редовним, екстремним и хаваријским ситуацијама, у коме ће се дефинисати: обавезе у случају евентуалног изливања течног горива или процуривања из возила и цистерни за нафту и нафтне деривате, обавезе око контроле сигналних уређаја, контроле стања таложника и сепаратора уља, као и вођење евиденције о чишћењу истих, у складу са законским и подзаконским прописима који се односе на предметни објекат односно радове;
- За екстремне случајеве предвидети посебне мере интервенције (контејнер са струготином или неким одговарајућим материјалом, и остале мере у складу са законским прописима који се односе на реаговање у случају хаваријских ситуација).
- Потенцијално зауљене воде са манипулативних површина увести у таложник и сепаратор масти и уља. Приступну саобраћајницу пројектовати са решетком за прихват потенцијално зауљених вода или исцурелог горива. Прерађене отпадне воде након пречишћавања испустити у реципијент;

- Извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у пројектованим објектима и очекиваним оптерећења (по количини и квалитету). Утврдити могуће локације испуштања у реципијент односно предвидети одвожење непречишћених вода до најближег градског постројења за пречишћавање;
- Дати пројектно решење за пријем и евакуацију површинских, атмосферских вода, са планираних манипулативних и саобраћајних површина, које се евентуално загађене морају, пре испуштања у дефинисане реципијенте, пречистити до нивоа прописаног законом;
- Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина се могу прикупљати системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине;
- Пројектовати система за одвођење отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода тако да у складу са очекиваним количинама и квалитетом отпадних вода обезбеди пречишћавање којим ће се осигурати да квалитет испуштених отпадних вода буде у складу са законом и подзаконским прописима који дефинишу параметре квалитета ефлуента у зависности од реципијента;
- Отпадне воде не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке ни у систем јавне канализације без третмана и/или евентуално потребног предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом;
- При испуштању отпадних вода у реципијент придржавати се:
 - Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016).
 - Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 50/2012).
 - Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016);
- Третман отпадног муља из уређаја за пречишћавање вршити према условима Закона за заштиту животне средине;
- **С обзиром да се асфалтна база са депонијама каменог агрегата намерава на локацији уз постојећи одбрамбени насип у случају плавних догађаја инвеститор је дужан да поступа и предузима мере по наредби Руководиоца за одбрану од поплава за водно подручје Морава.**

Уз захтев је поднето следеће:

- Главна свеска – 0 - Идејног решења Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 24+000, К.О. Читлук и К.О. Јасика, град Крушевац, бр.58/2021, Врање, 12.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;
- Идејно решење 1. - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ – Идејног решења Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 24+000, К.О. Читлук и К.О. Јасика, град Крушевац, бр.58/2021, Врање, 12.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;
- Идејно решење Прилог 10 - Посебни садржаји Идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови - Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 24+000, К.О. Читлук и К.О. Јасика, град Крушевац, град Крушевац, пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;
- Идејно решење Прилог 11 - Посебно Идејно решење за објекте са запљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија и садржај елабората заштите од пожара – Привремена база постројења за изградњу Моравског коридора (Е 761 Појате - Прељина) на км. 24+000, К.О. Читлук и К.О. Јасика, град Крушевац, бр.58/2021, Врање, 12.2021 год., пројектант ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање;

- Копија катастарског плана за више катастарских парцела у К.О. Читлук и К.О. Јасика, бр. 952-04-045-298/2022 од 12.01.2022 год., РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана водова за више катастарских парцела у К.О. Читлук и К.О. Јасика, бр. 956-306/2022 од 11.01.2022 год., РГЗ СКН Одељење за катастар водова Краљево;
- Информација о локацији за к.п. у К.О. Читлук и К.О. Јасика – ROP-MSGI-32-LOC-1/2022 интерни бр.350-02-00002/2022-07 од 10.01.2022 год. – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Овлашћење бр. 26289-000-СМ-АТН-0070 од 31.12.2021 за ДОО“NOVECO“, ул. Стефана Првовенчаног бб, Врање.

Инвеститор треба да се обрати Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде у Београду, Улица Немањина бр. 22-26 ради издавања водних услова за израду техничке документације. Уз захтев се подноси ово мишљење и остала потребна документација.

Подносиоцу захтева
- Архива



Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Драгана Симић дипл. правник