

Главни погонски објекат термоелектране „Дрмно” блок 1 и 2 смештен је у централном делу комплекса ТЕ „Дрмно”. Изграђена су два блока капацитета по 350 MW. Главни погонски објекат чине три целине: котларница блока 1 и 2, бункерски тракт блока 1 и 2 са лифтовским торњевима и машинска сала блока 1 и 2 које су функционално повезане. У Главном погонском објекту изграђена су два термоенергетска блока В1 снаге од 348 MW (који је почео са производњом 1987. године), и В2 снаге од 348 MW (који је почео са производњом 1991. године), који се састоје из следећих технолошких целина: котларнице и машинске сале. Котларница је простор у коме су смештени котлови и она садржи више етажа и галерија које су међусобно повезане вертикалном комуникацијом-степеништем. На коти + 0,00 је простор котларнице у коме су смештени котлови и млинска постројења. Релејни простор је смештен у два нивоа на +8,00 и +12,00 који су међусобно повезани челичним спиралним степеништем. На коти +12,00 поред

релејног налази се просторија за електрофилтере. На нивоима +25,00 и +35,00 је котларница и исти су у централном делу повезани централним степеништем. Сви нивои котларнице су међусобно повезани вертикалном комуникацијом и чине функционалну целину. Комуникација са машинском салом је преко бункерског тракта, као и преко лифтова у лифтовским торњевима. Машинска сала и бункерски тракт: Машинска сала је простор у коме је смештена турбина и помоћне просторије електро и машинске опреме. Овај простор садржи више етажа и галерија. На коти -4.20 је машинска сала, базен техничке воде, кабловски и степенишни простор док је на коти $\pm 0,00$ машинска сала, електро просторија, манипулативни простор, санитарни чвор као и степенишни простор и простор за комуникацију. Поред наведених просторија на овом нивоу се налази простор за смештај дизел агрегата и опреме за противпожарну заштиту. Најважнија је галерија на коти + 12,0 m са које се опслужује турбина и на којој је смештен простор термокоманде. Лифтовски торњеви: У склопу главног погонског објекта изграђена су два лифтовска торња која служе за безбедну вертикалну комуникацију објекта лифтовима. од коте $\pm 0,00$ директно је повезан са галеријама котларнице и то на следећим котама: $\pm 0,00$; +12,00; +25,00; +35,00; +42,00; +45,00; +50,00. Веза са котлом остварена је преко четири везана моста (пасареле) и то на следећим котама: +59,80; +67,00; +73,00; +76,80. Основно језгро лифтовског торња сачињава простор у коме је смештен један теретни лифт, помоћно степениште и санитарни чвор. На коти +35,00 смештена је просторија за хидрофорско постројење а на коти +80,80 је машинска кућица лифта, предпростор, санитарни чвор и магацин. У склопу лифтовског торња уз блок 1 на врху торња, на коти +83,30 је видиковац са шанк баром и приручном оставом. Машинска кућица и видиковац имају већу површину од основног језгра торња добијену конзолним проширењем у три правца у оквиру видиковца.

У Главном погонском објекту је инсталирана опрема за производњу електричне енергије која за сваки блок садржи: млинове за угаљ, котао, систем напојне воде котла, систем ваздуха за сагоревање, парну турбину са генератором и систем воде за хлађење.

Објекат је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, а подаци о истом се налазе на дигиталној платформи Националне инфраструктуре геопросторних података.

Објекат је у грађевинском смислу у потпуности завршен и употреби је.

На основу предходно наведеног изјавама одговорних пројектаната је потврђено да постоје услови који обезбеђују трајност и сигурност објекта; да постоје услови који обезбеђују стабилност и носивост објекта; да је у складу са наменом и положајем у комплексу објекат у потпуности завршен и урађен у складу са прописима који су важили у време изградње објекта, те је предложено издавање решења о озакоњењу.

II Саставни део решења је Извештај о затеченом стању објекта бр. 37/17 од јануара 2018. године, (у три примерка), који је израдило Привредно друштво „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ” за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о., Београд, ул. Заплањска 68, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229; које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02316/2018-07 од 27.11.2018. године. / Решењем о одређивању одговорних пројектаната за израду Извештаја о затеченом стању именовани су: за главног пројектанта Љиљана Мијатовић, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 3025 03; за архитектонски део Ивана Аранђеловић Цекић, дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 L443 12; за конструкцију Драган Златков, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 310 N204 14; за машински део: Пера Радовановић, дипл. инж. маш, лиценца број 330 6765 04, Бранимир Јанковић дипл. инж. маш, лиценца број 330 P280 17, Снежана Косанић дипл. инж. маш, лиценца број 330 E120 06, Александар Матић дипл. инж. маш, лиценца број 330 8003 04 и Жељко Антић, дипл. инж. маш, лиценца бр. 330 C864 06; за хидротехнички део Војислав Наранчић, дипл. инж. грађ,



лиценца бр. 314 3385 03; за електроенергетске инсталације Биљана Братовић, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 9822 04; за телекомуникационе сигналне инсталације – управљање, мерење и регулација: Предраг Недељковић, дипл. инж. ел, лиценца број 352 J332 10, - телефонске и рачунарске мреже, систем видеонадзора: Душан Стошић, дипл. инж. ел, лиценца број 353 1053 03; за пројекат система аутоматске дојаве пожара и заштите од пожара Драган Стојановић, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 N183 14 и МУП 07-152-326/12; за термотехничке инсталације: Урош Лопичић, дипл. инж. маш, лиценца број 330 F157 07, Горан Јанкес, дипл. инж. маш, лиценца број 330 H477 09 и Владимир Стевановић, дипл. инж. маш, лиценца број 330 J237 10; за главни пројекат заштите од пожара: Драган Стојановић, дипл. инж. ел, лиценца број 350 N183 14 и МУП 07-152-326/12 / Изјавом одговорног пројектанта у погледу носивости и стабилности потврђено је да визуелним прегледом на објекту не постоје оштећења на конструкцији објекта, те да се може претпоставити да објекат испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње. / Изјавом одговорног пројектанта у погледу заштите од пожара и безбедности и приступачности приликом употребе потврђено је да објекат испуњава основне захтеве за објекат у погледу заштите од пожара и безбедности и приступачности према прописима који су важили у време изградње. Према изјави инвеститора објекат је изграђен у периоду од 1982 до 1984 године. / Елаборат геодетских радова из марта 2018. године, који је израдило ДОО Привредно друштво за пројектовање и извођење геодетских радова „АВ&СО GEOSYSTEMS”, Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 30, за одговорног геодету одређен је Дарко Д. Ђорђевић, дипл. инж. геодезије, геодетска лиценца првог реда број 01 0467 17 / Изјава власника незаконито изграђеног објекта о прихватању евентуалног ризика коришћења објекта, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење, од јуна 2019. године.

III Органу надлежном за послове државног премера и катастра доставља се по службеној дужности правноснажно решење из става I заједно са геодетским снимком објекта.

IV Правоснажно решење из става I овог члана представља основ за упис права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.

О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева број 35-00-00195/2010-07, поднетог у складу са раније важећим прописима којима је била регулисана област легализације објекта сагласно члану 6. став 1. Закона о озакоњењу објекта настављен је поступак озакоњења објекта, ближе описаног у ставу I диспозитива решења.

Радови на изградњи објекта су изведени без одобрења надлежног органа и објекат је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, а подаци о истом се налазе на дигиталној платформи Националне инфраструктуре геопросторних података, чиме је утврђена испуњеност услова из члана 6. став. 1. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 83/18 - у даљем тексту: Закон), којим је прописано да је предмет озакоњења објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим прописима којима је била уређена легализација објеката, до 29.01.2014. године, и који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, под условима прописаним овим законом.

Одредбом члана 23. тачка 1) Закона прописано је да се поступак озакоњења води за све објекте из члана 6. овог закона.

Одредбом члана 12. закона, прописано је да решење о озакоњењу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно да надлежни орган издаје решење о озакоњењу оних објеката за чију изградњу је према закону којим се уређује изградња објеката овлашћен да издаје грађевинску дозволу у редовном поступку. Како је одредбом члана 133. став 2. тачка тачка 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон) прописано да грађевинску дозволу за изградњу термоелектрана снаге 10 MW и више термоелектрана-топлана електричне снаге 10 MW и више и других објеката за производњу електричне енергије снаге 10 MW и више, као и електроенергетских водова и трансформаторских станица напона 110 и више kV у редовном поступку издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, односно ово Министарство, па је сходно томе, за доношење решења о озакоњењу утврђена надлежност овог Министарства.

Уз захтев је приложено:

- Акт Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Београд, 02 број 95-154/2019 од 30.09.2019. године;

- Акт Министарства унутрашњих послова, Секретаријат, 02 број: 011-883/19-1 од 08.05.2019. године;

- Решење Министарства заштите животне средине, број 353-02-1861/2018-03 од 03.06.2019. године;

- Извештај о затеченом стању објекта бр. 37/17 од јануара 2018. године, (у три примерка), који је израдило Привредно друштво „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ”, за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о., Београд, ул. Заплањска 68, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229;

- Елаборат геодетских радова из марта 2018. године, који је израдило ДОО Привредно друштво за пројектовање и извођење геодетских радова „AB&CO GEOSYSTEMS”, Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 30, за одговорног геодету одређен је Дарко Д. Ђорђевић, дипл.инж.геодезије, геодетска лиценца првог реда број: 01 0467 17;

Као доказ о провери видљивости објеката на сателитском снимку из 2015. године, достављен је Акт Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Београд, 02 број 95-154/2019 од 30.09.2019. године.

У поступку утврђивања могућности за озакоњење у погледу усклађености са важећим планским документом извршен је увид у текстуалне и графичке прилоге важећег планског документа - Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник РС”, број 1/13), на основу чега је утврђено да је на кат. парцели бр. 303 К.О. Костолац - село планирана изградња новог Блока Б3 термоелектране „Костолац Б”, на основу чега је утврђена испуњеност услова са аспекта усклађености са важећим планским актом у погледу намене из члана 8. Закона.

Као доказ о прибављању сагласности на пројектну документацију органа надлежног за послове заштите од пожара, достављен је Акт Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Секретаријат, 02 број: 011-883/19-1 од 08.05.2019. године, којим је утврђено да је дата сагласност на техничку документацију у погледу предвиђених мера заштите од пожара, сагласно одредбама члана 33. Закона о заштити од пожара („Службени лист РС”, број 11/09 и 20/15).

Увидом у Решење Министарства заштите животне средине број 353-02-1861/2018-03 од 03.06.2019. године, утврђено је да је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања ТЕ Костолац Б, на кат. парцели бр. 303 КО Костолац село, сагласно Закону о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

Као доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту извршен је увид у податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Костолац, на основу ког је утврђено да је кат. парцела бр. 303 КО Костолац – село по намени остало грађевинско земљиште у државној својини Републике Србије, са правом коришћења ПД „Термоелектране и копови Костолац“ доо, на основу чега је утврђено да је достављен доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту из члана 10. овог закона.

Техничку документацију која је саставни део овог решења чини Извештај о затеченом стању објекта бр. 37/17 од јануара 2018. године, (у три примерка), који је израдило Привредно друштво „ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ“ за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, д.о.о., Београд, ул. Заплањска 68, матични број: 17085123; ПИБ: 100062229; које поседује одговарајуће лиценце за израду техничке документације за ову врсту објекта издате решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-02316/2018-07 од 27.11.2018. године. / Решењем о одређивању одговорних пројектаната за израду Извештаја о затеченом стању именовани су: за главног пројектанта Љиљана Мијатовић, дипл. инж. грађ, лиценца број 310 3025 03; за архитектонски део Ивана Аранђеловић Џекић, дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 L443 12; за конструкцију Драган Златков, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 310 N204 14; за машински део: Пера Радовановић, дипл. инж. маш, лиценца број 330 6765 04, Бранимир Јанковић дипл. инж. маш, лиценца број 330 P280 17, Снежана Косанић дипл. инж. маш, лиценца број 330 E120 06, Александар Матић дипл. инж. маш, лиценца број 330 8003 04 и Жељко Антић, дипл. инж. маш, лиценца бр. 330 C864 06; за хидротехнички део Војислав Наранчић, дипл. инж. грађ, лиценца бр. 314 3385 03; за електроенергетске инсталације Биљана Братовић, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 9822 04; за телекомуникационе сигналне инсталације – управљање, мерење и регулација: Предраг Недељковић, дипл. инж. ел, лиценца број 352 J332 10, - телефонске и рачунарске мреже, систем видеоназора: Душан Стошић, дипл. инж. ел, лиценца број 353 1053 03; за пројекат система аутоматске дојаве пожара и заштите од пожара Драган Стојановић, дипл. инж. ел, лиценца бр. 350 N183 14 и МУП 07-152-326/12; за термотехничке инсталације: Урош Лопичић, дипл. инж. маш, лиценца број 330 F157 07, Горан Јанкес, дипл. инж. маш, лиценца број 330 H477 09 и Владимир Стевановић, дипл. инж. маш, лиценца број 330 J237 10; за главни пројекат заштите од пожара: Драган Стојановић, дипл. инж. ел, лиценца број 350 N183 14 и МУП 07-152-326/12 / Изјавом одговорног пројектанта у погледу носивости и стабилности потврђено је да визуелним прегледом на објекту не постоје оштећења на конструкцији објекта, те да се може претпоставити да објекат испуњава основне захтеве у погледу носивости и стабилности, према прописима који су важили у време изградње / Изјавом одговорног пројектанта у погледу заштите од пожара и безбедности и приступачности приликом употребе потврђено је да објекат испуњава основне захтеве за објекат у погледу заштите од пожара и безбедности и приступачности према прописима који су важили у време изградње.

Као доказ о извршеном геодетском снимању објекта који је урађен сагласно Закону о државном премеру и катастру, достављен је Елаборат геодетских радова из марта 2018. године, који је израдило ДОО Привредно друштво за пројектовање и извођење геодетских радова „AB&CO GEOSYSTEMS“, Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 30, за одговорног геодету одређен је Дарко Д. Ђорђевић, дипл. инж. геодезије, геодетска лиценца првог реда број: 01 0467 17.

Сагласно члану 18. Закона о озакоњењу објеката достављена је Изјава власника незаконито изграђеног објекта о прихватању евентуалног ризика коришћења предметног објекта и делова објекта који се делови овог извештаја о затеченом стању објекта, с обзиром на минималну техничку документацију која је прописана за озакоњење од јуна 2019. године.

Такса за озакоњење није наплаћена сагласно одредбама члана 33. став 12. Закона о озакоњењу објеката, којим је прописано да се такса за озакоњење не плаћа за објекте органа, организација и институција Републике Србије.

На основу наведеног чињеничног стања, налазећи да је: поступак озакоњења настављен сагласно одредби члана 6. став 1. Закона; да је утврђена и испуњеност услова прописаних у чл. 3, 5, 6 и 8. Закона; да је достављен доказ о одговарајућем праву на грађевинском земљишту из члана 10. Закона и да достављена техничка документација по својој садржини одговара садржини прописаној за Извештај о затеченом стању објекта из члана 18. Закона, а имајући у виду да су радови у потпуности изведени што је констатовано Изјавом одговорног пројектанта о степену завршености објекта чиме је потврђена подобност објекта за употребу, то је решено као у ставу I диспозитива решења.

Одлука из става II диспозитива овог решења, донета је у складу са одредбом члана 34. став 7. тачка 5) Закона.

Одлуке из става III и IV диспозитива овог решења донете су у складу са одредбама члана 36. Закона, којим је прописан поступак уписа права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на основу решења о озакоњењу.

Поступајући у овој правној ствари сагласно Прелазним и завршним одредбама члана 213. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), којим је прописано да ће се поступци који до почетка примене овог Закона, нису окончани, окончати сходно одредбама Закона који се примењивао до почетка примене овог Закона, а имајући у виду да је захтев поднет сагласно ранијим прописима којима је била регулисана област легализације објеката до 29. јануара 2014. године, пре ступања на снагу овог Закона, то је одлучивање спроведено сходно одредбама Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10).

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење број: 354-00-00189/2019-09 дана 04.11.2019. године.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба али се може покренути управни спор, тужбом код Управног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:

- Подносиоцу два примерка,
- надлежној грађевинској инспекцији,
- Служби за катастар непокретности Костолац и
- архиви...

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА
Јованка Атанацковић



Република Србија
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

УОП - I:10905-2023
Страна 1 (један)

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана на компјутерском штампачу и која се састоји од 6 (шест) страна.-----

Накнада за оверу 2 (два) примерка наплаћена је у укупном износу од 4.320,00 (четирихиљадетристотинедвадесет) динара са урачунатим ПДВ-ом на основу члана 21, тарифног броја 10 Јавнобележничке тарифе.-----

УОП - I:10905-2023-----

Дана 02.10.2023. (другог октобра двехиљадедвадесеттреће) године, у 13:59 (тринаест часова и педесетдевет минута), у Пожаревац, оверено у 2 (два) примерка за потребе странке.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Милош Милићевић
Пожаревац
Синђелићева 16

За јавног бележника
Јавнобележнички сарадник
Вујадин Јанковић
број решења:
4415-3-IV-8/2022 од 12.12.2022. год.



(ПОТПИС)

