



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-01-01225/2018-03

Датум: 20.12.2019.

Немањина 22-26

Београд

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 08.01.2020. 32			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
113-	0501-4416	1-	2020

На основу члана 61. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), чл. 3. и 4. Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и члана 5а Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон и 62/2017), решавајући по захтеву ЈП „Електропривреда Србије”, огранак ТЕ-КО Костолац, Термоелектрана Костолац Б, улица Николе Тесле број 5-7, Министарство заштите животне средине, в.д. секретара министарства Бранислав Атанасковић, по овлашћењу министра број 021-01-5/9-2/2017-09 од 15.05.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ оператеру ЈП „Електропривреда Србије”, огранак ТЕ-КО Костолац, Термоелектрана Костолац Б, улица Николе Тесле број 5-7, Костолац, (у даљем тексту: оператер) за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања - у Термоелектрани Костолац Б, за блок Б1 и блок Б2.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да оператер испуњава услове прописане чланом 3. Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12) у погледу метода мерења, кадра и опреме, да самостално обавља послове континуалног мерења емисије из стационарних извора загађивања, за загађујуће материје наведене у прилогу 1. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

3. УТВРЂУЈЕ СЕ да за обављање послова из тачке 2. овог решења оператер поседује опрему из прилога 2. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део.

4. ОВЛАШЋУЈУ СЕ запослени у оператеру, наведени у прилогу 3. који је одштампан уз ово решење и чини његов саставни део, да обављају послове из тачке 2. овог решења.

5. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ оператер, да мерења емисије из стационарних извора загађивања применом континуалних метода обавља на начин прописан Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”,

број 5/16), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, број 6/16) и у складу са чланом 4. Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања.

Образложење

Оператер, ЈП „Електропривреда Србије”, огранак ТЕ-КО Костолац, Термоелектрана Костолац Б, улица Николе Тесле број 5-7, Костолац, упутио је Министарству заштите животне средине захтев, број 353-01-01225/2018-03 од дана 24.05.2018. године, за добијање сагласности за континуално мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања - у Термоелектрани Костолац Б, за блок Б1 и Б2.

Чланом 61. Закона о заштити ваздуха прописана је обавеза оператера који самостално врши мерење емисије загађујућих материја да прибави сагласност Министарства, као и да ближе услове за издавање сагласности прописује Министар.

Наведени услови, у погледу метода мерења, кадра и опреме, које мора да испуњава оператер који самостално врши мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања применом континуалних метода прописани су чланом 3. Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања.

У складу са чланом 4. Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања оператер је дужан да обезбеди да уградњу мерних система, пуштање у рад и почетно подешавање опреме изврши стручно особље овлашћено од стране произвођача опреме; да је расположивост података система за континуално мерење најмање 95% за загађујуће материје, односно 98% за садржај кисеоника и да је обезбеђење поверења нивоа 2 (QAL 2) и годишње испитивање исправности рада уређаја (AST) извршено од стране овлашћеног правног лица за мерење емисије применом референтних метода, о чему се подноси извештај.

На основу документације достављене уз захтев, број 353-01-01225/2018-03 од дана 24.05.2018. године и допуне документације од дана 14. и 25.10.2019. године, утврђено је да оператер испуњава услове прописане чланом 3. Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања за блок Б1 и блок Б2 ТЕ Костолац Б, као и да је оператер обезбедио испуњеност додатних услова прописаних чланом 4. поменутог правилника за континуално мерење емисије за наведени емитер.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 136. став 1. Закона о општем управном поступку, Министарство заштите животне средине донело је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ово решење је коначно у управном поступку.

Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

1. ЈП „Електропривреда Србије”, огранак ТЕ-КО Костолац, Термoeлектрана Костолац Б, улица Николе Тесле број 5-7, Костолац
2. Сектору за надзор и предострожност у животној средини, Министарство заштите животне средине, Др Ивана Рибара број 91, Нови Београд
3. Архиви



В.Д. СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА

Бранислав Атанасковић
Бранислав Атанасковић

ПРИЛОГ 1.

Табела 1. Списак загађујућих материја које се мере у емисији:



Ред. бр.	Загађујућа материја	Узорковање	Метода	Валидни калибрациони опсег	Блок
1.	сумпор диоксид (SO ₂)	екстрактивно	NDIR (недисперзивна инфрацрвена спектроскопија)	0-407 mg/m ³	Б1
				0-933,6 mg/m ³	Б2
2.	оксиди азота (NO _x)	екстрактивно	NDIR (недисперзивна инфрацрвена спектроскопија)	0-295 mg/m ³	Б1
				0-604,1 mg/m ³	Б2
3.	угљен моноксид (CO)	екстрактивно	NDIR (недисперзивна инфрацрвена спектроскопија)	0-443 mg/m ³	Б1
				0-50 mg/m ³	Б2
4.	укупне прашкасте материје	екстрактивно	Расипање светлосног снопа	0-14,5 mg/m ³	Б1
				0-17,95 mg/m ³	Б2

ПРИЛОГ 2.

Табела 2. Подаци о опреми за континуално мерење емисије:



Ред. бр.	Назив уређаја Тип / марка	Блок	Ком.	Инвентарски број
1.	Анализатор ABB-URAS 26CEM1300 S3/2015 за мерење SO ₂ , NO _x , CO	Б1	2	-
		Б2		
2.	Анализатор ABB-MAGNOS206S372015 за мерење O ₂	Б1	2	-
		Б2		
3.	Анализатор DURAG D-R 820 F/2015 за мерење прашкастих материја	Б1	2	-
		Б2		
4.	Уређај за мерење запреминског протока димног гаса DURAG D-FL 220 MK2/2015	Б1	2	-
		Б2		
5.	Уређај за мерење влажности димног гаса NEOMONITOR AS-LASER GASII	Б1	2	-
		Б2		
6.	Анализатор SIEMENS SITRANS PDS III/2015 за мерење притиска	Б1	2	-
		Б2		
7.	Уређај за мерење температуре SIEMENS-TH 300/2015	Б1	2	-
		Б2		
8.	Систем за електронско прикупљање података DURAG D-MS 500 KE/Win D-EVA/DEMS 2000/2015/2017	Б1	2	-
		Б2		

ПРИЛОГ 3.

Табела 3. Списак овлашћених лица за вршење мерења емисије:

Ред. Бр.	Име и презиме	Звање	Радно место
1.	Невена Мојовић Станојевић	мастер инж. зжс	самостални инжењер за аерозагађења у ТЕ (технички одговорно лице)
2.	Слађан Гашић	дипл. инж. ел.	водећи инжењер за мерење и регулацију
3.	Аврам Аврамовић	дипл. инж. ел.	инжењер за мерење и регулацију
4.	Драган Сотиров	инж. ел.	инжењер за специјална мерења