

TERMOELEKTRANA KOSTOLAC B

Naziv stacionarnog izvora zagađivanja : TE KO B12

Oznaka emisijne tačke: B12

Godišnj izveštaj za : 2023 god

Srednja dnevna vred. emisija	SO2 mg/m3N	SO2 mas. kg/h	NO2 uk. mg/m3N	NO2 uk.m. kg/h	CO mg/m3N	CO mas. kg/h	Pras.mat. mg/m3N	Pras.mat. kg/h	Vol.pro. m3/hN	O2 Vol;%
Jan.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb.2023	168.11	249.72	198.14	293.38	405.37	603.27	11.3	16.63	1234510.50	11.10
Mar.2023	304.85	582.94	262.52	503.79	263.16	497.70	23.24	46.59	2386426.30	9.90
Apr.2023	329.03	478.79	293.36	420.60	258.58	436.97	33.48	45.13	2012961.00	10.80
May.2023	271.42	427.40	261.27	399.50	183.03	290.56	19.62	28.74	1750889.90	9.70
Jun.2023	238.16	142.19	271.57	150.36	95.74	110.82	26.42	23.48	1157461.00	7.80
Jul.2023	206.41	314.58	248	378.46	73.75	131.17	37.41	54.09	1435917.25	7.78
Aug.2023	194.32	287.54	225.9	331.92	138.52	198.82	27.06	39.35	1310852.38	7.56
Sep.2023	213.55	309.47	253.26	368.81	98.07	142.07	37.66	42.58	1457672.63	8.08
Oct.2023	201.37	282.86	244.94	344.93	138.97	182.08	16.07	22.11	1301767.63	7.99
Nov.2023	179.37	226.73	255.6	319.97	190.58	228.88	14.69	17.84	1407862.63	8.42
Dec.2023	190.33	414.89	251.99	541.50	81.2	194.08	22.85	44.23	2180861.25	8.36
Min.	168.11		198.14		73.75		11.3		1157461.00	7.56
Max.	329.03		293.36		405.37		37.66		2386426.30	11.10
GSV	226.99		251.50		175.18		23.63		1603380.22	8.86
GVE	200		200		250		50			
Emi [kg]		2681992.73		2917476.7		1973689.12		273881.74		
DSV>GVE										
M.N.	184.89		228.18		112.16		24.44			
Raspol. %	99.55		99.55		99.55		99.55			
UPPM [h]	0.00		0.00		0.00		0.00			
48h >1,1LV	0,00		42,00		0,00		0,00			
%48>1,1LV	0,00		43,75		0,00		0,00			
NPPM [h]	21:30		21:30		21:30		21:30			
Evidencija dana sa prekorač. GVE										

Petroprocess-SICK, v2r06.2023

Generisan: 04.01.2024

Opis oznaka

Vol. pro. –zapreminski protok otpadnih gasova

Mass. – maseni protok zagađujuće materije

GSV – srednja godišnja vrednost emisije zagađujuće materije

GVE – granična vrednost emisije

Emi [kg] - mesečna masena emisija

DSV>GVE – broj srednjih dnevnih vrednosti > dnevna GVE

M.N. –merna nesigurnost

Raspol % - raspoloživost merenja

UPPM - Ukupan period prekid merenja

NPPM– najduži period prekida merenja

48h>1,1LV - broj validnih srednjih dvodnevni emisija > 1,1GVE

%48h>1,1LV - procenat validnih srednjih dvodnevni emisija > 1,1GVE

Oznaka emisije tačke: B12

[illegible]