



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број у систему: ROP-MSGI-25765-LOC-1/2020
Заводни број: 350-02-00365/2020-14
Датум: 9.11.2020. године
Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Кнеза Милоша бр. 27, Београд, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/2020), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“ број 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/19), у складу са Планом детаљне регулације „Ада Циганлија“ („Сл. лист града Београда“, бр. 65/16) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-933/2020-02 од 06.11.2020. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

I За изградњу изградњу пумпне станице и објеката за третман и одвођење атмосферских вода – Макиш, на кп бр. 11766, 11764/1 и 11764/3 КО Чукарица, на територији градске општине Чукарица, град Београд, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације „Ада Циганлија“ („Сл. лист града Београда“, бр. 65/16).

Категорија објеката: Г

Класификациони број: 222 320, 222 330

БРГП објекта КЦС: 57,36 m²

БРГП објекта Грађевина 1 (умирујућа комора): 37,03 m²

БРГП објекта сепаратора: 30,91 m²

II **ПЛАНИРАНА НАМЕНА**

Катастарске парцеле бр. 11766, 11764/1, 11764/3 К.О. Чукарица се налазе у обухвату Плана детаљне регулације „Ада Циганлија“ („Сл. лист града Београда“, бр. 65/16), у Целини 2, у Зони **II** – комунални објекти, на површинама **јавне намене**, у оквиру **Постројења за пречишћавање речне воде „Макиш“.**

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Зона II – комунални објекти: Ову зону чине површине планиране за комуналне објекте: постројење за пречишћавање речне воде „Макиш” у Макишком пољу, мерно-регулациону станицу МРС „Ада Циганлија”, водоводна црпна станица у Чукаричком рукавцу и таложник.

Правила уређења и грађења на површинама јавне намене

Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.

Изградња планираних објеката, реконструкција, доградња, надградња постојећих објеката, у оквиру комплекса јавне намене, дозвољена је у оквиру следећих параметара:

Комунални објекти (зона II) - Постројење за пречишћавање речне воде „Макиш”

површина комплекса: Целина 2: 42,71 ha

намена објекта: Објекти у функцији производње (пречишћавање) речне воде.

положај објекта: Грађевинска линија дефинисана је на графичком прилогу „Регулационо-нивелациони план”.

Није обавезно постављање објекта на грађевинску линију већ у простору који је дефинисан грађевинском линијом.

индекс изграђености: 0,20;

индекс заузетости: 20 %;

макс. спратност објекта: За објекте за производњу воде спратност (висина) објеката условљена је процесом производње који се у њима одвија (до 21 m). Спратност пословних објеката у оквиру комплекса до П+3.

обликовање: Обликовање као и груписање појединачних фаза прераде воде одређена је у односу на процес производње. За спољну обраду објеката употребити материјале који одговарају намени. Они морају бити савремени, трајни и одговарајући у погледу сигурности, посебно на пропустљивост на воду.

ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса. Ограда мора бити транспарентна, висине до 2,2 m.

потребан број ПМ: Обезбедити потребан број паркинг места користећи норматив 1ПМ на три запослена. Паркинг места обезбедити на парцели. Потребан број паркинг места је 80.

партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеленим површинама.

инжењерскогеолошки услови: Предмети простор се налази у ужој зони заштите водоизворишта, па се из тог разлога приликом пројектовања будућег садржаја мора водити рачуна о екогеолошкој заштити тла и подземне воде.

У току пројектовања предвидети дренажни систем ради прикупљања површинских и подземних вода и њиховог спровођења у канализациони систем као и примену потпорних конструкција које би примале притиске са на обалу.

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка истраживања, а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15).

Парцелација: у складу са Табелом Б.5.7-10. Није дозвољена деоба парцела за јавну намену, које су дефинисане планом.

назив	број катастарске парцеле	број грађевинске парцеле
ЦЕЛИНА 2		
Постројење за пречишћавање речне воде „Макиш“	КО Велики Макиш Целе парцеле: 11771/6, 11771/7, 11750/2, 11764/10, 11765/3, 11769/5, 11769/4, 11758, 11757/1, 11760/2, 11764/1, 11771/3, 11771/1, 11759/3, 11757/3, 11757/2, 11762/2, 11759/2, 11756/3, 11759/1, 11769/2, 11762/4, 11768/6, 11768/3, 11767, 11766, 11771/5, 11764/3, 11764/9, 11756/2, 11754, 11753, 11752/2, 11769/6, 11751/2, 11600/19, 12632/2, 11756/1, 11755, 12632/2, 12631/3, 12632/1, Делови парцеле: 11635/2, 11600/2, 11750/1, 11600/3, 11600/3, 11600/3,	И-1

Постројење за пречишћавање речне воде „Макиш“ налази се уи ужој зони санитарне заштите.

Услови са аспекта санитарне заштите изворишта Београдског водовода

Правна регулатива:

Предметно подручје је унутар уже зоне санитарне заштите изворишта, где се захтева доследно придржавање прописаних услова и савесно спровођење мера санитарне заштите изворишта.

Заштита изворишта подразумева предузимање свих неопходних мера у циљу очувања квалитета отпадних вода, односно заштите подземних вода од случајних или намерних загађивача или штетних дејстава који могу и трајно утицати на здравствену исправност.

Заштита изворишта и резерви подземне воде обезбеђује се формирањем зона и појасева санитарне заштите.

Правилником о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите за снабдевање водом за пиће („Службени гласник РС”, број 92/08) дефинисан је начин одређивања и одржавања зона и појасева.

Одржавање зоне II – ужа зона санитарне заштите

У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

1. изградња или употреба објеката и постројења, ко ришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 27. овог правилника;
2. стамбена изградња;
3. употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака;
4. употреба пестицида, хербицида и инсектицида;
5. узгајање, кретање и испаша стоке;
6. камповање, вашари и друга окупљања људи;
7. изградња и коришћење спортских објеката;
8. изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију;

9. продубљивање корита и вађење шљунка и песка;
10. формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих.

Одржавање зоне I – зона санитарне заштите

У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то:

1. изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге делатности из члана 28. овог правилника;
2. постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у функцији водоснабдевања;
3. кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање спорта на води и купање људи и животиња;
4. напајање стоке;
5. узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања.

На основу Елабората о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода водоснабдевања града Београда – Институт за водопривреду – Јарослав Черни 2013. године донето је Решење о одређивању зона санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда, Министарство здравља Републике Србије бр. 530-01-48/2014-10 од 1. августа 2014. године, којим су аналитички одређене зоне санитарне заштите око рени и цевастих бунара и водозахвата.

Решењем о престанку важења појединих решења градског комитета за здравство, рад и социјалну политику и градског комитета за здравство града Београда („Службени лист Града Београда”, број 84/14) престају да важе:

- Решење о одржавању и мерама заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта београдског водовода („Службени лист Града Београда”, бр. 22/84, 19/85 и 8/86),
- Решење о одређивању зона и појасева санитарне заштите за изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће на подручју града Београда („Службени лист Града Београда”, број 1/88),
- Решењем о начину и мерама заштите у ужој зони санитарне заштите изворишта београдског водовода („Службени лист Града Београда”, број 8/86), (услови ЈКП БВК – Служба за развој водовода број 709(922)/I1-1/38329(50234) од 23. новембра 2009. године;

I4-2 /31142/674 од 12. јула 2013. године; Служба за развој изворишта подземних вода , број 50160 I1-1-923 од 25. новембра 2009. године; Служба за развој изворишта подземних вода број 5049/1 I1-1/140 од 26. фебруара 2010. године.)

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Комплекс за прераду воде „Макиш“ се састоји из три фабрике воде и то ППВ „Макиш 1“, ППВ „Макиш 2“ и ФП „Језеро“ које заједно могу да обезбеде 5m³/s питке воде за град Београд. У склопу комплекса поред постојећих објеката као што је Постројење за третман муља, Постројења за високо температурну регенерацију ГАУ, зграде хемије и др. предвиђена је изградња још неколико објеката са циљем да се задовоље нови захтеви у погледу заштите животне средине, рационалније потрошње и уштеде у сваком смислу.

Предмет овог пројекта је објекат третмана атмосферских вода за комплекс Макиш, цевоводи и шахтови око третмана и пумпне станице потребни за правилно функционисање система као и цевовод од пумпне станице до реципијента.

Комплетна атмосферска вода потиче са манипулативних, радних и саобраћајних површина. Сливајући се гравитационо кишница скупља одређену количину масти и уља. Улога постројења је да ову воду пречисти до нивоа прописаног законом да се безбедно упусти у реципијент, тј. канал „Стругару“.

Локација и диспозитивно решење

Канализациони систем атмосферских вода за „Макиш 2“ се надовезује на постојећи систем атмосферске канализације за „Макиш 1“ и „Језеро“. На основу овога је дефинисана локација објекта за третман атмосферских вода и пумпне станице.

Предвиђа се третман атмосферских вода са целог комплекса „Макиш“ преко сепаратора уља и масти који је лоциран низводно од пумпне станице атмосферске канализације. Из пумпне станице, грађевине 1 и сепаратора атмосферске воде се гравитационо, цевоводом, одводе у канал „Стругара“ који се налази дуж југозападне границе комплекса. Канал је у склопу мреже мелиорационих канала чије се воде преко МЦС Макиш евакуишу у реку Саву.

Пумпна станица, грађевина 1 и Сепаратор лоцирани су низводно од најнижег шахта постојеће атмосферске канализације за цео комплекс. Ситуациони приказ свих елемената система (пумпна станица, грађевина 1, шахтови и сепаратор) приказани су на цртежу А-1.7.02.

Објекат ПУМПНА СТАНИЦА И ТРЕТМАН АТМОСФЕРСКИХ ВОДА лоциран је на југоисточној страни постројења. Саобраћајнице у оквиру комплекса Макиш користе се за прилаз новопројектованим објектима уз додатно обезбеђење нових саобраћајних површина у складу са потребама функционисања и одржавања новопројектованих објеката.

Функција и конструкција

Третман атмосферских вода са ПС

Атмосферске воде прикупљају се у пумпној станици у коју је предвиђено да се уграде пројектом предвиђене пумпе, у складу са пројектованом величином црпилишта.

Атмосферске воде се из пумпне станице препумпавају у сепаратор преко умирујуће коморе. Објекат, у технолошком процесу пречишћавања воде, је први у низу, предвиђен за прихват кишне канализације. Састоји се из три паралелне (црпилиште) и једне чеоне коморе предцрпилиште). Изнад паралелних комора је шахт чија је доња плоча спуштена на коту 71,50 мнм.

Објекат у основи има димензије 10,90 x 5,40 m. Висинске коте и обликовање конструкције диктирани су технолошким и функционалним захтевима. То је укопана, армирано бетонска конструкција. Темељење објекта је на плочи, а темељна плоча је дебљине 50 cm на коти 66,65 мнм. Горња плоча је 15 cm изнад земље, дебљине је 25 cm, на коти 72,80 мнм.

Спољни зидови су дебљине 80 cm, а унутрашњи 40 cm. На зиду између паралелних комора и чеоне коморе налазе се табласти затварачи.

На објекту су предвиђени одговарајући ревизиони отвори, тј. могућност силаза ради одржавања, као и једноставну монтажу и демонтажу неопходне опреме.

Грађевина 1 (умирујућа комора)

Пре уливања у сепаратор, атмосферска вода пролази кроз умирујућу комору, која смањује кинетичку енергију прикупљене и препумпане атмосферске воде и регулише протицај на тај начин што омогућује да сепаратор третира све дотицаје са посматраног слива до 100 l/s у складу са потребом пречишћавања првог дотока након атмосферских падавина када је најинтензивније спирање нечистоћа са терена.

Објект је армиранобетонска отворена грађевина, дилатирана од ПС, унутрашњих димензија у основи 1,0 x 4,70 m. Комора чини целину са комором у коју долази атмосферска вода из пумпне станице, подељене попречним зидом дебљине 35 cm и висине 1,50 m.

Спољашне димензије ових комора су 6,55x5,40 m.

Темељење објекта је на плочи дебљине 35 cm на коти 71,40 mm.

Сепаратор

Усвојен је монтажни сепаратор BP OLEX 200/1000 M/KF/P – сепаратор уља са коалесцентним филтером и bypass-ом EN 858-1 KLASA I, који пречишћава 200 l/s и bypass-ом евакуише разблажене воде протока 800L/s што укупно износи 1000 l/s. Његовом монтажом низводно у односу на пумпну станицу омогућава се много мање укопавање и то неколико метара дубине у односу на решење када је сепаратор узводно, чиме се увелико смањују трошкови извођења и изградње овог објекта.

Након третмана атмосферских вода оне се гравитационим цевоводом од РЕНД цеви О800 одводе у канал „Стругара“.

Капацитет усвојеног сепаратора уља за пуно пречишћавање атмосферских отпадних вода је 200 l/s за два минута, што одговара једном циклусу рада пумпе капацитета 400L/s.

Пречишћавање дела укупног дотицаја од падавина од 200 l/s траје и при највећим падавинама јер нечистоће стално пристижу на сепаратор за све време падавина, али у мањој количини после првог спирања са тла и саобраћајница, док се део укупног дотицаја од највише око 600 l/s при највећем, максималном процењеном дотицају од око 800 l/s, са невеликим, дозвољеним загађењем пропушта кроз интегрисани bypass у оквиру сепаратора у крајњи реципијент. Капацитет усвојеног сепаратора уља да прими максимални доток је 1000 l/s.

Сепаратор је потпуно укопан, постављен на бетонски темељ /плочу/ и затрпан слојем земље 30 cm дебљине.

Димензије сепаратора су 8,0 x 2,16 m.

Инсталације

Електроинсталације

Напајање пумпне станице атмосферских вода ће се вршити из постојеће трансформаторске станице 10/0,4 kV, 2x630 kVA „Језеро“, и то кабловским водом типа ХР00-У 4x150mm², 1kV.

Кабловски вод се води у кабловском каналу од трафостанице, а уводи се у доњи део новопроектваног разводно-управљачког ормана пумпне станице атмосферских вода.

Резервно напајање објекта, у случају нестанка мрежног напона, вршиће се из мобилног дизел ел. агрегата. У објекту се не складиште запаљиве нити гориве материје.

Новопроектирани разводно-управљачки орман за напајање ел. потрошача у ПС атмосферске воде се изводи као орман намењен за спољну монтажу, који ће бити монтиран на сопствени темељ.

IV УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ И УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа

Прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

Укрштање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услови за пројектовање „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо, број у систему систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-7/2020 од 26.10.2020. године.

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услови „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-8/2020 од 16.10.2020. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услови издатих од стране „Телеком Србија“ а.д. Београд, Службе за планирање и изградњу мреже Београд, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-9/2020 од 2.10.2020. године.

Гасоводна мрежа

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова ЈП „Србијасгас“, Сектора за развој, бр. ОР475/20 (1108/20) од 6.10.2020. године, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-11/2020 од 20.10.2020. године.

На основу Услова издатих од стране „Беогаз“ д.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-10/2020 од 6.10.2020. године, нема посебних услова за предметну изградњу.

V ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Водних услова Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-3/2020 од 25.10.2020. године.

Мере заштите природе

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова у погледу заштите природе датих Решењем 03 бр. 020-2521/2 од 23.10.2020. године, Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-4/2020 од 23.10.2020. године.

Мере заштите од пожара

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/7 бр. 217-629/2020 од 7.10.2020. године, Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-6/2020 од 8.10.2020. године.

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати Обавештења за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/7 бр. 217.2-102/20 од 30.10.2020. године, Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-12/2020 од 2.11.2020. године.

Мере заштите животне средине

Министарство заштите животне средине издало је информацију број 011-00-01052/2020-03 од 12.10.2020. године (достављено 21.10.2020.) у којој се наводи следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о итврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину - Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о изградњи пумпне станице и објекта за третман и одвођење атмосферских вода – Макиш, на КП бр. 11766, 11764/1 и 11764/3 Ко Чукарица, на територији општине Чукарица, град Београд, и исти се налази на Листи II горе наведене Уредбе, под тачком 12- Инфраструктурни пројекти, подтачка 9. – Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде.

У складу са изнетим, носилац пројекта ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Кнеза Милоша бр. 27, Београд у обавези је да за наведени пројекат, покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09).“

VI УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова, министарство је по службеној дужности прибавило следеће услове:

- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-3/2020 од 25.10.2020. године;
- Завод за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-4/2020 од 23.10.2020. године;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-6/2020 од 8.10.2020. године;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-12/2020 од 2.11.2020. године;
- „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-7/2020 од 26.10.2020. године;
- „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-8/2020 од 16.10.2020. године;
- „Телеком Србија“ а.д. Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Београд, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-9/2020 од 2.10.2020. године.
- ЈП „Србијагас“, Сектора за развој, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-11/2020 од 20.10.2020. године;
- „Беогаз“ д.о.о. Београд, број у систему ROP-MSGI-25765-LOC-1-HPAP-10/2020 од 6.10.2020. године;
- Министарство заштите животне средине, број 011-00-01052/2020-03 од 12.10.2020. године (достављено 21.10.2020.), Информација прибављена ван система обједињене процедуре.

Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење које је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д., Пиносава – Београд, Улица Јарослава Черног 80.

VII Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом

118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.

VIII Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

IX Ови Локацијски услови важе две године од дана издавања.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић