

**Генерални директор-
Председник Извршног одбора**



Број: ТА-245/2021

E: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

11180 Београд 59, Република Србија

Датум: 26.05.2021.године

SITA: BEGOWXX

МБ: 07036540

ПИБ: 100000539

**Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
11 000 Београд**

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење за прибављање локацијских услова за реконструкцију и доградњу Терминалне зграде фаза 2, фаза извођења радова 2, на к.п. 5255 и 5265 К.О. Сурчин

Веза: Ваш број предмета **ROP-MSGI-11973-LOC-1/2021**

Достављамо Вам услове за пројектовање и прикључење на постојећу комуналну инфраструктуру за реконструкцију и доградњу Терминалне зграде фаза 2, фаза извођења радова 2, на к.п. 5255 и 5265 К.О. Сурчин:

- **Прикључак на електроенергетску мрежу:** Предвидети напајање електричном енергијом дограђеног дела Терминала 2 из новопројектоване трансформаторске станице ТС Т3 10kV/0,4kV 3x1250kVA. Новопројектована ТС Т3 10kV/0,4kV 3x1250kVA биће укључена у 10kV прстен АВ-4 између ТС Платформа Ц и ТС Аеродром 35kV/10kV, 10kV кабловским водовима. Напајање електричном енергијом реконструисаног дела Терминала 2 вршиће се из постојеће трансформаторске станице ТС Т2 10kV/0,4kV 3x1000kVA.
- **Прикључак на хидротехничку водоводну санитарну мрежу:** Предвидети снабдевање објекта санитарном водом из резервоара који ће се налазити у техничкој просторији фингерског ходника Ц и биће изграђен у оквиру Фазе 1 реконструкције и доградње Терминалне зграде.
- **Прикључак на хидротехничку водоводну хидрантску мрежу:** Предвидети снабдевање противпожарне хидрантске мреже водом из резервоара који ће се налазити у техничкој просторији фингерског ходника Ц и биће изграђен у оквиру Фазе 1 реконструкције и доградње Терминалне зграде.
- **Прикључак на фекалну канализациону мрежу:** Предвидети прикључење на пројектовану фекалну канализацију за чију изградњу су дана 28.08.2020. године издати Локацијски услови за изградњу и реконструкцију линијских инфраструктурних објеката - Фаза 2 (хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације,

телекомуникационе инсталације и топловодна мрежа) у оквиру комплекса аеродрома Никола Тесла, број ROP-MSGI-17486-LOC-1/2020, заводни број 350-02-00272/2020-14 и дана 04.03.2021. године издато Решење о исправци техничке грешке број ROP-MSGI-17486-LOC-1/2020, заводни број 350-02-00272/2020-14.

- **Прикључак на кишну канализациону мрежу:** Предвидети прикључење на пројектовану атмосферску канализацију за чију изградњу су дана 28.08.2020. године издати Локацијски услови за изградњу и реконструкцију линијских инфраструктурних објеката - Фаза 2 (хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације, телекомуникационе инсталације и топловодна мрежа) у оквиру комплекса аеродрома Никола Тесла, број ROP-MSGI-17486-LOC-1/2020, заводни број 350-02-00272/2020-14 и дана 04.03.2021. године издато Решење о исправци техничке грешке број ROP-MSGI-17486-LOC-1/2020, заводни број 350-02-00272/2020-14.
- **Прикључак на телекомуникациону мрежу:** Предвидети прикључење на постојећу телекомуникациону мрежу.
- **Прикључак на топловодну мрежу:** Напајање објекта топлотом водом извршити из постојеће топлотне подстанице Терминала 2 и новопроектване подстанице TP-T3.

С поштовањем,



Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.