

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Бору
09.8 број 217-2-04/20-1
Дана 09.10.2020. године
ROP-MSGI-20089-LOCH-4-HPAP-2/2020
Трг Ослобођења бб
Бор

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19 и 9/20 и др. закон), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00311/2020-14 од 28.09.2020. године, у поступку издавања локацијских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-20089-LOCH-4-HPAP-2/2020, издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

Којима се **ОДОБРАВА** предложена локација за безбедно постављање за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима, за гасне станице - складиште запаљивих, оксидирајућих и инертних гасова и то: 4 боце метана у аргону, укупно 40 kg; 8 боца ацетилена, укупно 64 kg; 14 боца инертних гасова - азота и аргона, укупно 133 kg; 4 боце оксидирајућих гасова - кисеоника, укупно 34 kg; у објекту Лабораторије са анексом на к.п.бр. 4400/36 КО Бор 2, а у оквиру изградње, доградње и реконструкције групе објеката у оквиру комплекса „Serbia Zijin Bor Copper“ д.о.о. Бор, са циљем повећања капацитета топионице бакра, на катастарским парцелама бр. 796/1, 800/3, 800/4 КО Бор I и делу к.п. бр. 4651 КО Бор I, 4400/3, 4400/4, 4400/5, 4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/20, 4400/27, 4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/48, 4400/50, 4400/57, 4400/59, 4400/74 КО Бор II, и деловима катастарских парцела бр. 4400/18, 4400/26, 4400/28, 4400/29,

4400/36, 4400/41, 4400/42, 4400/43, 4400/49, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/58, 4400/60, 4400/61, 4400/62, 4400/64, 4400/65, 4400/67, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/75, 4400/76, 4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84, 4400/77, 4400/89, 4381, 4382 КО Бор II, на територији града Бора, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р= 1:100, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), и прописом ONORM М 7379 - Складиштење гасова - Складиштење боца и батерија боца, и посебно наглашавамо:

1. Складиште запаљивих, оксидирајућих и инертних гасова у објекту Лабораторије са анексом на к.п.бр. 4400/36 КО Бор 2, које је предмет ових услова, мора испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:100 из идејног решења, који је саставни део ових услова.
2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део локацијских услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Бору, извршило преглед достављеног идејног решења (прилог 11) за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима, за гасне станице - складиште запаљивих, оксидирајућих и инертних гасова у објекту Лабораторије са анексом на к.п.бр. 4400/36 КО Бор 2, а у оквиру изградње, доградње и реконструкције групе објеката у оквиру комплекса „Serbia Zijin Bor Copper“ д.о.о. Бор, са циљем повећања капацитета топионице бакра, на катастарским парцелама бр. 796/1, 800/3, 800/4 КО Бор I и делу к.п. бр. 4651 КО Бор I, 4400/3, 4400/4, 4400/5, 4400/6, 4400/7, 4400/8, 4400/9, 4400/10, 4400/20, 4400/27, 4400/44, 4400/45, 4400/46, 4400/48, 4400/50, 4400/57, 4400/59, 4400/74 КО Бор II, и деловима катастарских парцела бр. 4400/18, 4400/26, 4400/28, 4400/29, 4400/36, 4400/41, 4400/42, 4400/43, 4400/49, 4400/52, 4400/55, 4400/56, 4400/58, 4400/60, 4400/61, 4400/62, 4400/64, 4400/65, 4400/67, 4400/69, 4400/70, 4400/71, 4400/72, 4400/75, 4400/76, 4400/79, 4400/80, 4400/81, 4400/82, 4400/83, 4400/84, 4400/77, 4400/89, 4381, 4382 КО Бор II, на територији града Бора, и предложеног места за постављање предметног постројења и инсталације.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/19 и 9/20 и др. закон).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/2018-др.закони) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 33.530,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Пуковник полиције



Миодраг Марковић