

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

CEOP br.: ROP-MSGI-23870-LOC-1/2021
Naš znak: 82100 RS
Naš broj: 4062/21

Datum: 26.08.2021.g

Nemanjina 22-26
Beograd

Odlučujući o zahtevu, JAVNOG PREDUZEĆA PUTEVI SRBIJE, BEOGRAD – SRBIJA (u daljem tekstu Stranka) na osnovu člana 140. Zakona o energetici („Sl. glasnik RS“ br. 145/14), 8 i 8b Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14, izdaju se

Uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje

za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju za izgradnju ulivno-izlivnih saobraćajnica na državnom putu IA reda broj 2 (autoput E-763), Beograd – Južni Jadran, deonica: Surčin – Obrenovac u Jakovu na km 11+010,00 na K.P. br. 1880/3, 1878/3, 1854/68, 1854/10, 1854/11, 1854/69, 1854/9, 1854/8, 1854/7, 1854/70, 1876/2, 1854/77, 1854/67, 1854/76, 1876/1, 1855, 2982/2, 1696/2, 1697, 2111/2, 1856/3, 1856/1, 1856/2, 1695/2, 1694/3, 1694/2, 2982/1, 1693/2, 2111/1, 1693/3, 1692/3, 1692/2, 1691/3, 1691/2, 2112/2, 2113/2, 2114/2, 1699/3, 2115/2, 2116/2, 2136/2, 2137/2, 2138/2, 2139/2, 2117/2, 1698/2, 1854/6 K.O. Jakovo, gradska opština Surčin.

Na osnovu uvida u ldejno rešenje CEOP br. ROP-MSGI-23870-LOC-1/2021, daju se ovi uslovi:

1. Postojeće stanje elektrodistributivne mreže:

U prilogu ovih uslova dostavljamo vam položaje naših elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 10 kV i 1 kV koje imamo u dokumentaciji.

U saradnji sa Službom za pripremu i nadzor održavanja i uvidom u dostavljene podatke Službe za tehničku dokumentaciju "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd o elektroenergetskim objektima, ustanovljeno je da se u predmetnoj zoni ili u njenoj neposrednoj blizini ne nalaze elektroenergetski objekti naponskog nivoa 35 kV

1.1. Planirano stanje elektrodistributivne mreže predmetnog područja:

1.1.1. U pojasu pored autoputu E-763, Beograd – Južni Jadran, deonica: Surčin – Obrenovac, rezervisati trasu za dva podzemna 35 kV voda, tipa i preseka provodnika XHE 49-A 3x(1x185/25) mm² koji su uslovljeni Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grada Beograda (u celini XI) ("Službeni list grada Beograda" br. 20/2016, 97/2016, 69/2017 i 97/2017);

1.1.2. Preko planiranog autoputa, predvideti prelaz dva nadzemna 35 kV voda tipa i preseka provodnika provodnika 94-AL1/15-ST1A (stara oznaka Al/C 3h95/15 mm²). Dva nadzemna 35 kV voda su predviđeni kao priključni vodovi planirane TS 35/10 kV "Jakovo". Lokacija za TS 35/10 kV "Jakovo", i izgradnja ova dva nadzemna voda 35 kV, od buduće TS 110/35 kV "Surčin" do buduće TS 35/10 kV "Jakovo" dati su Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grada Beograda (u celini XI) ("Službeni list grada Beograda" br. 20/2016, 97/2016, 69/2017 i 97/2017);

1.1.3. Ukoliko se trase podzemnih vodova nađu ispod kolovoza, vodove zaštititi postavljanjem u kablovsku kanalizaciju prečnika Ø 160 mm, pri čemu treba ostaviti 100 % rezerve u broju otvora kablovske kanalizacije za podzemne vodove 35 kV;

1.1.4. Duž cele trase kablovskih vodova 35 kV, za potrebe "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o. Beograd (zaštita kablovskih vodova, MTK, upravljanje, nadzor, itd.), predvideti u rovu uz elektroenergetski kablovski vod 35 kV dve polietilenske cevi prečnika Ø 40 mm, odgovarajuće dužine, kao i revizione šahtove, za potrebe instalacija telekomunikacionih optičkih kablova.

1.1.5. Investitor je u obavezi da poštuje sledeće:

Sve potrebne radove u vezi sa planiranom izgradnjom navedenih elektroenergetskih 35 kV vodova izvesti u skladu, sa važećim odredbama:

- Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 145/2014, 95/2018 i 40/2021).
- Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. Zakon, 09/2020 i 52/2021).
- Zakona o zaštiti od nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009) sa pripadajućim pravilnicima: Pravilnik o granicama nejonizujućeg zračenja ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009), Pravilnik o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja ("Službeni glasnik RS", br. 104/2009).
- Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV

("Službeni list SFRJ", broj 65/1988 i "Službeni list SRJ", broj 18/1992).

- Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni list SFRJ", broj 4/1974 i 17/1978 i "Službeni list SRJ", broj 61/1995).

- Pravilnika o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni list SRJ", broj 61/1995).

- Pravilnika o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova ("Službeni list SRJ", broj 41/1993).

i sa važećim Internim standardima JP "Elektroprivreda Srbije":

2. Energetski podaci iz vašeg zahteva:

- Ne zahteva se priključenje na Distributivni sistem električne energije (DSEE).

3. Izmeštanje i zaštita postojećih elektroenergetskih objekata

Ukoliko je potrebno izmeštanje ili zaštita elektroenergetskih objekata ugroženih planiranom predmetnom izgradnjom, potrebno je da se Stranka obrati Elektrodistibuciji-Srbije D.O.O Beograd, za zaključivanje Ugovora o uređenju zemljišta, pre izrade glavnog projekta i pre početka zemljanih radova.

Izvod iz važećih tehničkih propisa i opšte smernice za izmeštanje podzemnih vodova naponskog nivoa 10 kV i 1 kV:

- Ukoliko se trasa kabla nađe ispod kolovoza za kablovske vodove 10 kV i 1 kV predvideti kablovsku kanalizaciju izrađenu od plastičnih cevi prečnika Ø100 mm. Kablovsko okno koristiti na pravoj deonici kablovske kanalizacije koja je duža od 40 , kao i na mestu promene pravca ili nivoa kablovske kanalizacije.
- Predvideti 100% rezerve u broju otvora kablovske kanalizacije za naponski nivo 10 kV, a 50% za naponski nivo 1 kV.
- Prilikom izmeštavanja vodova voditi računa o potrebnim međusobnim rastojanjima i uglovima savijanja pri paralelnom vođenju i ukrštanju sa drugim elektroenergetskim vodovima i ostalim podzemnim instalacijama koje se mogu naći u novoj trasi vodova.
- Radove u blizini kablova vršiti ručno ili mehanizacijom koja ne izaziva oštećenje izolacije i olovnog plašta. Pri izvođenju radova zaštititi postojeće kablovske vodove od mehaničkog oštećenja.
- Potrebno je da se u trasi kablovskih vodova ne nalazi nikakav objekat koji bi ugrožavao elektroenergetski vod i onemogućavao pristup kablovskom vodu prilikom kvara.
- Radove u blizini kabla vršiti ručno ili mehanizacijom koja ne izaziva oštećenje kabla
- Za izmeštene kablovske deonice 10 i 1 kV koristiti kablove istog tipa i preseka ili: 3 x (XHE 49-A 1x150) mm² , 10 kV; XP00 AS 3x150 +70 mm² , 1 kV

4. Opšti uslovi:

- 4.1. Ovi Uslovi imaju važnost 12 meseci, odnosno do isteka roka važenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima.
- 4.2. Ovi Uslovi obavezuju Elektrodistibuciju-Srbije D.O.O Beograd, Ogranak Zemun samo ukoliko u celosti, u istovetnoj i identičnoj sadržini čine sastavni deo lokacijskih uslova.

Dostaviti:

- Naslovu
- 82110
- arhivi

Direktor Ogranka Zemun

Vladan Balen dipl.el.ing.