

ЈКП " ВОДОВОД ВАЉЕВО"
БУКА КАРАЏИЋА 26
ТЕЛ:014/222 512 ; 014/224 508

РАЧУН БРОЈ 160-6999-31
ПИБ 100070077
МАТИЧНИ БРОЈ 07136277



Број: 01-2325/2

Датум: 05.04.2023.god.

СЕОП-APR: ROP-MSGI-7433-LOCH-2 – HPAP 3/2023

Јавно предузеће "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Булевар Краља Александра бр. 282
БЕОГРАД

PREDMET: Izdavanje uslova za projektovanje izgradnju južne obilaznice oko Valjeva – deonica 1,

У прилогу је достављена ситуација са учртаним најближим инсталацијама из наше надлежности за предметну локацију.

Дати су општи услови за инсталације и ширине заштитних зона изнад водоводних и канализационих водова.

Неки општи услови који важе за инсталације из наше надлежности:

Vodovod:

- паралелно вођење нових инсталација са водоводном мрежом је дозвољено уколико је минимално растојање тих нових инсталација 0,5m од водоводних цеви
- укрштање нових инсталација са водоводном мрежом је дозвољено је само под правим углом и то уколико је минимално вертикално растојање између тих нових инсталација и водоводних цеви 0,5m и и тај простор је испуњен песком.
- заштитни појас изнад **јавне водоводне мреже** у коме није дозвољено грађење објеката је :
 - 1) за цевоводе до $\Phi 300\text{mm}$ 4m (по 2m лево и десно од осе цевовода)
 - 2) за цевоводе веће од $\Phi 300\text{mm}$ 10m (по 5m лево и десно од осе цевовода)

Fekalna kanalizacija:

Минималан пречник јавне фекалне канализације је $\Phi 200\text{mm}$;

- заштитни појас изнад **јавне фекалне канализационе мреже** у коме није дозвољено грађење објеката је :
 - 1) за цевоводе до $\Phi 300\text{mm}$ по 3m лево и десно од осе цевовода
 - 2) за колекторе по 10 m лево и десно од осе колектора

Обрађивач предмета:
Marko Simić,

JKP "VODOVOD VALJEVO"
Сектор техничко пројектантских послова

Шеф службе пројектовања



Predrag Jevtić , dipl.građ.inž.

