

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ**

Управа за превентивну заштиту

09.4 број 217-1383/21

Дана 25.11.2021. године

ROP-MSGI-20524-LOCH-2-HPAP-2/2021

Ул. Омладинских бригада бр. 31

Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 37/19 – др. закон, 9/2020 и 52/21), чл. 14 и 21 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89, „Сл. гласник РС“ 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. закон 54/15 – др. закон), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-01425/2021-07 од 04.11.2021. године, достављеном у име "Balkania Ltd" д.о.о. Коцељева, ул. Јована Цвијића 29а, у поступку издавања локацијских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-20524-LOCH-2-HPAP-2/2021 издаје:

**УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И
ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ**

којима **ОДОБРАВА** постојеће објекте који су предмет реконструкције у виду промене намене и повећања капацитета у оквиру постојећег производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава-ватромета у Коцељеви на к.п.бр. 324/1 КО Коцељева-варошица:

- објекти бр. 7 (стари 17) и 13 (стари 18) - Радионице за производњу пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 75 kg,
- објекти бр. 8 (стари 21) и 10 (стари 22) - Радионице за производњу пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 45 kg,
- објекти бр. 9 (стари 20) и 11 (стари 12) - Магацини пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 45 kg,
- објекти бр. 12 (стари 13), 14 (стари 3а), 21 (стари 30) и 24 (стари 36) - Радионице за производњу пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 55 kg,
- објекат бр. 15 (стари 5) - Погонска лабораторија, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 45 kg,
- објекат бр. 17 (стари 11) - Магацин пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 48 kg,
- објекат бр. 18 (стари 4) - Сушара, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 95 kg,
- објекат бр. 22 (стари 6) - Магацин пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 240 kg,

- објекат бр. 23 (стари 7) - Магацин пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 340 kg,
- објекат бр. 25 (стари 29) - Радионица за производњу пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 160 kg,
- објекат бр. 26 (стари 10) - Магацин пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 125 kg,
- објекти бр. 27 (стари 9) и 29 (стари 8) - Магацини пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 95 kg,
- објекат бр. 28 (стари 19) - Радионица за производњу пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 95 kg,
- објекат бр. 30 (стари 16) - Магацин пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 200 kg,

као и објекте коју су предмет изградње у постојећем и новоформираном делу комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава-ватромета у Коцељеви на кат. парц. бр. 324/1, 329, 330, 331, 332 и 333/1 КО Коцељева – варошица:

- објекти бр. 33, 34, 37, 38 и 41 - Радионице за производњу пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 250kg,
- објекти бр. 35 и 36 - Радионице за производњу пиротехничких компонената, II категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 400 kg,
- објекат бр. 40 - Сушара, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а 900 kg,
- објекти бр. М1-М10 - Магацини пиротехничких компонената, III категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 1000 kg,
- објекти бр. М11, М12 и М13 - Магацини барута, II категорија експлозивних материја, максимално дозвољене количине еквивалента ТНТ-а по 2000 kg,
- објекат НЗХ - два ИВС контејнера за складиштење алкохола запремине по 1000 l и један ИВС контејнер за складиштење ацетона запремине 1000 l,

према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р=1:1000, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 21 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима „Сл. гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85, 18/89, „Сл. гласник РС“, бр. 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48/94 - др. закон, 101/05 - др. закон, 54/15 - др. закон), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/69), Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“, бр. 114/17 и 85/21), Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/92) и **посебно наглашавамо:**

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:1000 из идејног решења, који је саставни део ових услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од стране „Set“ д.о.о. Шабац, ул. Браће Недића бр. 1, и предложеног места за постављање објеката.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 34.470,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/21).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

пуковник полиције



Ненад Јоцић