



Бр. 4/4-10-0321/2025-0002
Београд 28.10.2025. године

Република Србија
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за предмет број ROP-MSGI-28975-LOC-2/2025 од 15.10.2025. за потребе "Коридори Србије", д.о.о. Београд, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. Закон, 83/18, 9/20, 62/23 и 19/25) Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију, за измештање далековода ДВ 110kV број 1167/1 ТС Краљево 2 – ТС Краљево 5 и ДВ 110kV број 1167/2 ТС Краљево 5 – ЕВП Краљево.

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђена је планирана локација и основне карактеристике далековода:

Л о к а ц и ј а	Дата у идејном решењу број П-1515-ИДР-00 из септембра 2025. године.
надморска висина терена на траси далековода	од 188 m до 200 m
Максимална висина стубова далековода	45 m
Дужина далековода	3,2 km

Ова сагласност се издаје са становишта безбедности ваздушног саобраћаја, за потребе издавања локацијских услова, израде пројектне документације и добијања грађевинске дозволе уз следеће услове (Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају (Сл.гласник РС, бр. 39-21, 25-24):

1. Највиши проводник или заштитно уже између стубова US1 и US2 и стубова US6 и US7 треба обележити као препреку за летење дању и то тако што на највишем проводнику или заштитном ужету треба поставити округле ознаке (кугле) пречника најмање 60 cm. Размак између две узастопне кугле или између кугле и носећег стуба мора да одговара пречнику кугле, али ни у ком случају размак не сме да прелази:

- а) 30 m где је пречник кугле 60
- б) 35 m где је пречник кугле 80 cm
- ц) 40 m где је пречник кугле најмање 130 cm.

2. Стубове далековода број US1, US2, US6 и US7 је потребно обележити као препреку за летење, за уочавање дању и то наизменичним пољима црвене и беле боје, тако да поље на врху стуба буде црвене боје. Висина поља мора износити $1/7$ (једну седмину) укупне висине стуба (Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају (Сл.гласник РС, бр. 39-21)).

3. Стубове далековода број US1, US2, US6 и US7 треба обележити као препреку за летење ноћу и у условима смањене видљивости и то тако што на врху стуба или на највишем проводнику уз стуб, са обе стране, треба поставити светиљку ниског интензитета "тип Б", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају (Правилник о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају (Сл.гласник РС, бр. 39-21)). Светиљка мора бити црвене или наранџасте боје исијане светлости. Минимални интензитет светлости треба да износи најмање 32cd, са максималним светлосним интензитетом под углом од +60 до +100 у односу на хоризонталну раван.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси ("Службени гласник РС", бр. 028/2016). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРКЕ

Владимир Павловић