

ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“

Бр. 10.02.-250263/1

07.08.2019. год.

БЕОГРАД, МАСАРИКОВА 1-3

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 80.0.0.0-D-10.02-238279-19

ЈУГОХЕМ Д.О.О. ЛЕСКОВАЦ

Ваш број:

ИНДУСТРИЈСКА бр. 20

Лесковац, 05.08.2019

16000 ЛЕСКОВАЦ

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац размотрио је захтев примљен дана 26.7.2019 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским уковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017, доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА, ЛЕСКОВАЦ ПГР 7 "МОРАВСКА" (парцела бр. 2104 на К.О. Лесковац,).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Увидом у Ваш захтев и приложени ситуациони план урађен од стране Архитектонског студија "СУНЦЕ", као и анализом постојећег стања на предметном локалитету, констатовали смо следеће:

- на предметном простору вршиће се доградња, реконструкција и пренамена дела објекта - објекат 2 на КП 2104.
- у текстуалном делу поднетог захтева, дато је да Југо-хем има постојећи прикључак на ЕЕ инфраструктуру, тако да ће се дограђени и реконструисани простор повезати на инсталације унутар објекта користећи прикључак постојећег објекта.
- за постојећи објекат прикључак је реализован на основу издатог Решења о одобрењу за прикључење број 280555/2 од 05.02.2016.године
- подносилац захтева поседује ЕД број 6654727453 са одобреном снагом од 500кЊ у категорији мерење на средњем напону.

Напајање планираних (дограђених и реконструисаних) просторија извести одговарајућим кабловима, типа и пресека по избору пројектанта, а у складу са важећим техничким прописима.