

Наш знак: 68/2019
Датум: 09.08.2019.
Број досијеа обједињене процедуре:
ROP-MSGI-4187-LOC-3/2019

"JUGO - НЕМ"
ул. Индустијска бр.20
Лесковац

Поступајући по захтеву Градске управе, Одељења за урбанизам Лесковац а у складу са Законом о планирању и изградњи (СЛ.ГЛ."РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) достављамо вам:

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

За издавање локацијских услова за доградњу, реконструкцију и пренамену дела објекта бр.2 Постројење за третман опасног амбалажног отпада у комплексу за заштиту биља "JUGO - НЕМ" на КП бр.2104 КО Лесковац, у ул. Индустијска бр.20 у Лесковцу.

Достављеним Идејним решењем предвиђена је доградња, реконструкција и пренамена дела објекта бр.2 Постројење за третман опасног амбалажног отпада у комплексу за заштиту биља "JUGO - НЕМ" на КП бр.2104 КО Лесковац.

Услови за прикључење објекта на водоводну мрежу

На предметној парцели постоји водоводни прикључак, профила Ø50 са уграђеним комбинованим водомером Ø50/20.

Уколико хидраулички прорачун покаже да постојећи водоводни прикључак није довољног капацитета за проширење точећих места по пројекту или потребе за спољном хидрантском мрежом, неопходно је да Инвеститор поднесе захтев Водоводу за реконструкцију прикључка, након добијања грађевинске дозволе за предметни објекат.

Напомена: Постојећи водоводни прикључак не одговара потребама за спољашњу хидрантску мрежу.

Услови за прикључење објекта на канализациону мрежу

На предметној парцели постоји канализациони прикључак. Уколико не задовољава потребе одвођења отпадних вода из новог објекта, постојећи прикључак реконструисати у складу са потребама за нови објекат.

Све употребљене воде које се упуштају у уличну канализациону мрежу треба прилагодити условима које прописују МДК вредности Правилника о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Службени гласник града Лесковца" бр. 29/17).

Атмосферске воде са комплекса решити у оквиру зелене површине на самој парцели.

6. Уплата динара (са урачунатим ПДВ-ом)

накнада стварних трошкова за издавање услова	6.000,00 дин
--	---------------------

7. Предвиђени трошкови за прикључење објекта на инфраструктуру (са урачунатим ПДВ-ом)

накнада за прикључење на водоводну мрежу	-
накнада за прикључење на канализациону мрежу	-
накнада за погонску спремност система - пословни део : 0.25 л/с (из ИДР - лавабо и машина за прање)	15.525,00 дин

За реконструкцију водоводног прикључка за објекат инвеститор је у обавези да са ЈКП „Водовод“-ом склопи уговор и плати стварну накнаду за прикључење на водоводну мрежу на дан закључења уговора.

Обрадила

в.д. директор

Кузмановић Вања, дипл.грађ.инж.

Станковић М.Бранислав, дипл.ел.инж.