

LEGENDA

1. Hidroforsko postrojenje TIP VRELO 2MZ proizvođač Jastrebac - Niš Q=1x m³/h H=50 mVS n=1450o/min Pe = 1,1 KW
2. Centrifugalna norm-pumpa TIP ETANORM-G 32-250 proizvođač KSB Q=15 m³/h H=20mVS n=1450o/min Pe= 2,2 KW
3. Centrifugalna norm-pumpa TIP ETANORM-G 32-160 proizvođač KSB Q=5m³/h H=40mVS n=2900 o/min Pe = 4 KW
4. Centrifugalna norm-pumpa [illegible] proizvođač [illegible] Q=1,5m³/h H=10 mVS n=1450 o/min Pe = 1,1 KW
5. Elektromagnetni plastični ventil NO 15 proizvođač „Armatura"- Beograd
6. Pet-ventil sa regulatorom proizvođač „PROMENENCE"
11. Posudni filter Ø1500 1700 proizvođač „MIP" Čuprija
12. Adsorber filter sa aktivnim ugljem Ø 1500x1700 proizvođač „MIP" Čuprija
13. Laboratorijski taložnik TIP 5 kapacitota 5m³/h 1260x560x2500
14. Posuda plastična za kiselinu-bazu V=200l proizvođač „MLADOST" Lučani
15. Rotametar za vazduh NO 150x1100
16. Pregrađeni cevovod za vazduh za barbotiranje Ø 33,7x20000
17. Postolje za plastične posude

INSTITUT ZA PRETVARANJE

NACRTAO	[illegible]
KONTROLISAO	[illegible]
ODOBRIO	[illegible]
	KUSIĆ SOKAN dipl. ing. maš.
	BUDAKOV IVAN dipl. ing. maš.
	DISPOZICIONA SHEMA [illegible]