



ЦЕОП: ROP-MSGI-27447-LOC-1/2021

ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
Општинска управа, Одељење за урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне
послове

Наш број: 8Ф.1.1.0-Д-09.05-251618-21
Јагодина, 19.10.2021

**35210 СВИЛАЈНАЦ, улица Светог Саве број
35210 СВИЛАЈНАЦ**

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина размотрио је захтев примљен дана 14.10.2021 године у име у име инвеститора ЈП СРБИЈАВОДЕ, ВПЦ МОРАВА НИШ, НИШ, ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА УЈЕДИНИТЕЉА бр. 2, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу: ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКАТ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НАСИПА , СВИЛАЈНАЦ, КОРИТО РЕКЕ РЕСАВЕ парцела број 991 И остале наведене у захтеву, К.О. СВИЛАЈНАЦ, И КО ДУБЉЕ.

На основу увида у Идејно решење бр IDR-PON-DESPOTOVAC-B/2021-0 од 01.09.2021 године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом ИНФРАСТРУКТУРНИ , СВИЛАЈНАЦ, КОРИТО РЕКЕ РЕСАВЕ парцела број 991, К.О. СВИЛАЈНАЦ, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

На потесу где је предвиђена регулација водотока постоје следећи објекти у власништву Оператора дистрибутивног система, Огранак Јагодина

Водови 10kV :

- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 9 - ТС Свилајнац 15, преко моста (код кружног тока у близини пољопривредне школе),
- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 9 - ТС Свилајнац 4, преко моста (код кружног тока у близини пољопривредне школе),
- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 19 - ТС Мотел, преко пешачког моста , између школе и мотела и паралелно се води од моста до ТС Мотел и са друге стране према ТС Свилајнац 19.
- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 49 - ТС Мотел и паралелно се води поред реке према ТС Свилајнац 49.
- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 49 - ТС Свилајнац 9 и паралелно се води од једним делом са леве стране корита реке.

- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 29 - ТС Свилајнац 63, преко пешачког моста код спортске хале и паралелно се води једним делом десном страном корита.
- кабловски вод 20kV , деоница ТС Свилајнац 3 - ТС Компо, преко моста код бивше фабрике "Компо"
- далековод 20kV од ТС Свилајнац 37, преко реке према ТС Млин
- нисконапонска мрежа 0,4kV из ТС Свилајнац 16 преко реке из насеља "Врачар"

Б/ УСЛОВИ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ НАСИПА

1. Сигурносна висина изнад насипа као месту неприступачном за возила износи 5 метара.
2. Удаљеност стубова од стопе насипа износи најмање 6 метара.
3. Угао укрштања водотока и енергетских водова не сме бити мањи од 30°.
4. Земљани радови у близини стубова нису дозвољени због угрожавања статичке стабилности и могућности оштећења заштитног уземљења.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетских каблова са осталим инфраструктурним објектима ров се копа ручно без употребе механизације.

Приликом реконструкције насипа обратити пажњу на улаз каблова на мост. Каблови се полажу на посебно припремљеним носачима испод мостовске конструкције.

Уколико постоји потреба за радовима на делу ДСЕЕ ради стицања услова за извођење радова трошкови падају на терет подносиоца захтева.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. **Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.**
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина, Јагодина.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Јагодина само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**


Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници



Директор огранка

Добрица Милошевић, дипл. инж. ел.