

# РЕСАВА - ГАС д.о.о.

35210 Свилајнац Хајдук Вељкова бр. 23 Тел/факс : 035/ 325-887

Датум: 08.10. 2021 год.

Наш знак и број: Ус-016/21

Јавно водоппривредно  
предузеће "Србијаводе"  
Београд  
Водоппривредни центар  
"Морава" Ниш

Текући рачун : 200-2900990102005-24 Поштанска Штедионица ПИБ 104536442 МБ20183004

## ПРЕДМЕТ: УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И ВОДОВА СА ДИСТРИБУТИВНОМ ГАСОВОДНОМ МРЕЖОМ

На основу захтева Јавног водоппривредног предузећа "Србијаводе" Београд,

Водоппривредни центар "Морава" Ниш (Матични бр.17117106 и ПИБ 100283824), бр.ROP-27447-LOC-1-НРАР-6/2021, од 20.09.2021.године, за издавање услова за укрштање и паралелно вођење инсталација радова на реконструкцији регулисаног корита реке Ресаве кроз Свилајнац до ушћа потока Бук (I фаза), и реконструкција успорног деснообалног насипа потока Бук (II фаза), а у складу са Законом о планирању и изградњи објеката на основу члана 54 („Службени гласник Републике Србије" бр:72/2009, 81/2009- исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон и 9/2020), а сходно одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС" бр:68/2019) и Уредбе о локацијским условима („Службени гласник Републике Србије " бр:115/2020).

Извештавамо Вас о следећем:

На траженим катастарским парцелама број :

**991, 995/4, 995/5, 995/6** све у **КО Свилајнац ПОСТОЈИ** дистрибутивна гасоводна мрежа пречника Ø90 који се налази на дубини од 1м и постоји могућност да будући објекат угрожава гасовод,

На траженим катастарским парцелама број:

**1019/1 и 1019/2 КО Свилајнац НЕ ПОСТОЈИ** дистрибутивна гасоводна мрежа, али постоји испред наведених парцела пречника Ø90 који се налази на дубини од 1м и не угрожава гасовод.

На траженој катастарској парцели број **1024 КО Свилајнац НЕ ПОСТОЈИ** дистрибутивна гасоводна мрежа, али постоји испред наведених парцела пречника Ø40 који се налази на дубини од 1м и не угрожава гасовод.

На траженим катастарским парцелама број:

**1020 и 1023 КО Свилајнац ПОСТОЈИ** дистрибутивна гасоводна мрежа, пречника Ø40 и Ø25 који се налази на дубини од 0,8м и постоји могућност да будући објекат угрожава гасовод.

На траженим катастарским парцелама број:

**5951/2, 5952 и 5953/1 КО Свилајнац НЕ ПОСТОЈИ** дистрибутивна гасоводна мрежа, али постоји испред парцеле **5951/2** пречника Ø90 који се налази на дубини од 1м и будући објект не угрожава гасовод.

На траженим катастарским парцелама број:

**565/1,565/2,565/3 и 564 КО Дубље НЕ ПОСТОЈИ** дистрибутивна гасоводна мрежа, али постоји испред наведених парцела пречника Ø250 који се налази на дубини од 1м и будући објект не угрожава гасовод.

За све позиције дистрибутивне гасоводне мреже погледати катастар подземних водова.

Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви трасиран је ван регулационог појаса саобраћајница односно у зеленом појасу, а где то није било могуће, трасирн је у тротоарима.

У појединим случајевима постављен је дуж трупа пута, тј. испод коловоза, уз обавезну примену посебних заштитних мера. Растојање трасе гасовода од темеља објекта може бити нај мање 1,0 м, како би се избегло слегање делова објекта поред кога пролази гасовод.

Подземне инсталације ( водовод, електрични каблови и др. ) морају се укрштати на растојању од 20 цм, а ако се гасовод води паралелно са њима, растојање мора бити 40 цм.

**РЕСАВА – ГАС д.о.о.**