

10	382	363	110	362	123
20	332	378	278	220	111
30	322	267	207	171	106
60	190	158	123	101	62,2

4.6 Да се предvide потреби objekti za korišćenje voda za piće i za tehnološke potrebe rudnika;

4.7 Да се у предvide objekti za zaštitu rudnika od podzemnih voda i od obilnih kanala i/ili okupiranih, odnosno preplavljeni i sabirni kanali, tranzitni kanali, vodosaбирни, пумпне станице, и/или грађевине унутар копа и по потреби пастин или објекта унутар копа, водосточних, поред копа, и др.

4.8 Да се предvide objekti za otkoњenje, prečišćavanje загађених вода и пенућање prečišćених вода из rudnika radi zaštite површинских и подземних вода. Да пенућење вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара из одредаба Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник РС", бр 31/82), и др.

4.9 Да се предvide места за складиштење откопане rude и места за одлагање јаловине из rudnika која својим положајем у простору (водном земљишту или површини воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВН "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др.

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивирају и преведу у пољопривредно земљиште.

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у екстремним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите rudnika, људства, механизације, режима вода, и др.

4.12. За све друге активности, мера се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13 Да је по изradi пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласности а после изradiње и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

"ГРАМАР – ИНСКОГРДНБ" Аранђеловац, ул. Гоендар Јованова број 12, (СНБ:20321407; ПИБ:105148852) као инвеститор, затражио је водне услове и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на основу О-1;
- 2) Идејно решење, урађено 2019 године;
- 3) Претне листа непокретности издат од стране Службе за катастар непокретности Аранђеловац, од 07.03.2019. године;
- 4) Копија плана издата од стране Службе за катастар непокретности Аранђеловац, од 24.12.2019. године;
- 5) Мишљење РХМЗ РС бр 922-1-30 2020 од 12.02.2020. год;
- 6) Мишљење ЈВН "Србијаводе" ВПЦ "Сава – Динав" Београд, бр.926 I од 18.01.2020. год;
- 7) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-1-41 2020-02 од 11.02.2020. год;