



Огранак Електродистрибуција „Чачак“

Наш број: 2540400-Д.09.27-430570/1-23

Место, датум: Чачак, 20.10.2023.год.

**Министарство грађевинарства,  
саобраћаја и инфраструктуре**

**Немањина 22-26 Београд**

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 02.10.2023.године, поднетог у име ЈП „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра 282, Београд (Звездара) на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) издају се:

### **УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ**

за реконструкцију улице чвора бр.170902,1 на државном путу реда 179(km21+674)у Чачку.

На датој локацији на основу документације са којом располажемо на месту извођења радова постоје електроенергетски објекти, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ Д.О.О. Београд, Огранак Електродистрибуција „Чачак“, на који треба обратити пажњу приликом извођења радова.

- **ТС 10/0,4 kV/kV „Рампа Г“ (12326);**
- **Сви улазно – излазни 10 kV водови из ТС 10/0,4 kV/kV „Рампа Г“ (12326);**
- **Изводни 1kV водови 10/0,4 kV/kV „Рампа Г“ (12326).**

#### **1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:**

- 1.1. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи 1м од армирано бетонске ивице за напонски ниво 1кV до 35кV, укључујући и 35кV.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978 ).

#### **2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта**

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак у Чачку, у коме ће навести датум и време почетка радова,



одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак у Чачку.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог:

Оверене ситуације x1

С поштовањем,



Директор огранка

Мр Стојан Васовић дипл.инж.ел