



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU

“VODOVOD” ČAČAK, Ul. Kralja Petra I br. 8

Tekući račun: 155-304-68 PIB: 101108292 MB: 07167610

Centrala 032/303-600 Email: vodovodca@sbb.rs www.vodovodca.rs

Čačak, 20.10.2023. god.

Broj: 3136-12/200

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

PREDMET: Tehnički uslovi za izdavanje uslova za rekonstrukciju čvora na državnom putu II reda broj 179 (km 21+674) u Čačku na KP br: 5150/1, 5150/3, 5195, 5186/36, 5186/37, 5149/4, 5147/4, 2972/5, 2978/3, 5147/1, 5148/12, 5148/6, 2651/2, 2972/3, 2972/4, 2973/2, 2650/11, 2650/12, 5149/1, 5186/26, 5186/9, 5186/28, 5196/2, 5186/32, 5186/10, 5149/5 KO Čačak.

Na osnovu Vašeg zahteva br. ROP-MSGI-28925-LOC-1/2023, br.potprocesa: ROP-MSGI-28925-LOC-1-HPAP-3/2023 od 22.09.2023. god. naša Stručna služba razmotrila je priloženu dokumentaciju i na osnovu svega izdaje sledeće uslove:

TEHNIČKE USLOVE

- poklopce (za težak saobraćaj) od šahti vodovoda i kanalizacije i hidrantske kape treba dovesti na kotu nivelete ulice,
- iskop oko instalacija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže raditi ručno, kako ne bi došlo do oštećenja (troškove eventualnog oštećenja instalacija snosi investitor),
- upozoriti izvođača radova da prilikom iskopa i nasipanja ulice ne dođe do zasipanja šahti materijalom iz iskopa, odnosno materijalom kojim se nasipa ulica,
- troškovi čišćenja i razgušivanja fekalne kanalizacije ako su izazvani nepažnjom izvođača radova padaju na teret investitora,
- u slučaju potrebe izmeštanja naših instalacija troškove istih snosi investitor,
- ne dozvoliti prodiranje atmosfere kanalizacije u fekalnu kanalizacionu mrežu prirodnim tokom ili povezivanjem
- ispoštovati pravila građenja – rastojanje, položaj, ukrštanje sa na šim planiranim i postojećim instalacijama),
- pre početka radova, investitor je dužan da se obrati službi za održavanje JKP "Vodovod" Čačak da bi se izvršila indentifikacija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže na licu mesta, kako ne bi došlo do havarije istih.

Važnost uslova traje dve godine od dana izdavanja.

PRILOG:

- situacija sa ucrtanim podacima

