



Министарство унутрашњих послова
Републике Србије
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
ROP-MSGI-7257-LOCH-2/2024
СВ 460562
217-3-404/24
07/7 217.2-30/23
Дана 15.04.2024. године.
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4
Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ,
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-7257-LOCH-2/2024 од 02.04.2024. године

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед поднеска за за изградњу објекта постројење за биолошки третман технолошких отпадних вода на КП 30633, КО Умка, Београд.

Прегледом Вашег поднеска и Прилога 11 из приложеног идејног решења израђеног од стране Ludan Engineering d.o.o., Београд, установљено је да нису обрађена евентуална новопроектована или постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, као и подаци о количини и физичко-хемијским карактеристикама истих, **обавештавамо Вас да није прописана обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 115/20).**

Уколико се предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, у складу са чл.3 и 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), потребно је доставити Прилог 11 и прибавити услове за изградњу и безбедно постављање објеката односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 115/20), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20 став 2 исте Уредбе.

МН

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Милан Васовић

