



Прилог број 1:

Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори
загађујућих материја у ваздух за блок А1, А2 и А3 и заједнички димњак
при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$
- табеларни приказ -



Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за блок А1 при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$ за мерења извршена 19. октобра 2018.

Р. број	Назив измерене величине	Јединица	Мерење 1 Вредност	Мерење 2 Вредност	Мерење 3 Вредност
1.	Снага блока	MW _e	149,0	152,3	178,5
Проток димног гаса					
2.	Проток димног гаса ¹⁾	m ³ /h	2403836	2303510	2455223
3.	Проток димног гаса на стандардним условима, влажан гас ²⁾	Nm ³ /h	1413253	1354977	1443717
4.	Проток димног гаса на стандардним условима, сув гас ³⁾	Nm ³ /h	1180193	1127283	1214173
5.	Проток димног гаса за O ₂ =6% ⁴⁾	Nm ³ /h	853921	826403	869202
Прашкасте материје					
6.	Гранична концентрација прашкастих материја	mg/Nm ³	50		
7.	Концентрација честица за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	218,2±15,8	210,3±14,6	226,8±16,0
8.	Масени проток прашкастих материја	kg/h	186,3	173,8	197,1
9.	Емисиони фактор прашкастих материја	kg/MWh	1,25	1,14	1,10
Угљенмоноксид					
10.	Садржај CO у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	65,4±9,4	61,8±9,4	57,7±9,3
11.	Масени проток CO	kg/h	55,9	51,0	50,2
12.	Емисиони фактор CO	kg/MWh	0,38	0,34	0,28
Азотни оксиди					
13.	Садржај NO _x у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	464,4±27,9	464,6±27,9	450,9±27,2
14.	Масени проток NO _x	kg/h	396,5	383,9	391,9
15.	Емисиони фактор NO _x	kg/MWh	2,66	2,52	2,20
Сумпорни оксиди					
16.	Садржај SO ₂ у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	2720,8±86,5	3419,2±107,1	5196,5±160,6
17.	Масени проток SO ₂	kg/h	2323,3	2825,6	4516,8
18.	Емисиони фактор SO ₂	kg/MWh	15,59	18,55	25,30
Неорганска једињења флуора у облику HCl*					
19.	Садржај HCl у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	19,5±1,6	18,5±1,6	20,1±1,7
20.	Масени проток HCl	kg/h	16,64	15,25	17,47
21.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,112	0,100	0,098
Неорганска једињења флуора у облику HF*					
22.	Садржај HF у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	14,1±1,4	13,3±1,3	13,8±1,4
23.	Масени проток HF	kg/h	12,03	10,99	11,98
24.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,081	0,072	0,067

* - Мерење извршено за потребе оператора, не подлеже мерењу према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гласник бр. 6/16), Прилогу 1 Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање

¹⁾ Радни услови – влажан гас, реални измерени параметри

²⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), влажан гас, измерени садржај O₂

³⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, измерени садржај O₂

⁴⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, садржај O₂=6%



Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за блок А2 при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$ за мерења извршена 6. јуна 2018.

Р. број	Назив измерене величине	Јединица	Мерење 1 Вредност	Мерење 2 Вредност	
1.	Снага блока	MW _e	154,5	151,4	
Проток димног гаса					
2.	Проток димног гаса ¹⁾	m ³ /h	2262078	2292432	
3.	Проток димног гаса на стандардним условима, влажан гас ²⁾	Nm ³ /h	1347513	1344209	
4.	Проток димног гаса на стандардним условима, сув гас ³⁾	Nm ³ /h	1126510	1119159	
5.	Проток димног гаса за O ₂ =6% ⁴⁾	Nm ³ /h	767782	727450	
Прашкасте материје					
6.	Гранична концентрација прашкастих материја	mg/Nm ³	50		
7.	Концентрација честица за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	273,1±18,0	328,6±23,5	
8.	Масени проток прашкастих материја	kg/h	209,7	239,0	
9.	Емисиони фактор прашкастих материја	kg/MWh	1,36	1,58	
Угљенмоноксид					
10.	Садржај CO у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	89,0±10,5	92,3±10,7	
11.	Масени проток CO	kg/h	68,3	67,1	
12.	Емисиони фактор CO	kg/MWh	0,44	0,44	
Азотни оксиди					
13.	Садржај NO _x у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	265,0±17,4	257,2±17,1	
14.	Масени проток NO _x	kg/h	203,5	187,1	
15.	Емисиони фактор NO _x	kg/MWh	1,32	1,24	
Сумпорни оксиди					
16.	Садржај SO ₂ у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	1542,6±53,9	1485,3±52,7	
17.	Масени проток SO ₂	kg/h	1184,3	1080,5	
18.	Емисиони фактор SO ₂	kg/MWh	7,67	7,14	
Неорганска једињења флуора у облику HCl*					
19.	Садржај HCl у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	12,4±1,7	12,9±1,9	
20.	Масени проток HCl	kg/h	9,53	9,38	
21.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,062	0,062	
Неорганска једињења флуора у облику HF*					
22.	Садржај HF у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	14,2±1,8	13,7±1,9	
23.	Масени проток HF	kg/h	10,88	9,98	
24.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,070	0,066	

* - Мерење извршено за потребе оператора, не подлеже мерењу према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гласник бр. 6/16), Прилогу 1 Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање

¹⁾ Радни услови – влажан гас, реални измерени параметри

²⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), влажан гас, измерени садржај O₂

³⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, измерени садржај O₂

⁴⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, садржај O₂=6%



Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за блок А2 при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$ за мерења извршена 7. јуна 2018.

Р. број	Назив измерене величине	Јединица	Мерење 3 Вредност	Мерење 4 Вредност	
1.	Снага блока	MW _e	179,5	176,0	
Проток димног гаса					
2.	Проток димног гаса ¹⁾	m ³ /h	2432291	2497328	
3.	Проток димног гаса на стандардним условима, влажан гас ²⁾	Nm ³ /h	1424391	1463020	
4.	Проток димног гаса на стандардним условима, сув гас ³⁾	Nm ³ /h	1172109	1207574	
5.	Проток димног гаса за O ₂ =6% ⁴⁾	Nm ³ /h	853591	861896	
Прашкасте материје					
6.	Гранична концентрација прашкастих материја	mg/Nm ³	50		
7.	Концентрација честица за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	300,2±19,0	303,9±19,3	
8.	Масени проток прашкастих материја	kg/h	256,2	261,9	
9.	Емисиони фактор прашкастих материја	kg/MWh	1,43	1,49	
Угљенмоноксид					
10.	Садржај CO у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	67,7±9,7	68,7±9,3	
11.	Масени проток CO	kg/h	57,8	59,2	
12.	Емисиони фактор CO	kg/MWh	0,32	0,34	
Азотни оксиди					
13.	Садржај NO _x у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	384,9±23,6	356,1±21,9	
14.	Масени проток NO _x	kg/h	328,5	306,9	
15.	Емисиони фактор NO _x	kg/MWh	1,83	1,74	
Сумпорни оксиди					
16.	Садржај SO ₂ у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	1599,7±54,6	1552,4±52,9	
17.	Масени проток SO ₂	kg/h	1365,5	1338,0	
18.	Емисиони фактор SO ₂	kg/MWh	7,61	7,60	
Неорганска једињења флуора у облику HCl*					
19.	Садржај HCl у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	11,2±1,3		
20.	Масени проток HCl	kg/h	9,53		
21.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,053		
Неорганска једињења флуора у облику HF*					
22.	Садржај HF у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	12,0±1,4		
23.	Масени проток HF	kg/h	10,25		
24.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,057		

* - Мерење извршено за потребе оператора, не подлеже мерењу према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гласник бр. 6/16), Прилогу 1 Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање

¹⁾ Радни услови – влажан гас, реални измерени параметри

²⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), влажан гас, измерени садржај O₂

³⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, измерени садржај O₂

⁴⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, садржај O₂=6%



Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за блок А3 при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$ за мерења извршена 28. септембра 2018.

Р. број	Назив измерене величине	Јединица	Мерење 1 Вредност	Мерење 2 Вредност	Мерење 3 Вредност
1.	Снага блока	MW _e	259	269	275
Проток димног гаса					
2.	Проток димног гаса ¹⁾	m ³ /h	2720207	2815197	2840821
3.	Проток димног гаса на стандардним условима, влажан гас ²⁾	Nm ³ /h	1703747	1762191	1774109
4.	Проток димног гаса на стандардним условима, сув гас ³⁾	Nm ³ /h	1357256	1407371	1414447
5.	Проток димног гаса за O ₂ =6% ⁴⁾	Nm ³ /h	1098519	1164322	1196456
Прашкасте материје					
6.	Гранична концентрација прашкастих материја	mg/Nm ³	50		
7.	Концентрација честица за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	48,9±5,8	53,1±5,9	54,3±6,2
8.	Масени проток прашкастих материја	kg/h	53,7	61,8	65,0
9.	Емисиони фактор прашкастих материја	kg/MWh	0,21	0,23	0,24
Угљенмоноксид					
10.	Садржај CO у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	72,0±8,6	61,9±8,3	59,0±8,2
11.	Масени проток CO	kg/h	79,1	72,0	70,5
12.	Емисиони фактор CO	kg/MWh	0,31	0,27	0,26
Азотни оксиди					
13.	Гранична концентрација азотних оксида	mg/Nm ³	200		
14.	Садржај NO _x у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	341,7±20,9	405,2±24,4	377,5±22,8
15.	Масени проток NO _x	kg/h	375,4	471,8	451,6
16.	Емисиони фактор NO _x	kg/MWh	1,45	1,75	1,64
Сумпорни оксиди					
17.	Садржај SO ₂ у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	2169,4±69,6	1730,3±56,8	1605,5±53,1
18.	Масени проток SO ₂	kg/h	2383,2	2014,6	1920,9
19.	Емисиони фактор SO ₂	kg/MWh	9,20	7,49	6,99
Неорганска једињења флуора у облику HCl*					
20.	Садржај HCl у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	18,4±1,2	16,1±1,0	17,8±1,0
21.	Масени проток HCl	kg/h	20,21	18,73	21,34
22.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,078	0,070	0,076
Неорганска једињења флуора у облику HF*					
23.	Садржај HF у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	13,6±1,0	10,2±0,8	11,1±0,8
24.	Масени проток HF	kg/h	14,96	11,86	13,33
25.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,058	0,044	0,048

* - Мерење извршено за потребе оператера, не подлеже мерењу према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гласник бр. 6/16), Прилогу 1 Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање

¹⁾ Радни услови – влажан гас, реални измерени параметри

²⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), влажан гас, измерени садржај O₂

³⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, измерени садржај O₂

⁴⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, садржај O₂=6%



Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за заједнички димњак блокова А1, А2* и А3 при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$

Р. број	Назив измерене величине	Јединица	Мерење 1 Вредност	Мерење 2 Вредност	Мерење 3 Вредност
1.	Снага блока	MW _e	562,5	600,8	629,5
Проток димног гаса					
2.	Проток димног гаса ¹⁾	m ³ /h	7386121	7550998	7793372
3.	Проток димног гаса на стандардним условима, влажан гас ²⁾	Nm ³ /h	4464513	4541559	4680846
4.	Проток димног гаса на стандардним условима, сув гас ³⁾	Nm ³ /h	3663959	3706763	3836194
5.	Проток димног гаса за O ₂ =6% ⁴⁾	Nm ³ /h	2720222	2844316	2927554
Прашкасте материје					
6.	Гранична концентрација прашкастих материја	mg/Nm ³	50		
7.	Концентрација честица за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	165,3±12,4	172,2±12,3	178,9±13,0
8.	Масени проток прашкастих материја	kg/h	449,7	491,8	524,0
9.	Емисиони фактор прашкастих материја	kg/MWh	0,80	0,82	0,83
Угљенмоноксид					
10.	Садржај CO у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	74,7±9,4	63,5±9,0	61,3±8,9
11.	Масени проток CO	kg/h	203,3	180,8	179,9
12.	Емисиони фактор CO	kg/MWh	0,36	0,30	0,29
Азотни оксиди					
13.	Садржај NO _x у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	358,6±22,1	418,1±25,3	394,5±23,9
14.	Масени проток NO _x	kg/h	975,4	1184,2	1150,4
15.	Емисиони фактор NO _x	kg/MWh	1,73	1,97	1,83
Сумпорни оксиди					
16.	Садржај SO ₂ у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	2165,6±70,5	2223,6±72,0	2717,8±86,8
17.	Масени проток SO ₂	kg/h	5890,8	6215,7	7775,7
18.	Емисиони фактор SO ₂	kg/MWh	10,47	10,35	12,35
Неорганска једињења флуора у облику HCl**					
19.	Садржај HCl у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	17,1±1,5	16,0±1,4	16,7±1,3
20.	Масени проток HCl	kg/h	46,4	43,4	48,3
21.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,082	0,072	0,077
Неорганска једињења флуора у облику HF**					
22.	Садржај HF у димном гасу за O ₂ =6% ⁴⁾	mg/Nm ³	13,9±1,4	12,2±1,3	12,2±1,2
23.	Масени проток HF	kg/h	37,9	32,8	35,6
24.	Емисиони фактор HF	kg/MWh	0,067	0,055	0,056

* - За блок А2 извршена су 4 мерења. Мерења 3 и 4 су рачуната мерењима 2 и 3 на блоковима А1 и А3 за заједнички димњак, пошто је током мерења 2 на блоку А2 забележена најмања снага блока.

** - Мерење извршено за потребе оператера, не подлеже мерењу према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гласник бр. 6/16), Прилогу 1 Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање.

¹⁾ Радни услови – влажан гас, реални измерени параметри

²⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), влажан гас, измерени садржај O₂

³⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, измерени садржај O₂

⁴⁾ Нормални услови (температура 273 K, притисак 101325 Pa), сув гас, садржај O₂=6%

	Институт за нуклеарне науке ВИНЧА Лабораторија за термотехнику и енергетику	Периодично мерење емисије штетних и опасних материја у ваздух на блоковима А1, А2 и А3 ТЕ "Никола Тесла" у Обреновицу
---	---	--

Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за блокове А1, А2 и А3 и заједнички димњак при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$

		ТЕНТ А1			ТЕНТ А2			ТЕНТ А3			Димњак		
Снага блока бруто (MW)	Тест 1	149,0			154,5			259			562,5		
	Тест 2	152,3			179,5			269			600,8		
	Тест 3	178,5			176,0			275			629,5		
Протоци (Nm ³ /h)	Тест 1	853921			767782			1098519			2720222		
	Тест 2	826403			853591			1164322			2844316		
	Тест 3	869202			861896			1196456			2927554		
Назив измерене величине	Тест бр.	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)
Укупне прашкасте материје ГВЕ 50 mg/ Nm ³	1	218,2	186,3	1,25	273,1	209,7	1,36	48,9	53,7	0,21	165,3	449,7	0,80
	2	210,3	173,8	1,14	300,2	256,2	1,43	53,1	61,8	0,23	172,2	491,8	0,82
	3	226,8	197,1	1,10	303,9	261,9	1,49	54,3	65,0	0,24	178,9	524,0	0,83
	Сред. вр.	218,4	185,7	1,16	292,4	242,6	1,43	52,1	60,2	0,23	172,1	488,5	0,82
Угљенмоноксид, CO	1	65,4	55,9	0,38	89,0	68,3	0,44	72,0	79,1	0,31	74,7	203,3	0,36
	2	61,8	51,0	0,34	67,7	57,8	0,32	61,9	72,0	0,27	63,5	180,8	0,30
	3	57,7	50,2	0,28	68,7	59,2	0,34	59,0	70,5	0,26	61,3	179,9	0,29
	Сред. вр.	61,6	52,4	0,33	75,1	61,8	0,37	64,3	73,9	0,28	66,5	188,0	0,32
Азотни оксиди, NO _x (NO ₂) (ГВЕ 200 mg/Nm ³ за А3)	1	464,4	396,5	2,66	265,0	203,5	1,32	341,7	375,4	1,45	358,6	975,4	1,73
	2	464,6	383,9	2,52	384,9	328,5	1,83	405,2	471,8	1,75	418,1	1184,2	1,97
	3	450,9	391,9	2,20	356,1	306,9	1,74	377,5	451,6	1,64	394,5	1150,4	1,83
	Сред. вр.	460,0	390,8	2,46	335,3	279,6	1,63	374,8	432,9	1,61	390,4	1103,3	1,84
Сумпордиоксид, SO ₂	1	2720,8	2323,3	15,59	1542,6	1184,3	7,67	2169,4	2383,2	9,20	2165,6	5890,8	10,47
	2	3419,2	2835,6	18,55	1599,7	1365,5	7,61	1730,3	2014,6	7,49	2223,6	6215,7	10,35
	3	5196,5	4516,8	25,30	1552,4	1338,0	7,60	1605,5	1920,9	6,99	2717,8	7775,7	12,35
	Сред. вр.	3778,8	3225,2	19,81	1564,9	1295,9	7,63	1835,1	2106,2	7,89	2369,0	6627,4	11,06

	Институт за нуклеарне науке ВИНЧА Лабораторија за термотехнику и енергетику	Периодично мерење емисије штетних и опасних материја у ваздух на блоковима А1, А2 и А3 ТЕ "Никола Тесла" у Обреновицу
---	---	--

Масене концентрације, масени протоци и емисиони фактори загађујућих материја за блокове А1, А2 и А3 и заједнички димњак при $T=273\text{ K}$, $p=101325\text{ Pa}$, сув гас, $O_2=6\%$ - наставак табеле

		ТЕНТ А1			ТЕНТ А2			ТЕНТ А3			Димњак		
Снага блока бруто (MW)	Тест 1	149,0			154,5			259			562,5		
	Тест 2	152,3			179,5			269			600,8		
	Тест 3	178,5			176,0			275			629,5		
Протоци (Nm ³ /h)	Тест 1	853921			767782			1098519			2720222		
	Тест 2	826403			853591			1164322			2844316		
	Тест 3	869202			861896			1196456			2927554		
Назив измерене величине	Тест бр.	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)	Концентр. (mg/Nm ³)	Масени протоци (kg/h)	Емисиони фактор, (kg/MWh)
Хлороводоник, HCl*	1	19,5	16,64	0,112	12,4	9,53	0,062	18,4	20,21	0,078	17,1	46,4	0,082
	2	18,5	15,25	0,100	12,9	9,38	0,062	16,1	18,73	0,070	16,0	43,4	0,072
	3	20,1	17,47	0,098	11,2	9,53	0,053	17,8	21,34	0,076	16,7	48,3	0,077
	Сред. вр.	19,4	16,45	0,103	12,2	9,48	0,059	17,4	20,09	0,075	16,6	46,03	0,077
Флуороводоник, HF*	1	14,1	12,03	0,081	14,2	10,88	0,070	13,6	14,96	0,058	13,9	37,9	0,067
	2	13,3	10,99	0,072	13,7	9,98	0,066	10,2	11,86	0,044	12,2	32,8	0,055
	3	13,8	11,98	0,067	12,0	10,25	0,057	11,1	13,33	0,048	12,2	35,6	0,056
	Сред. вр.	13,7	11,67	0,073	13,3	10,37	0,064	11,6	13,38	0,050	12,8	35,42	0,059

* - Мерење извршено за потребе оператера, не подлеже мерењу према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Сл.гласник бр. 6/16), Прилогу 1 Граничне вредности емисија за велика постројења за сагоревање