



ЦЕОП: ROP-MSGI-46601-LOC-2-HPAP-3/20

ГРАД Валјево, ГРАДСКА УПРАВА, Градска
управа за урбанизам и стамбене послове

Наш број: 2460800-Д-09.04--82954-22

Карађорђева 64

Ваљево, 23.03.2022

14104 ВАЉЕВО

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево размотрио је захтев примљен дана 23.03.2022. године у име у име инвеститора ХАНСГРОХЕ ДОО БЕОГРАД, БЕОГРАД, КРУНСКА бр. 73, . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛИВНИЦА У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА, класе 221112, ВАЉЕВО парцела број 18722, К.О. ВАЉЕВО,

На основу увида у Идејно решење бр EN-1712 од 23.02.2022 године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом

1. На наведеним кат. парцелама не постоји надземна мрежа ниског напона.
2. На наведеним кат. парцелама не постоје надземне и подземне средњенапонске мреже.

3. На наведеним кат. парцелама не постоје ТС 10/0.4kV.

НАПОМЕНА: Потребно је да се пројектант обрати ЕД Ваљево ван поступка обједињене процедуре за добијање Услови за паралелно вођење и укрштање Пројектованог објекта са постојећим ЕЕО.

НАПОМЕНА: ЕД Ваљево не располаже са тачним подацима о траси постојећих кабловских водова 35kV, 10kV и 1kV.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће приликом извођења радова у заштитној зони постојећих електро-енергетских објеката:

- 1.1. Изнад места неприступачних за возила сигурносна висина надземних неизолованих средњенапонских (10kV) водова износи 5m,

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

- 1.2. Изнад места приступачних за возила (нпр. насељених места, поља преко којих има пољских путева, ливада и шумских путева и сл.), сигурносна висина неизолованих надземних средњепонских (10kV) водова износи 6m,
- 1.3. Изнад аутопутева, магистралних, регионалних, локалних и прилазних путева који се користе као путеви за јавну употребу, сигурносна висина изолованих надземних средњенапонских (10kV) водова износи 7m,
- 1.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће надземне електроенергетске водове и да при укрштању и паралелном вођењу надземних електроенергетских водова са Планираним објектом поштује одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV објављеног у "Службеном листу СФРЈ", број 65/88 и "Службеном листу СРЈ", број 18/92; Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова објављеног у "Службеном листу СФРЈ", број 6/92,
- 1.5. За грађевинске радове који се изводе у непосредној близини стубова надземног вода потребно је у пројекту извршити проверу угрожености стабилности стубова,
- 1.6. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће подземне електроенергетске водове (уземљење стубова постојећих надземних водова и постојеће ТС или каблови) . Међусобни размак постојећих електроенергетских подземних водова (у власништву ЕД Ваљево) и Пројектованог објекта , при паралелном вођењу, у хоризонталној или косој равни, не сме да буде мањи од 0,5m. Није дозвољено паралелно вођење Пројектованих објеката испод или изнад постојећих подземних ЕЕО водова (паралелно вођење у вертикалној равни). При укрштању, Пројектован објекат може да буде положен испод или изнад постојећег енергетског подземног вода на растојању најмање 0,3m.
- 1.7. Нормална дубина укопавања енергетских каблова који се укопавају директно у земљу на регулисаном и нерегулисаном земљишту је 0,7-0,8m,
- 1.8. На подручју укрштања са постојећим кабловима 35kV, 10kV и 1kV у власништву ЕД Ваљево и на свим другим местима где је могуће очекивати већа механичка оптерећења и механичка оштећења, Пројектоване објекте треба уградити у одговарајућу кабловску канализацију. Кабловска канализација се изграђује од термопластичних цеви од одговарајућих саставних делова (PVC цеви Ø110mm). Цеви се постављају на средину кабловске постељице (мешавина песка и шљунка са добрим одвођењем топлоте, гранулације со 4mm), дебљине 30cm. Изнад кабла се постављају две упозоравајуће траке, на 0,7m,
- 1.9. На подручју укрштања са постојећим подземним електроенергетским водовима уземљење Пројектованог објекта треба уградити у одговарајућу кабловску канализацију. Кабловска канализација се изграђује од термопластичних цеви од одговарајућих саставних делова (PVC цеви Ø110mm),
- 1.10. Кабловска канализација треба да буде изграђена што више правоугаоно у односу на осу постојећих подземне електроенергетске водове у власништву ЕД Ваљево са којим се укршта и мора да буде удаљена најмање 1m на свакој страни изван трасе постојећих кабловских водова (35kV, 10kV и 1kV),
- 1.11. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке постојећих подземних електроенергетских водова се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај,
- 1.12. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће подземне електроенергетске водове и да при укрштању и паралелном вођењу објекта Пројектован објекат (вод) са постојећим подземним електроенергетским водовима поштује одредбе техничких прописа и Техничке препоруке ЕД Србије број 3 „Основни технички

захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1kV, 10kV, 20kV, 35kV и 110kV из новембра 2012. осим у делу који се односи на тачку 1.8. „Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова“,

1.13. Кабловски вод се мора градити у складу са Законом, техничким прописима, интерним стандардима ЕДС „Електродистрибуција Србије“ и правилима струке. , а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, Ваљево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево, Ваљево.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ваљево само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници



Директор огранка

И. Драгић
Иван Драгић, дипл. инж. електр.