

РЕПУБЛИКА СРБИЈА**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Ваш број: _____

Наш број: _____

Датум: 9. 03. 2022

RN 209/22, OP 118/22

Предмет: Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу ливнице производног комплекса на к. п. 18722 КО Ваљево

Поштовани,

Поводом захтева ROP-MSGI-46601-LOC-2/2022 за издавање услова за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу ливнице производног комплекса на к. п. 18722 КО Ваљево, обавештавамо Вас:

У зони планиране изградње тј. у оквиру границе предметног пројекта, ЈП "Србијагас" нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода и објеката који би требало да буду садржани у документацији.

Тренутно није могуће објекте који су предмет ових услова прикључити на дистрибутивни систем ЈП "Србијагас".

Како је разводни гасовод РГ 05-06 Београд – Ваљево – Лозница, МОР 50 bar у изградњи (у фази израде планског документа), након пуштања у функцију овог гасовода и изградње дистрибутивне гасоводне мреже на предметном подручју (МОР 16 bar I МОР 4 bar), створиће се услови за прикључење ливнице производног комплекса на к. п. 18722 КО Ваљево за тражени капацитет (800 m³/h за крајњу фазу).

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за Развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.