



Огранак Електродистрибуција Чачак
Чачак, Кренов пролаз бб.

ЦЕОП: ROP-MSGI- 8760-LOC-1/2022

Наш број: 2460800- Д.09.27- 152904/1-22

Место, датум: Чачак, 11.04.2022.год.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Немањина 22-26

Београд

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“ размотрио је захтев од 08.04.2022. године, који је поднет у име „Електромержа Србије“, ул.Кнеза Милоша 11, Београд- Врачар. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система, доносе се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за издавање услова за измештање линијских инфраструктурних објеката у коридору Аутопута – далековод ДВ 110 kV број 1183 ТС Чачак 3- ТС Горњи Милановац.

Објекат : Аутопут Е-761 Појате –Прељина

Секција -:Мрчајевци – Прељина km 97+000.00-109 + 663.80,

Обавештавамо вас:

1. У зони извођења радова немамо средњенапонских водова, напонског нивоа 35 kV и 10 kV, којима управља „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“.
2. **Инвеститор је у обавези да поштује следеће:**
 - 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
 - 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
 - 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак.

- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.



Директор огранка

Мр Стојан Васовић, дипл.ел.инж.