



Огранак Електродистрибуција Чачак
Кренов пролаз бб.

ЦЕОП: ROP-MSGI-13698-LOC-1/2019

Наш број: 8Е.1.1.0.-Д.09.27-175911/1

Место, датум: Чачак, 20.06.2019.год.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Немањина 22-26
Београд

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак размотрио је захтев бр.350-02-00046/2019-14 од 19.03.2019. године, који је поднет у име ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. Булевар краља Александра бр.282, на основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским уковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система, доноси се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за издавање локацијских услова за изградњу аутопута ДП А5 Деоница Мрчајевци-Прељина.

На приложеној ситуацији (према расположивим подацима из документације) учртани су наши електроенергетски водови напонског нивоа 35 kV и 10 kV. Мрежа ниског напона није учртана, потребно је извршити снимање на терену места укрштања МНН и будуће трасе Аутопута, као и утврђивање врсте и пресека надземних водова.

Да би се обезбедили технички услови за извођење радова на изградњи предметног аутопута потребно је урадити следеће:

На местима где се нисконапонска и средњенапонска мрежа приближава или укршта са трасом будућег аутопута, потребно је урадити каблирање, кабловима типске ознаке и пресека по важећим техничким прописима или применити друга решења, сходно Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног (службени лист СФРЈ 65/88 и службени лист СРЈ 18/92) као и важећег Закона о путевима.

Укрштање предметног ауто пута са водовима 35 kV :

-Кабловски вод 35 kV од ТС 35/10 kV/kV „Чачак 4“ до ТС 35/10 kV/kV „Хиподром“

извести на начин како је то дефинисано Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400 kV, чланови од 124 закључно са 129 (савезни прописи Београд 1996 год.).

ДВ 10 kV са којима се укршта ауто пут :

- ДВ 10 kV за ТС 10/0.4 kV/kV „Бироелектроник“
- Кабловски вод 10 kV за ТС 10/0.4 kV/kV „Аутотејд“
- ДВ 10 kV за ТС 10/0.4 kV/kV „Прељина дом“
- ДВ 10 kV за ТС 10/0.4 kV/kV „Суртек“
- ДВ 10 kV за ТС 10/0.4 kV/kV „Обрадовићи“
- ДВ 10 kV за ТС 10/0.4 kV/kV „Доња Горевниц 1“ (Фазанерија)

Трафостанице 10/0.4 kV/kV које се налазе непосредно уз трасу и чије се мреже ниског напона сигурно укрштају са ауто путем:

- ТС 10/0.4 kV/kV „Бироелектроник“
- ТС 10/0.4 kV/kV „Аутотејд“
- ТС 10/0.4 kV/kV „Прељина дом“
- ТС 10/0.4 kV/kV „Суртек“
- ТС 10/0.4 kV/kV „Обрадовићи“
- ТС 10/0.4 kV/kV „Доња Горевниц 1“

1. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 1.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 1.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак.
- 1.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
2. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
4. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
5. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,



Руководилац сектора планирања
и инвестиција Огранка Чачак

(Милосав Милорадовић)