



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
"VODOVOD" ČAČAK, Ul. Kralja Petra I br. 8
Centrala 032/303-606 * Fax 032/303-616 * Direktor 032/303-600
Tekući račun: 155-304-68 * PIB 101108292

Čačak, 27.06.2019 god.
Broj: 3623-12/77

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I
INFRASTRUKTURE
Ul. Nemanjina br. 22-26
11000 BEOGRAD

PREDMET: Tehnički uslovi za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju
DP A5 (Autoput E-761) Pojate-Preljina, deonica Mrčajevci-Preljina
u KO : Mrčajevci, Donja Gorevnica, Mojsinje, Stančići, Baluga
Ljubićska, Konjevići, Preljina, Ljubić, Rakova, Kukići, Zablaće, Vapa i
Baluga Trnavska na teritoriji grada Čačka.

Na osnovu Vašeg zahteva, broj predmeta ROP-MSGI-13698-LOC-
1/2019, zavodni broj: 350-02-00243/2019-14 od 27.05.2019 god. (naš delovodni
broj 3623-12/77 od 31.05.2019 god.) stručne službe ovog preduzeća razmotrile
su dostavljenu dokumentaciju i na osnovu svega izdajemo sledeće:

**TEHNIČKE USLOVE ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA ZA
IZGRADNJU DP A5 (AUTOPUTA E-761) POJATE-PRELJINA
DEONICA MRČAJEVCI-PRELJINA :**

VODOVOD I KANALIZACIJA:

- Autoput projektovati tako da ne ugrožava našu postojeću mrežu vodovoda, a detaljno sagledati sve planirane-projektovane cevovode vodovoda i fekalne kanalizacije. Posebno obratiti pažnju na već izgrađenu mrežu vodovoda i fekalne kanalizacije, jer eventualno izmeštanje ovih cevovoda mora biti detaljno obrazloženo i precizno isprojektovano, uz konsultacije projektanta sa ovlašćenim radnicima JKP "Vodovod" Čačak.
- na prostoru koji je predmet izrade lokacijskih uslova za izgradnju DP A5 (Autoput E-761) Pojate-Preljina, deonica Mrčajevci-Preljina u JKP "Vodovod" Čačak ima izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u sledećim K.O.: Ljubić, Preljina, Konjevići, Baluga Ljubićska. U K.O. Rakova ima izgrađena samo vodovodnu mrežu a u K.O. Mojsinje, K.O. Stančići je planirana vodovodna mreža prema projektnoj dokumentaciji.
- K.O. Vapa, Donja Gorevnica, Zablaće, Mrčajevci, Kukići, su u nadležnosti JKP „Moravac“ Mrčajevci. K.O. Baluga Trnavska pripada lokalnoj Mesnoj zajednici,
- planirane instalacije i objekte postaviti tako da ne ugrožavaju naše postojeće i planirane instalacije,
- nije dozvoljeno paralelno vođenje instalacija ispod ili iznad naših instalacija, a instalacije pri ukrštanju mogu biti položene ispod ili iznad naših instalacija na rastojanju min. 50cm,
- ispoštovati propise,
- svi troškovi nastali usled eventualnog izmeštanja ili oštećenja naše mreže vodovoda i fekalne kanalizacije padaju na teret investitora.

Važnost uslova traje godinu dana od dana izdavanja .

PRILOG:

- Situacija u DWG formatu sa ucrtanom mrežom vodovoda i fekalne kanalizacije u KO Čačak (planirana i izgrađena)