

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-04-883/04-07

31.08.2004. године

Београд

ЉС

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, решавајући по захтеву ПТП «Бехатон» д.о.о. из Београда, бр. 86 од 28.06.2004. године, а на основу чл. 15. и 16. Закона о водама («Службени гласник РС», бр. 46/91) и чл. 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДОПРИВРЕДНЕ САГЛАСНОСТИ

Издаје се водопривредна сагласност ПТП «Бехатон» д.о.о. из Београда, ул. Таковска бр. 20, на техничку документацију за извођење радова експлоатације кречњака из лежишта «Козличих», општина Ваљево, под следећим условима:

1. да важност ове сагласности престаје након две године од њеног издавања, уколико се са предметним радовима не отпочне у том периоду, сагласно чл. 17. Закона о водама,

2. да се предметни објекат изведе у свему према приложеној документацији и техничким условима за ову врсту радова и објеката,

3. инвеститор је дужан да све евентуалне штете, настале као последице изведених радова, несагледавања свих проблема или некомплетних решења, надокнади, а њихове узроке отклони о свом трошку,

4. да се за време извођења радова, без обзира на динамику експлоатације, не ремети нормално функционисање постојећих водопривредних објеката, да се истима не наносе штете и оштећења и да се не нарушава постојећи режим рада ових система,

5. након почетка реализације предвиђених радова, а у циљу добијања одобрења за употребу, обавезно је прибавити код овог органа водопривредну дозволу, у складу са чл. 18, 19, 20. и 21. Закона о водама и чл. 3. Правилника о садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе («Службени гласник РС», бр. 3/78).

Образложење

ПТП «Бехатон» д.о.о. из Београда поднело је овом министарству захтев за издавање водопривредне сагласности заведен у писарници овог органа под горњим бројем од 23.08.2004. године.

Уз захтев су достављени следећи прилози:

1. Решење о издавању водопривредних услова овог органа бр. 325-05-82/04-07 од 05.02.2004. године.

2. Решење о одобрењу експлоатације Министарства рударства и енергетике бр. 310-02-240/04-06 од 02.06.2004. године.

3. Главни рударски пројекат експлоатације кречњака са лежишта «Козличић» код Ваљева, пројектант Предузеће «З СД-Пројект инжењеринг» д.о.о. из Београда, април. 2004. године.

4. Потврда о извршеној техничкој контроли, Рударско-геол.шки факултет у Београду, август 2004. године.

Из приложене документације констатује се следеће:

Лежиште кречњака «Козличић» налази се 10км северно од Ваљева, непосредно уз пут Ваљево – Шабац, на брежуљкастом терену са надморским висинама од 250 до 350м. Кроз средишни део истражног простора протиче безимени поток који се у северном делу улива у реку Рабас, притоку Колубаре. Само лежиште представља гребен, средина је слабо водопропустљива, и нема услова за формирање издани.

Билансне резерве кречњака износе 376.024 м^3 , односно $1.000.224 \text{ т}$, што уз годишњи капацитет од $60.000 \text{ м}^3/\text{год}$ омогућава 6 година века овог површинског копа. Процес експлоатације обухвата откопавање (бушење и минирање), припрему за утовар, утовар у дробилицу, дробљење и утовар у камионе, а обављаће га 12 радника. Водоснабдевање за потребе радника и за обарање прашине вршиће се посебним бидонима и камионом цистерном. За одлагање отпадних вода из мокрог чвора изградиће се непропусна септичка јама, коју ће празнити комунално предузеће из Ваљева.

Површински коп се састоји од 5 етажа висине 12м, на површини од око 37.500 м^2 . За одлагање јаловине формираће се јаловиште између кола, реке Рабас и безименог потока, уз истовремену изградњу насипа ради одбране од великих вода реке Рабас и безименог потока.

За одводњавање копа од вода са околног подручја, предвиђени су ободни канали троугластог пресека, са испустом у поток и Рабас. Воде које падну на тело копа одводе се ободним-етажним каналима до водосабирника који је истовремено и таложник и који се налази унутар насипа за заштиту од великих вода реке Рабас. Његово пражњење се врши након таложења, препумпавањем у Рабас.

На основу сагледавања чињеница из приложене документације, стручна служба овог органа предложила је издавање водопривредне сагласности, уз услове наведене у диспозитиву решења. Ово решење заведено је у водној књизи овог органа за водно подручје Сава под бр. 1225 од 31.08.2004. године.

Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може поднети жалба, већ се против решења може покренути управни спор тужбом код Врховног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- ПТП «Бехатон» д.о.о. из Београда
- ЈВП «Србијаводе» ВПЦ «Сава-Дунав» Београд
- СО Ваљево,
- водна књига _____
- водопривредна инспекција
- архива

ДИРЕКТОР



др Никола Марјановић, дипл. инж

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-05-82/04-07

05.02.2004. године

Београд

ЉС

Министарство пољопривреде и водопривреде, Републичка дирекција за воде, решавајући по захтеву ПТП «Бехатон» из Београда, бр. 27 од 29.01.2004. године, на основу чл. 14. и 15. Закона о водама («Службени гласник РС», бр. 46/91) и чл. 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДОПРИВРЕДНИХ УСЛОВА

Издају се Инвеститору, Производно – трговинском предузећу «Бехатон» из Београда, ул. Таковска 10, следећи водопривредни услови у поступку припреме и израде техничке документације за експлоатацију кречњака из лежишта «Козличић», општина Ваљево:

1. Пројектном документацијом обухватити технолошки опис експлоатације, техничка решења водоснабдевања и испуштања отпадних вода, обухватити опис технолошких процеса – манипулација, са приказом планираних капацитета, утврдити потребне количине воде и извршити квалитативну и квантитативну идентификацију свих отпадних вода и материја које могу настати из процеса експлоатације, прања и одржавања појединачних објеката.

2. У оквиру израде техничке документације извршити одговарајуће геомеханичке, геолошке и хидрогеолошке анализе разматраног простора са посебним освртом на садашње и будуће стање површинских и подземних вода на локацији.

3. Предвидети снабдевање питком, техничком или против-пожарном водом из месног водовода, из сопственог система водоснабдевања (са свом потребном опремом за добијање хигијенски исправне воде за пиће и за мерење захваћене воде), или из одговарајућих цистерни.

4. Предвидети сепаратне системе санитарне, технолошке и атмосферске канализације.

5. С обзиром да поред локације не постоји изграђена јавна канализациона мрежа, упуштање санитарно - фекалних вода може се вршити у водонепропусну септичку јаму, без упојног бунара и прелива, одговарајуће запремине, која ће се празнити уз помоћ возила и службе јавног комуналног предузећа.

6. Све кишне воде настале у оквиру комплекса на манипулативним површинама, саобраћајницама и др. могу се посебном канализацијом уз одговарајуће претходно пречишћавање уз помоћ претходно димензионисаних таложника евакуисати до реципијента – водотока, путног канала или другог водопријемника.

Приказати решење одводњавања површинских и подземних вода са терена и дефинисати њихове количине.

7. Предметни комплекс са свим пратећим објектима пројектовати на безбедној коти у односу на рачунску велику воду безименог потока као и реке

Рабас, вероватноће појаве $Q_{2\%}$ m^3/s , као и контролну ВВ $Q_{1\%}$, уз одговарајући хидраулички прорачун.

8. За објекте водовода, канализације и одводњавања извршити потребне прорачуне. При томе узети у обзир податке наведене у мишљењу Републичког хидрометеоролошког завода који се односе на карактеристичне интензитета киша за подручје Бранковине и карактеристичне протицаје рачунских великих вода реке Рабас и безименог потока.

9. Пројектном документацијом предвидети такво решење опреме и оперативног простора које ће обезбедити заштиту подземних вода од евентуалног загађивања нафтом и њеним дериватима.

10. Пројектом дефинисати рекултивацију деградираних површина након истека експлоатационог века.

11. По завршетку израде техничке документације и извршене техничке контроле исте, поднети овом министарству захтев за издавање водопривредне сагласности на техничку документацију за изградњу, у складу са чл. 16. и 17. Закона о водама и Правилником о садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе («Службени гласник СРС, бр. 3/78).

О б р а з л о ж е њ е

ПТП «Бехатон» из Београда поднело је овом министарству захтев за издавање водопривредних услова за пројектовање објеката за експлоатацију кречњака, заведен у писарници овог органа 30.01.2004. године.

Уз захтев је приложено следеће:

- пројекат експлоатације кречњака лежишта «Козличић» код Ваљева, пројектант «Пројект-инжењеринг» д.о.о., Београд, дец.2003. године,
- мишљење ЈВП «Србијаводе» ВПЦ «Сава-Дунав», Београд, бр. 5425/2 од 26.12.2003. године,
- мишљење Републичког хидрометеоролошког завода бр. 92-1-1-323703-22 ОД 23.01.2004. године.

Из приложене документације констатује се следеће:

ПТП «Бехатон» из Београда планира да врши експлоатацију кречњака из површинског копа «Козличић» код Ваљева, годишње производње техничко-грађевинског камена у количини од 60.000 чврсте стенске масе, века 6,1 година, запошљавањем 15 радника.

Решавајући по предметном захтеву стручна служба овог органа предложила је издавање водопривредних услова наведених у диспозитиву решења. Ово решење је уведено у водну књигу овог органа за водно подручје Сава под бр. 1204 од 05.02.2004. године.

Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор тужбом код Врховног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- ПТП «Бехатон» из Београда
- ЈВП «Србијаводе» ВПЦ «Сава-Дунав», Београд
- СО Ваљево
- водна књига
- архива

ДИРЕКТОР

Игор Тадић, дипл. инж



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Републичка дирекција за воде -

Број: 325-04-00883/2004-07

Дана: 12.01 2022. године

Београд

На основу члана 120. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр.30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016. 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), решавајући по захтеву „ИНГРАП - ОМНИ”, Д.О.О. , Београд у управној ствари давања сагласности на преношење права стеченог на основу водне сагласности, Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-731412021, од 26. августа 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на преношење права стеченог водном сагласношћу број 325-04-00883/2004-07 од 31. 08. 2004. године са ПТП „Бехатон”, д.о.о. , Београд на ИНГРАП - ОМНИ”, Д.О.О. , Београд

2. Ово решење уписати у Уписник водних сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за водно подручје Сава.

Образложење

Подносилац захтева ИНГРАП - ОМНИ”, Д.О.О. , Београд, Држићева 15, (МБ: 06950639) поднео је овом министарству - Републичкој дирекцији за воде захтев за преношење права стеченог водном сагласношћу број 325-04-00883/2004-07 од 31. 08. 2004. године са ПТП „Бехатон”, д.о.о. , Београд на поменуто предузеће.

Уз захтев за преношење права на основу водне сагласности ИНГРАП - ОМНИ”, Д.О.О. , Београд је доставило следећу документацију:

- 1) решење Агенције за привредне регистре БД 18027/2009 од 23. 03 2009. године;
- 2) решење Агенције за привредне регистре БД 64498/2009 од 18. 05 2009. године;
- 3) закључак Агенције за привредне регистре БД 75413/2009 од 25. 05 2009. године;
- 4) решење о одобрењу експлоатације кречњака, број 310-02- 00246/2004-06 од 03. 06 2004. године издато од стране Министарства рударства и енергетике;
- 5) решење о извођењу рударских радова по Главном пројекту експлоатације кречњака, број 310-02- 00691/2004-06 од 22. 12 2004. године, издато од стране Министарства рударства и енергетике;
- 6) решење о наставку извођења рударских радова по Главном пројекту експлоатације кречњака, број 310-02- 00691/2004-06 од 21. 05 2004. године, издато од стране Министарства рударства и енергетике;

7) уговор о спајању уз припајање друштва са ограниченом одговорношћу, закључен дана 2009. године у Ваљеву;

8) решење овог органа о издавању водне сагласности број 325-04-00883/2004-07 од 31. 08. 2004. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде је у оквиру својих надлежности дало сагласност на пренос права на стеченог по основу водне сагласности, у складу са одредбом чл. 120. Закона о водама. На основу чл.14, према намени водни објекат је припада под 4-заштити вода, чл.19. Објекат припада типу 15 у складу са чл.117. На основу чл.43. у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања.

Најближи водоток: Колубара, водно подручје Сава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о одређивању граница водних подручја („Сл.гласник РС” 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова („Сл.гласник РС” бр.54/2011).

Увидом у списе предмета, констатовано је да нема сметњи давања сагласности на пренос права стеченог на основу водне сагласности, што је решено у диспозитиву решења.

Решење је евидентирано у одељку за промене у подацима у Уписнику водних сагласности овог министарства, за водно подручје Сава, у складу са Правилником о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Сл.гласник РС” бр.86/2010).

Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- ИНГРАП - ОМНИ”, Д.О.О. , Београд
- ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „Сава-Дунав”,
- Водна инспекцији,
- Водна књига,
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Nataša Milić
785519042-2404962715398
Својеручно потписан Милић Наташа 2010.08.31 10:19:00
Својеручно потписан Милић Наташа 2010.08.31 10:19:00

Наташа Милић дипл. инж. шум.