



8G.1.0.0.-Д.09.08.-77609/2-2021, 15.03.2021 ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 8G.1.0.0-D-09.08-77609/2-21

15. 03. 2021

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
НЕМАЊИНА бр. 22-26**

11000 БЕОГРАД

Краљево, 10.03.2021

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево размотрио је захтев примљен дана 10.03.2021. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу ПРИВРЕМЕНЕ БАЗЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ МОРАВСКОГ КОРИДОРА (Е761 Појате - Прељина) на КМ 85+000 СА ПРИКЉУЧКОМ НА ДРЖАВНИ ПУТ ИБ РЕДА бр.22 У МИЛОЧАЈИМА парцела број 1760/3, 1760/2, 1760/5, 1820/4, 1824/2, 1825/2, 1826/4, 1826/6, 1832/3, 1835/1, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839, 1840, 1841, 1842, 1849, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1844/1, 1844/2, 1846, 1850/1, 1851, 1852/1, 1853/2, 1960/4, 1960/3, 1960/8, 1901/1, 1901/2, 1847, 1848, 1898/1, 1899/1, 1899/3, 1900, 1903/3, 1903/4, 1903/7, 1904/6, 1902/2, 1902/1, 1901/3 К.О. МИЛОЧАЈ, и делови парцела 1819/4, 1820/2, 1760/4, 1760/1, 1761, 1959/4, 1960/2, 1960/5, 1960/9, 1960/13, 1961/1, 1957/1, 1957/2, 1984, 2602/7, 2608/6 и 2625 КО МИЛОЧАЈ.

На датој локацији **постоје** ваздушни електроенергетски водови који се укрштају са планираном трасом прикључне саобраћајнице са државним путем ИБ реда бр.22 у МИЛОЧАЈИМА парцела број 1760/3, 1760/2, 1760/5, 1820/4, 1824/2, 1825/2, 1826/4, 1826/6, 1832/3, 1835/1, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839, 1840, 1841, 1842, 1849, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1844/1, 1844/2, 1846, 1850/1, 1851, 1852/1, 1853/2, 1960/4, 1960/3, 1960/8, 1901/1, 1901/2, 1847, 1848, 1898/1, 1899/1, 1899/3, 1900, 1903/3, 1903/4, 1903/7, 1904/6, 1902/2, 1902/1, 1901/3 К.О. МИЛОЧАЈ, и делови парцела 1819/4, 1820/2, 1760/4, 1760/1, 1761, 1959/4, 1960/2, 1960/5, 1960/9, 1960/13, 1961/1, 1957/1, 1957/2, 1984, 2602/7, 2608/6 и 2625 КО МИЛОЧАЈ, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево.

1.Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 1.1.Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.2.Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2


- 1.3.Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево.
- 1.4.У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
2. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
4. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
5. За неухвајавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог: Скица са постојећим ЕЕО.

С поштовањем,

Достављено:

1. ~~Служби за енергетику~~
2. Писарници


Директор огранка
Јовица Јевтић, дипл.ел.инж.



- EKSPROPIJACIJA I OGRADA
- ELEKTRIČNI VODOVI
- REFLEKTORI (osvetljenje)



PROJEKAT I MESTO OZNAČENJE

Privremena baza na KM 85+000, Kraljevo

210.3076.03
2/2021

BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK BEOGRAD

DISPOZICIJA - ELEKTROINSTALACIJE 1:2000
IDRARH 4

LEGENDA:

— VAZDUŠNA MREŽA NN

10.03.2021.

OBRADILA:
M. Jamić