

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Краљеву
09/16/1 број 217 - 3327/21
Дана 30.03.2021. године
ROP- MSGI-4844-LOC-1/2021
Трг Јована Сарића бр. 1
Краљево
/МВ, ПБ/

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРЕДМЕТ: Обавештење о недостацима у садржини идејног решења

Веза: Ваш захтев бр. 350-02-00228/2021-07

Одељење за ванредне ситуације у Краљеву извршило је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу, у име Предузећа „Bechtel ENKA UK Limited“ – Огранак Београд, Београд, ул. Ресавска бр. 23 у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате – Прељина) у Милочају на к.п. бр. 1760/3, 1760/2, 1760/5, 1820/4, 1824/2, 1825/2, 1826/4, 1826/6, 1832/3, 1835/1, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839, 1840, 1841, 1842, 1849, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1844/1, 1844/2, 1846, 1850/1, 1851, 1852/1, 1853/2, 1960/4, 1960/3, 1960/8, 1901/1, 1901/2, 1847, 1848, 1898/1, 1899/1, 1899/3, 1900, 1903/3, 1903/4, 1903/7, 1904/6, 1902/2, 1902/1, 1901/3, 1819/4, 1820/2, 1760/4, 1760/1, 1761, 1959/4, 1960/2, 1960/5, 1960/9, 1960/13, 1961/1, 1957/1, 1957/2, 1984, 2602/7, 2608/6 и 2625 КО Милочај, Град Краљево у складу са чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/20), и утврдила недостатке у садржини идејног решења због којих не може да изда услове, па вас у складу са чл. 12 ст. 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) молимо за поступање из домена ваше надлежности:

Идејно решење није израђено у складу са прилогом 11 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 73/19);

1. Није дат технички опис планираних објеката и постројења (нису дефинисани објекти и уређаји постројења са запаљивим и горивим течностима као

технолошког система и међусобни утицај са објектима који не припадају постројењу, са приступним путевима и другим објектима дефинисаним у Правилнику о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“ бр. 114/17),

2. Није дат опис технолошког процеса у којем би се утврдило дали предметно постројење задовољава услове којим се не ствара опасност од пожара или експлозије, тј. није дефинисан утицај појединих елемената постројења (складишних резервоара, претакалишта, технолошких резервоара, технолошких процесних судова и других инсталација и уређаја који заједно чине техничко – технолошку целину)
3. Није дат попис врсте и количина запаљивих и горивих течности, које се користе у технолошком процесу.
4. У достављеној графичкој документацији на ситуационом плану терена ради сагледавања безбедносних растојања нису приказани:
 - планирани и постојећи објекти и постројења и њихова намена (резервоари за складиштење битумена, резервоари за дизел гориво за генератор за асфалтну базу и резервоари за дизел гориво за генератор за базу за конструкцију пута, приступне саобраћајнице и др.),
 - саобраћајнице (приступни путеви за ватрогасна возила, претакалишта за претакање запаљивих и горивих течности, приступни путеви и платои за претакање и др.) и електроренетске инсталације (прикључци електричне енергије, водови електричне енергије, трансформатори и др.)
 - безбедносна растојања.

Посебно истичемо да се ови услови не могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом обавештењу .

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ПОТПУКОВНИК ПОЛИЦИЈЕ

