

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Краљеву
09.16.1 број 217 – 7081/21
ROP- KRA-4844-LOCH-2/2021
Дана 27.05.2021. године
Трг Јована Сарића бр. 1
Краљево

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљеву, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00228/2021-07 од 13.05.2021. године, достављеном у име Предузећа „Bechtel ENKA UK Limited“ – Огранак Београд, Београд, ул. Ресавска бр. 23, преко пуномоћника Предузећа „NOVECO“ д.о.о. из Враћа, ул. Стефана Првовенчаног бр. 102, у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем **ROP- MSGI-4844-LOCH-2/2021** издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

којима се ОДОБРАВА локација за безбедно постављање привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате – Прељина) на КМ85+000 у Милочају на кат.пар. бр. 1760/3, 1760/2, 1760/5, 1820/4, 1824/2, 1825/2, 1826/4, 1826/6, 1832/3, 1835/1, 1836/1, 1837/1, 1838/1, 1839, 1840, 1841, 1842, 1849, 1843/1, 1843/2, 1843/3, 1844/1, 1844/2, 1846, 1850/1, 1851, 1852/1, 1853/2, 1960/4, 1960/3, 1960/8, 1901/1, 1901/2, 1847, 1848, 1898/1, 1899/1, 1899/3, 1900, 1903/3, 1903/4, 1903/7, 1904/6, 1902/2, 1902/1, 1901/3, КО Милочај и деловима кат. пар. бр. 1819/4, 1820/2, 1760/4, 1760/1, 1761, 1959/4, 1960/2, 1960/5, 1960/9, 1960/13, 1961/1, 1957/1, 1957/2, 1984, 1983/2, 2602/7, 2608/6 КО Милочај, Град Краљево и то 10 резервоара за битумен за асфалт запремине сваки по 110 m³; два резервоара за мазут сваки запремине по 3 m³; два надземна резервоара дизел горива за генератор за асфалтну базу сваки по 5 m³; два надземна резервоара за дизел гориво за генератор за базу за конструкцију пута сваки по 5 m³; према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р= 1:200, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању

запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“ бр. 114/17) и посебно наглашавамо:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану P=1:200 из идејног решења, који је саставни део ових услова.
2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део локацијских услова.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Краљеву, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од Предузећа „NOVECO“ д.о.о. из Врања, ул. Стефана Првовенчаног бр. 102 и предложеног места за постављање објеката.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 33.530,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46а, ст. 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 и 98/20).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
потпуковник полиције


Дејан Сеизовић