

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Лозница

Лозница, Слободана Пенезића, 15300 Лозница, тел. 015/897-300, факс: 015/871-632

ЦЕОП: ROP-LOZ-19753-LOC-1-HPAP-2/2022

Наш број: 2460800-D-09.14-290027-/1-22

Лозница, 05.07.2022

ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за планирање и изградњу

Карађорђева 2

15300 ЛОЗНИЦА

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 30.06.2022. године, поднетог у име "MINTH AUTOMOTIVE EUROPE" D.O.O., ЛОЗНИЦА, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ бр. 20 Д на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ бр. 6 (са портирницом), класе 125103, бруто површина објекта 10547,77 м², ЛОЗНИЦА, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ бр. 20 Д, парцела број 4533/7, К.О. ЛОЗНИЦА, површина парцеле 12744 м².

Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. IDR-09/22 од 06.2022, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови:**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 35 kV Фактор снаге: изнад 0.95

Максимална снага: 600 kW

Услови заштите од индиректног напона додиром, преоптерећења и пренапона: TN-C-S систем заштите, осигурачи прилагођени осигурачима у ТС као и заштитни уређаји диференцијалне струје, номиналне секундарне струје 0,5 А и 0,3 А.

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

овим условима се уједно обавештава инвеститор да се на предметној локацији може одобрити укупна једновремена снага од 13 MW (први услови 2 MW - реализовани, други услови 6 MW - реализовани, трећи услови од 1,5 MW - реализовани, четврти услови од 1,5 MW - реализовани, пети од 800 kW - нереализовани, шести од 600 kW - нереализовани и предметни од 600 kW).

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЦЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: постојећа изводно-мерна ћелија 35 kV у постројењу 35 kV "Ново постројење" у кругу ТС 110/35 kV "Лозница".

Место везивања прикључка на систем: директно на сабирнице 35 kV у постројењу 35 kV

"Ново постројење" у кругу ТС 110/35 kV "Лозница".

Опис прикључка до мерног места: постојећи прикључак

Опис мерног места: постојећа индиректна мерна група, постављена директно на предметну мерно-изводну ћелију.

Мерни уређај: постојећа индиректна мерна група.

Постојећи струјни мерни трансформатори 2х150/5А везани на виши опсег.

Напонски мерни трансформатори су преносног односа 35/√3/0.1/√3 kV - **ПОСТОЈЕЋИ**.

Управљачки уређај: интегрисан у мерном уређају.

Заштитни уређаји: главни прекидач 35 kV са одговарајућом заштитом и пратећом аутоматиком (у складу са Техничком препоруком бр. 4).

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерно-изводна ћелија у постројењу 35 kV.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна (S_k) снага трополног кратког споја на сабирницама 35 kV у ТС 110/(35)/10 kV износи 750 MVA, време трајања кратког споја $t=0,2$ s.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	0,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	1.166.220,00	РСД.
Т8	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	1.166.220,00	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Користи се постојећи прикључак.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола;
 2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
 3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност;
9. Ови Услови имају важност 24 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.
10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лозница само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

М.П.

Директор огранка

Дарко Карапанџић, дипл. инж. ел.

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.

Електродистрибуција Србије
Директор дирекције за планирање и инвестиције

Предраг Матић, дипл.инж.ел.