



Огранак Електродистрибуција Нови Сад

Нови Сад, Булевар ослобођења 100, телефон +381 21 4821222, телефакс +381 21 520422

ПР-ЕНГ-01.83/01

Нови Сад 21.05.2020. године

Број: 86.1.1.0.-Д-07.02.-132104-20

ЦЕОП: ROP-PSUGZ-19426-LOC-4/2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА

ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за
енергетику, грађевинарство и
саобраћај

21000 НОВИ САД

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад размотрило је захтев примљен дана 20.05.2020. године у име инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13) и Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу моста код Бачке Паланке са прилазима, К.О. Бачка Паланка град (23658/1, 23441/1, 23098/3, 23099/4, 23659/8, 23662/1, 23102/1, 23102/3, 23102/2, 23101, 23662/2, 23441/2, 23658/2, 23099/2, 23099/3, 23098/2, 23658/3, 23441/3, 23662/3, 23659/2, 23459, 23663/2, 23444, 23652, 23651/1, 23445, 23158, 23184, 23183, 23182, 23651/3, 23442, 23221, 23222, 23223, 23224, 23649, 23646, 23240, 23243, 23244, 23241, 23374/2, 23374/3) К.О. Нештин (4836/1, 4733, 4731, 4763, 4732, 4838, 4762, 804, 802, 803, 801/2, 801/1, 800/2, 800/1, 799, 798/4, 798/3, 809, 859/25, 859/3, 859/2, 4765, 866/42, 866/26, 866/27, 866/10, 866/44, 866/45, 866/37, 866/9, 866/36, 866/35, 866/8, 866/34, 4766, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 4768/1, 938, 936, 935, 4772, 933/3, 933/2, 933/1, 932, 931, 930), класа 211121, 211122, 214101, 214102.

На основу увида у Идејно решење бр. 101/19 од фебруара 2020. године, дају се ови услови уз констатацију да изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова наведених у тачки 4.:

1. На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом саобраћајних површина (мост са прилазима), а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
2. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:
 - 2.1. Хоризонтални размак трасе енергетског кабла од ивице коловоза мора износити најмање 5m за паралелно вођење и најмање 3m за приближавање.
 - 2.2. При укрштању, вертикални размак између саобраћајне површине и горње ивице кабловске канализације енергетског кабла не сме да буде мањи од 0,8m. Угао укрштања треба да је што ближи 90°.
 - 2.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.

- 2.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 2.5. Саобраћајне површине морају бити удаљене најмање 1m од спољашњег уземљивача трансформаторске станице.
- 2.6. При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са саобраћајним површинама, поштовати одредбе „Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ објављеног у „Службеном листу РС“ број 65/88 и 18/92.

3. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 3.1. Инвеститор је у обавези да на местима означеним жутим сигниром, обезбеди заштитне ПВЦ цеви $\Phi 125\text{mm}$ за полагање 20kV каблова и заштитне ПВЦ цеви $\Phi 110\text{mm}$ за полагање 0,4kV каблова (као што је приказано на ситуацији). Инвеститор је у обавези да за полагање енергетских каблова преко моста обезбеди у унутрашњости моста посебан тунел са конзолама или испустима за ношење каблова.
- 3.2. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 3.3. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за управљање ДЕЕС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Нови Сад, Погон Бачка Паланка у Бачкој Паланци, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 3.4. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Служби за управљање ДЕЕС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Нови Сад, Погон Бачка Паланка у Бачкој Паланци.
- 3.5. У траси планираног моста са прилазима налазе се 20kV далеководи означени розим сигниром које је потребно каблирати на месту укрштања са будућим мостом. За потребе измештања електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

4. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Инвеститор објекта је у обавези да са ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад у Новом Саду сачини уговор за исходовање инвестиционо техничке документације и изградњу електроенергетског објекта на другој локацији.

5. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
6. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Нови Сад само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог:

- Оверене ситуације х5

С поштовањем,

Достављено:

1. Служби за енергетику

2. Погону Бачка Паланка- Служби за управљање ДЕЕС

3. Писарници

Директор огранка

Милан Тешовић, дипл.инж.

Страна 2 од 2