



"НОВИ САД - ГАС" ДОО

21.000 Нови Сад, Теодора Мандића бр.21
Тел. 021/6- 411-900, 6-413-900, 6-411-678 ; Факс: 021/6-414-190

"Путеви Србије" ЈП

Београд, Булевар краља Александра бр. 282

П.И.Б.: 104260456

Наш број: 03.06.2020

Датум: 03.06.2020

На основу захтева број ROP-PSUGZ-19426-LOC-4-HPAP-15/2020
од 20.05.2020 године, издају се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ СА ДИСТРИБУТИВНИМ ГАСНИМ СИСТЕМОМ

за израду за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (деоница државног пута IB реда број 19) и две кружне раскрснице, једну на укрштању државног пута IB реда број 19 са државним путем IB реда број 12 и другу на укрштању државног пута IB реда број 19 са државним путем IIА реда број 119, у КО Бачка Паланка град и КО Нешитин, на парцелама:

К.О. Бачка Паланка град

(23658/1, 23441/1, 23098/3, 23099/4, 23659/8, 23662/1, 23102/1, 23102/3, 23102/2, 23101, 23662/2, 23441/2, 23658/2, 23099/2, 23099/3, 23098/2, 23658/3, 23441/3, 23662/3, 23659/2, 23459, 23663/2, 23444, 23652, 23651/1, 23445, 23158, 23184, 23183, 23182, 23651/3, 23442, 23221, 23222, 23223, 23224, 23649, 23646, 23240, 23243, 23244, 23241, 23374/2, 23374/3)

К.О. Нешитин

(4836/1, 4733, 4731, 4763, 4732, 4838, 4762, 804, 802, 803, 801/2, 801/1, 800/2, 800/1, 799, 798/4, 798/3, 809, 859/25, 859/3, 859/2, 4765, 866/42, 866/26, 866/27, 866/10, 866/44, 866/45, 866/37, 866/9, 866/36, 866/35, 866/8, 866/34, 4766, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 4768/1, 938, 936, 935, 4772, 933/3, 933/2, 933/1, 932, 931, 930)

На основу Ваше ситуације и наше техничке документације констатовано је да на предметној локацији постоји гасовод од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара и гасни прикључци.

Услови за израду техничке документације дефинисани су Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл.гласник РС" бр. бр. 86/2015 од 14.10.2015. године).

За положај дистрибутивне гасне мреже и гасних прикључака користити копију плана са уцртаним водовима и/или на терену са представником "Нови Сад-Гас" а.

Обавезује се Инвеститор да пре почетка радова званично обавести "Нови Сад - Гас" ДОО о датуму почетка радова и омогући директан надзор над изградњом објекта. Радови не могу почети без присуства представника "НОВИ САД - ГАС"-а и дефинисања локације гасне инсталације.

Пре почетка радова обавезно извршити шлицовање ради утврђивања тачног положаја гасних инсталација и ускалађивање предметне трасе са нашим техничким условима.

Обавезује се извођач радова дефинисаних пројектном документацијом, да приликом наилазак на гасовод, код извођења истих, одмах извести "Нови Сад-Гас" ДОО ради даљег поступка.

Земљане радове у близини трасе гасовода вршити искључиво ручни ископом.

Неопходне радове на заштити или отклањању евентуалних оштећења гасовода приликом извођења предметних радова, извршиће "Нови Сад-Гас" ДОО на терет Инвеститора.

Уколико је потребно измештање гасовода, пре извођења истих потребно је поседовање Грађевинске дозволе за предметно измештање, а све у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Уредби о издавању локацијских услова "Службени гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 117/17).

Претходна сагласност важи годину дана.

Трошкови издавања Претходне сагласности без ПДВ-а износе:

12.760,00 дин .