



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, Текући рачун: 160-438771-53
Телефон: + (381 11) 3610-819; ЖАТ: 338 Е-mail: milivoje.skokovic@srbrail.rs

Број: 46/2025-65
Дана: 17.06.2025.
Наш знак: ЖР

„СОЛАРИНА“ ДОО
Масарикова 5, XX спрат
11000 Београд

**ПРЕДМЕТ: Мишљење "Инфраструктура железнице Србије" а.д.
на измештање дела надземне деонице мешовитог
110kV вода ТС Бор 2 - ТС „Соларина“ у Бору**

Примили смо захтев ROP-MSGI-508-LOCA-18/2025 од 16.06.2025. године, Министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које за Ваше потребе у поступку обједињене процедуре, тражи издавање техничких услова за измештање дела надземне деонице мешовитог 110kV вода ТС Бор 2 - ТС „Соларина“, на више к.п. КО Доња Бела Река, КО Оштрељ и КО Слатина, на територији града Бора. На основу увида у расположиву документацију констатовали смо следеће:

- а) "Инфраструктура железнице Србије" а.д. је издала техничке услове број 3/2023-107 од 02.02.2023. године за денивелисано осовинско укрштање тарсе мешовитог вода 110kV са железничком пругом Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац) у km 225+363, око km 227+490 и око km 230+465 у Бору, за потребе инвеститора „Соларина“ д.о.о.
- б) Проширење зоне рудника у Бору, према насељима Слатина и Доња Бела Река, захтева измештање предметног далековода 110 kV за потребе СЕ Соларина, који је планиран да повеже ново постројење ТС Соларина са ТС Бор 2 ради евакуације енергије из соларне електране у ЕЕС.
- в) Денивелисано (надземно) укрштање трасе мешовитог вода 110kV ТС Бор 2 - ТС „Соларина“ са железничком пругом Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац) у km 230+465 је остварено између стубова број 5 и 6, а почетак измештања трасе је са леве стране железничке пруге (ван заштитног пружног појаса) између стубова број 7 и 8 у непосредној близини стуба бр. 8 ван заштитног пружног појаса.

С обзиром да се измештање предметног 110kV вода планира изван заштитног пружног појаса постојећих и планираних јавних железничких пруга, "Инфраструктура железнице Србије" а.д. нема посебних услова за измештање дела надземне деонице мешовитог 110kV вода ТС Бор 2 - ТС „Соларина“.

Достављено:

- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
- Сектору за грађевинске послове
- Сектору за електротехничке послове
- Секција за ЕТП Ниш
- ОЦ ЗОП Зајечар

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

Миливоје Скоковић, дипл.инж.ел.