

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ваш број: _____

Наш број: 06-07-11/2618Датум: - 6. 09. 2023

PH1259/23, ОП717/23

Предмет: Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу привременог објекта постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтна база на к.п. 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211/4, 211/5, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21, 211/22, 218, 219/1, 220/1, 221, 223/1 К.О. Чаири и на к.п.бр. 3883/2, 3883/3, 3884/2, 3885/2, 3886/1, 3887, 3888, 3889/2, 4021/3, 4023/1, 4024/2, 4024/3, 4024/6, 4024/4, 4027/3, 4028/2, 4029/2, 4031/2 К.О. Богдање, општина Трстеник, на изградњи Моравског коридора, на км 47+100

Поштовани,

Поводом захтева за издавање услова ROP-MSGI-25366-LOC-1/2023 за израду техничке документације и одобрења са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу привременог објекта постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтна база на к.п. 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211/4, 211/5, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21, 211/22, 218, 219/1, 220/1, 221, 223/1 К.О. Чаири и на к.п.бр. 3883/2, 3883/3, 3884/2, 3885/2, 3886/1, 3887, 3888, 3889/2, 4021/3, 4023/1, 4024/2, 4024/3, 4024/6, 4024/4, 4027/3, 4028/2, 4029/2, 4031/2 К.О. Богдање, општина Трстеник, на изградњи Моравског коридора, на км 47+100, обавештавамо Вас:

У зони планиране изградње тј. у оквиру границе предметног пројекта, ЈП "Србијасгас" нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода и објеката који би требало да буду садржани у документацији.

Напомена:

Како је на предметној локацији изграђен и у функцији транспортни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска MOP 50 bar, РГ 08-02/V, деоница: од Врњачке Бање до Александровца, пречника ϕ 273 mm, потребно је прибавити услове за пројектовање и прикључење од предузећа Транспортгас Србија д.о.о, Булевар ослобођења бр. 5, Нови Сад.

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за Развој
- Архиви

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.