



ЦЕОП број: ROP-MSGI-13679-LOC-1/2025

ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Наш број: 2561200-D.09.15.-217038/2-25

БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 282

Ужице, 09.06.2025.год. 11-06-2025

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице размотрио је захтев надлежног органа РС Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 2561200-D.09.15.-217038/1-25 од 27.05.2025.године поднет у име инвеститора ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд, Булевар краља Александра 282.

На основу одредби члана 140. Закона о енергетици 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр.145/14,95/18, 40/21,35/23,62/2023 и 94/2024) чланова 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,52/21 и 62/23) Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15,114/15,117/17 и 115/20) Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр.84/23) Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр.71/17 и 14/19) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за потребе издавања локацијских услова за **реконструкцију моста преко реке Братушнице II** на државном путу IB реда број 28, деоница Кремна (Тара)-граница СРБ / БИХ (Котоман) на km 142+039.

Конструкција моста је армирано-бетонска, статички систем- прост портални рам, светлог отвора 17,5м. Укупна дужина моста је 21,95м. Ширина моста је 9,7м, а ширина коловоза 7,7м.

Преко моста нису вођене инсталације.

Реконструкцијом је предвиђено: санирање оштећења на постојећој коловозној плочи, уградња новог слоја асфалта и хидроизолације, санација пешачке стазе, замена ивичњака, постављање нове челичне ограде, санирање свих прслина и оштећења...

На основу увида у Идејно решење број: 271/2025 од априла 2025.године и копију катастарског плана водова број: 956-307-11939/2025 од 19.05.2025.године и осталих расположивих података, дају се ови услови.

На датој локацији **не постоје** електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранка Електродистрибуција Ужице, који се укрштају или паралелно воде са планираном реконструкцијом моста на Братушници II.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Потребно је испоштовати Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14,83/18,31/19,37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и Закон о енергетици ("Сл. гласник РС" бр.145/14,95/18, 40/21,35/23,62/2023 и 94/2024).

Инвеститор је у погледу заштите постојећих електроенергетских објеката у обавези да

поштује члан 218 Закона о енергетици.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) од ивице армирано-бетонског канала, за напонски ниво 1kV до 35kV укључујући и 35kV износи 1m.

У заштитном појасу испод, изнад или поред електроенергетског објекта могу се градити објекти, изводити друге радње или засађивати дрвеће и друго растине, ако те радње нису у супротности са планским актом, наменом земљишта, прописима о изградњи објеката, условима прописаним законом, или техничким нормативима и другим прописима.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније **пет дана** пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Сектору за управљање Огранка Електродистрибуција Ужице, Ужице, а у документу навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за одржавање Огранка Електродистрибуција Ужице, Ужице.

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранка Електродистрибуција Ужице, Ужице. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14,95/18, 40/21,35/23,62/2023 и 94/2024) сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеца, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуцију Ужице само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за одржавање



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Ужице
Директор

Дејан Филиповић, дипл.инж.ел.