



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Бр. 2540400-D-10.02-248375/2-1023

04.07.2023

Наш број: 2540400-D-10.02-248375-23

11070 Београд - Нови Београд, Булевар уметности бр.12

ЦЕОП број: ROP-MSGI-14019-LOCH-2/2023

Лесковац, 03.07.2023



AAAE9742394212330

ПР-ЕНГ-01.18/02

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 282

БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац размотрио је захтев примљен дана 06/06/2023 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за реконструкцију улице Раде Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIА реда број 226 у Лесковцу, на КП бр.14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање.

На датој локацији постоје електроенергетски објекти, тачније подземни електроенергетски објекти 10 kV и 0,4 kV кабловски водови и 0,4 kV надземна мрежа која је видљива на терену изведена самонесећим кабловским сноповима и АЛЧЕ проводницима, који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом реконструкције улице Раде Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIА реда број 226 у Лесковцу, на КП бр.14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац.

1. Инвеститор је у обавези да се обрати Електродистрибуцији Србије д.о.о., за склапање уговора о изради инвестиционо техничке документације између Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац у својству инвеститора и подносиоца захтева у својству финансијера, за радове:

- измештања-дислоцирања постојећих стубова 0,4 kV надземне мреже изведене самонесећим кабловским сноповима и АЛЧЕ проводницима,
- формирање кабловских окна димензија 1,8x1,8x1,8м у траси постојећих подземних кабловских водова.

2. **Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта**

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за одржавања ЕЕО Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог: 1. Графички прилог са уцртаним трасама ЕЕО .
ЕЕО означени су на следећи начин:

- Црвена боја (испрекидана линија) - 10 kV кабловски вод,
- Плава боја (испрекидана линија) - 0,4 kV кабловски вод,
- Плава боја (пуна линија) - 0,4 kV надземна мрежа,

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници



Директор огранка

Мирослав Дочић

мр Мирослав Дочић, дипл.инг.ел.





