

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Немањина 22-26
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-1808/2021-002
Кл. знак: 0-1-2 РЦО БГ
Датум: 22.12.2021

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-39046-LOC-3/2021
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-6/2021

Предмет: Услови за потребе издавања локацијских услова, за уградњу секундарних мера ради смањења азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 на к.п. бр. 1934/1 КО Уровци

На основу вашег захтева бр. **ROP-MSGI-39046-LOC-3-HPAP-6/2021** од 29.11.2021. године (код нас заведен под бр. 130-00-UTD-003-1808/2021 од 14.12.2021. године) поднетог у име ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД, и достављене документације у електронском облику, обавештавамо Вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметног објекта нема објекта који су у власништву EMC а.д.
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2021. године до 2030. године и Плану инвестиција, у близини предметне парцеле није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву EMC а.д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” а.д. нема посебних услова за уградњу секундарних мера ради смањења азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6, на к.п. 1934/1 КО Уровци.
4. Заштитни појас далековода напонског нивоа 220kV и 400kV износи 30m од крајњег фазног проводника, са обе стране ДВ-а. У случају било какве промене локације планираног објекта, или градње у заштитном појасу далековода, потребно је обратити се „Електромрежи Србије” А.Д. за добијање нових услова.
5. Пошто се предметна парцела налази у заштитном појасу далековода, унутар истог је потребно водити рачуна о следећем:
 - Забрањено је коришћење воде у млазу уколико постоји опасност да се млаз воде приближи на мање од 6 метара од проводника ДВ 220 kV, односно 7 метара од проводника ДВ 400 kV.
 - Испод и у близини ДВ-а не сме се садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 6 метара од проводника ДВ 220 kV, односно 7 метара од проводника ДВ 400 kV.
 - Терен испод далековода и у близини стуба не сме се насипати.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за одржавање ВНВ, РЦО Београд, Ровињска 14, 11000 Београд и Николи Дилпарићу на тел. 011/3043-482.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. ел.

Копије доставити:

- Наслову
- Сектор за одржавање ВНВ, РЦО Београд
- Служба за одржавање ВНВ, РЦО Београд
- Архива