



Огранак Електродистрибуција Обреновац
Обреновац, Белопољска 35а,
ЦЕОП: ROP-MSGI-39046-LOC-3/2021
Ваш број: 350-02-02312/2021-07
Наш број: ЕО-285/22
Место, датум: Обреновац, 27.09.2022.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Београд, Немањина 22-26

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Обреновац размотрио је захтев примљен дана **15.09.2022.** године у име инвеститора **ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, ул. Балканска бр. 13**. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/2017) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.05.2021., доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

За издавање локацијских услова за **уградњу секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ АЗ-А6**, на к.п. 1934/1 КО Уровци, општина Обреновац.

На основу увида у Идејно решење бр. 31/20-1-IDR-0.1-00, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски подземни и надземни 10kV и 0,4kV водови који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом који пролазе кроз наведене парцеле, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Обреновац.

1. Укрштање и паралелно вођење енергетских кабловских водова међусобно **Инвеститор је у обавези да поштује следеће:**

- 1.1 Вертикално растојање између енергетских кабловских водова међусобно мора износити најмање 30 см (чисти размак).
- 1.2 Паралелно вођење и укрштање енергетских кабловских водова наизменичне струје са кабловима за једносмерну струју решено је посебним прописима споразумно са градским саобраћајним предузећем.
- 1.3 Паралелно вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграде не треба да се врши на размаку мањем од 50 см од спољне површине објекта под земљом.
- 1.4 Енергетске кабловске водове по правилу треба положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2,0 m

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Обреновац у Обреновцу, у коме ће навести датум и време

почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Обреновац у Обреновцу.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Обреновац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
- 3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем**
- Нема додатних услова.
4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
- 5. Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Обреновац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог:

- Оверене ситуације у дигиталној форми у zipr формату x1
- С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка

Момчило Јанић, дипл.ел.инг.