

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу
09.17.1 Број 217-484/20
ROP-MSGI-23505-LOCH-8-HPAP-5/2020
Дана 31.12.2020. године
К Р У Ш Е В А Ц
/С.М./

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заводни бр. 350-02-00458/2020-14 од 11.12.2020. године, достављеним у име „ХЕНКЕЛ СРБИЈА“ ДОО, Булевар ослобођења бр. 383, Београд, у поступку издавања измене локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-23505-LOCH-8-HPAP-5/2020 издаје:

УСЛОВЕ ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

којима **ОДОБРАВА** безбедно постављање два ИВС контејнера за складиштење запаљиве течности - етанола, запремине по 1 м³ сваки, повезаних цевоводом са производњом, у индустријском објекту Фабрика за производњу капсула за машинско прање рубља, на кат. парцели бр. 2880 КО Дедина, град Крушевац, према достављеном идејном решењу и ситуационом плану Р= 1:100, јер **СУ ИСПУЊЕНИ** услови предвиђени одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), као и одредбама Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл. гласник РС“, бр. 114/17) и **посебно наглашавамо**:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације који су предмет ових услова морају испуњавати безбедносна растојања у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану Р=1:100 из идејног решења, који је саставни део ових услова.

2. Оверени ситуациони план из ових услова мора бити саставни део локацијских услова.
3. У делу зоне опасности није дозвољено постојање отвора, где би постојала могућност стварања експлозивне атмосфере (решетку на дренажном каналу у зони опасности, испред објекта, затворити)

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћеног радника Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу, Снежане Миладиновић, извршило преглед достављеног идејног решења израђеног од стране ДОО „ТВИ“ Београд и предложеног места за постављање објекта.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу 33.530,00 динара утврђена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 3/18, 50/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20).

УСЛОВЕ ДОСТАВИТИ:

1. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
2. Одељењу за ванредне ситуације у Крушевцу

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

потпуковник полиције
Александар Лазаревић

САША
СТАНОЈЕВИЋ
15019709600
42-150197096
0042

Digitally signed by САША
СТАНОЈЕВИЋ
1501970960042-1501970
960042
DN: c=RS, cn=САША
СТАНОЈЕВИЋ
1501970960042-1501970
960042
Date: 2021.01.14 13:08:01
+01'00'

