

Оп. ОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
Бр. 40911-6048/2
13-01-2021 20. год.
БЕОГРАД, МАСАРИКОВА 1-3

ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 8X.1.1.0-D-07.06-6048-21

Ваш број: ROP-MSGI-23505-LOCH-8-
НРАР-7/2021

Крушевац, 11.01.2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина бр. 22-26

11000 Београд

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац размотрио је захтев примљен дана 1/8/2021 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским уковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-273910/3-20 од 14.10.2020, доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, град Крушевац

инвеститор: ХЕНКЕЛ СРБИЈА Д.О.О. БЕОГРАД, Булевар Ослобођења 383, 11040 Београд

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном локацијом за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, град Крушевац а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац.

Преко / поред планиране локације за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, град Крушевац, укрштају се или паралелно воде следећи електроенергетски објекти :

- Кабловски (подземни вод) 10 kV ТС 10/0,4kV „Дедина 6“ - 10/0,4kV „Нова Мерима 3
- Стари и нови кабловски (подземни вод) 10 kV ТС 110/35/10kV „Крушевац 2“ - ТС 10/0,4kV „Нова Мерима 3“

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

11 000 Београд
Масарикова 1-3

Тел: +381 11 36 16 706
Факс: +381 11 36 16 641

ПИБ: 11
Матични број: 1

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће :

- 1.1. Укрштање планиране локације за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, град Крушевац са кабловским водовима свих напонских нивоа предвидети и извести у складу са Техничким прописима и Техничким препорукама ТП-3 Дирекције за дистрибуцију ел. енергије. Радове на ископу на месту укрштања будуће фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља са подземним електроенергетским водовима вршити **ИСКЉУЧИВО РУЧНО, УЗ ПОВЕЋАНУ ОПРЕЗНОСТ** и уз присуство стручног лица из Е.Д. "Крушевац".
- 1.2. Преко / поред планиране локације за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, град Крушевац, постоје надземни електроенергетски водови напонског нивоа 10kV, подземни и надземни електроенергетски водови напонског нивоа 1 kV (прикључци за објекте и прикључци за уличну расвету за Фабрику Хенкел и сл.) и нисконапонски стубови па је радове на ископу у њиховој близини потребно вршити **ИСКЉУЧИВО РУЧНО, УЗ ПОВЕЋАНУ ОПРЕЗНОСТ** и уз присуство стручног лица из Е.Д. "Крушевац"
- 1.3. Поред планиране локације за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, постоје, подземни електроенергетски водови напонског нивоа 10kV, подземни и надземни електроенергетски водови напонског нивоа 1 kV и нисконапонски стубови који су ван локације будуће изградње фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац и приликом извођења радова предвидети да стабилност постојећих подземних електроенергетских водова напонског нивоа 10kV, подземних и надземних електроенергетских водова напонског нивоа 1 kV и нисконапонских стубова не буде угрожена.
- 1.4. За подземне електроенергетске водове напонског нивоа 10kV, подземне и надземне електроенергетске водове напонског нивоа 1 kV и нисконапонске стубове који су на и поред планиране локације за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац а који буду сметали будућој изградњи фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевац са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за измештање истих ван планиране локације за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, чије ће трошкове сносити **инвеститор**.
- 1.5. Подземни и надземни водови свих напонских нивоа не смеју бити угрожени извођењем радова.
- 1.6. Уколико, при извођењу радова на предметној локацији ипак дође до оштећења електроенергетских водова, све настале трошкове сносиће инвеститор.
- 1.7. Уколико је неопходно извршити искључење и укључење електроенергетског вода, о дану почетка извођења радова обавестити Електродистрибуцију Крушевац најмање 8 (осам) дана унапред, писаним путем, како би се одредило стручно лице које ће пратити изградњу и обезбедити место рада, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.Гласник РС" бр. 101/2005.г.)
- 1.8. Радове не отпочињати без присуства надзорног органа Електродистрибуције Крушевац, чији ће трошкови бити накнадно фактурисани.
- 1.9. Потребно је обратити пажњу да, од тренутка издавања ових техничких услова до почетка радова, није дошло до промене ситуације на терену.

- 1.10. Уколико, при извођењу радова на изградњи фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац електро енергетски водови (каблови) остану откопани ван радног времена, потребно је обезбедити чувара који ће водити рачуна да недође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи
- 1.11. Приликом извођења радова , придржавати се у свему важећих закона ,Техничких прописа и Техничких препорука Дирекције за дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а.
- 1.12. Пре почетка извођења било каквих радова на изградњи фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, потребно је прибавити снимак подземних инсталација од Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности града Крушевца.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезан да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор инвестиције „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац у Крушевцу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор инвестиције „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац у Крушевцу.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.

4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење за изградњу за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља, улица Савска бр.28, на К.П. бр.2880, К.О. Дедина, 37000 Крушевац, морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ђирић дипл. ек.