



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
09 број 217- 883/21
Дана 10.06.2021. године
ROP-MSGI-11973-LOC-1-HPAP-8/2021
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00609/2021-07 од 05.05.2021. године, достављеном у име предузећа „Belgrade airport“ д.о.о. Београд, Сурчин 59, у поступку издавања измене локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-11973-LOC-1-HPAP-8/2021, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за фазу извођења радова 2 у оквиру Фазе II, која обухвата доградњу и реконструкцију Терминала 2 у оквиру терминалне зграде аеродрома „Никола Тесла“ Београд, на к.п. бр. 5252, 5255 и 5265 К.О. Сурчин, на територији градске општине Сурчин, на подручју града Београда, према достављеном Идејном решењу израђеном од стране предузећа „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ - Урбанизам и архитектура“ а.д., Булевар Михаила Пупина 12, Нови Београд.

У вези издавања ових услова, обавештавамо Вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

1. Приликом доградње и реконструкције објекта Терминала 2 у оквиру терминалне зграде потребно је предвидети све мере и системе за заштиту од пожара дефинисане Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник РС“, бр. 22/19), са посебним освртом на безбедну евакуацију лица из објекта, при чему је пројектоване мере и системе за заштиту од пожара потребно усагласити са мерама и системима постојећег објекта;
2. Узимајући у обзир да дограђени и реконструисани део објекта Терминал 2 у оквиру терминалне зграде, са осталим деловима објекта, који су предмет других фаза изградње, реконструкције и доградње, чини техничко-технолошку целину, потребно је мере и системе за заштиту од пожара предметне фазе пројектовати на начин којим се обезбеђује њихово самостално и безбедно коришћење;
3. На делове објекта у којима се предвиђају посебни садржаји (као што је угоститељство и сл.), применити одредбе посебних прописа којима су уређене мере заштите од пожара за

те садржаје, при чему је потребно поштовати одредбе Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене;

4. Приложено Идејно решење се састоји из делова који садрже конкретна техничка решења (нпр: дефинисање потребне количине воде за гашење пожара хидрантском мрежом, дефинисање карактеристика система за дојаву пожара, сигурносних система, трафостаница, телекомуникационих инсталација, резервног извора напајања, дефинисање параметара за гашење пожара стабилном спринклер инсталацијом и сл.) која су предмет пројекта за извођење, на које се ова Управа не изјашњава у поступку издавања услова, већ у поступку издавања сагласности на техничку документацију са аспекта предвиђених мера заштите од пожара.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 17.370,00 динара наплаћена је према тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20 и 144/20).

**в.д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКТОРА**

