



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 011-00-00856/2020-03

Датум: 19.08.2020.године

Београд

Јавно предузеће „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“
ПИСАРНИЦА

ПРИМЉЕНО	02-09-2020
Организациона јединица	07
Број пријема у архиву	Ур 1393

ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ

Милутина Миланковића 9
11070 Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за издавање мишљења о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу недостајуће инфраструктуре за потребе функционисања гондоле Брзеће (Бела река)-Мали Караман на Копаонику

У складу са вашим дописом бр. 1504 од 19.08.2020.године у којем нам се обраћате за издавање мишљења о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу недостајуће инфраструктуре за потребе функционисања гондоле Брзеће (Бела река)-Мали Караман на Копаонику, обавештавамо вас о следећем:

На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број **135/04, 36/09**), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта **који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.**

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број **114/08**) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја-Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину-Листа II.

На Листи II, тачка 12. Инфраструктурни пројекти, подтачака 11) трафостанице и расклопна постројења - **напона 220 kV или више**, налазе се пројекти за које је, у складу са наведеним критеријумима, неопходно покренути процедуру процене утицаја.

1. Недостајућа инфраструктура подразумева:

- изградњу средњенапонског кабловског вода напонског нивоа 10kV од ТЦ 110/35/10 Kv „Копаоник 2 Крст“ до постојеће ТЦ10/0,4 kV „Међустаница“, у дужини око 1450м, на Копаонику, на к.п. 2501/1, 16/1, 15, 14/1, 1158/2, 10008/1 и 94/1 К.О. Копаоник, Општина Рашка;
- изградњу средњенапонског кабловског вода напонског нивоа 10kV од постојеће ТЦ 10/04kV „Мали Караман“ до новопроектване ТЦ10/0,4 kV „Међустаница 2-Бела река“,

у дужини око 1450м на Копаонику, на к.п. 1319/15, 1319/10, 1319/12 и 1319/6 К.О. Брзеће, Општина Брус;

-изградњу нове ТЦ 10/04kV „Међустаница 2-Бела река“ инсталисаних капацитета 1600 kVA+250 kVA, са уградњом два трансформатора по 1000 kVA, као и са СН блоком у следећем распореду (3Vz+1M+2T), као самосталан грађевински објект на локацији Међустанице 2 (ФИС полигон), непосредно уз гаражу кабине гондоле, Брзеће-Мали Караман на Копаонику, к.п. 1319/15 К.О. Брзеће, Општина Брус;

-у циљу обезбеђивања снабдевања електричном енергијом излазне станице са ски-рестораном (потребно око 163 kVA), треба извршити доградњу (реконструкцију) постојећег електроенергетског објекта ТЦ10/0,4 kV „Мали Караман“.

2. Изградња недостајуће канализационе структуре

-подразумева изградњу фекалног колектора од локације излазне станице гондоле Мали Караман, поред планинског дома Ртањ, до прикључења на постојећу мрежу у зони државног пута II.А реда 211, дужине од око 1360м.

Имајући у виду наведено и увидом у достављену документацију **не постоји законска обавеза о покретању процедуре процене утицаја за горе наведену недостајућу енергетску и канализациону инфраструктуру неопходну за функционисање гондоле Брзеће (Бела река)-Мали Караман, на Копаонику.**



Доставити:

-Наслову

-Архиви