

ЈКП "РАШКА" - РАШКА



Душанова 2а, 36350 Рашка
Бр.тел. 036/736-622, факс: 036/736-602
160-7155-48 банка Интеса

Број: 5311

Датум: 29.08.22 год.

На основу Вашег захтева број ROP-MSGI-24636-LOC-1/2022, у вези издавања услова за пројектовање и прикључење за изградњу канализационе инфраструктуре излазне станице гондоле Мали Караман, на катастарским парцелама бр. 1511/1, 1510/1, 1510/2, 1510/3, 2461/2, 2528/1, 86/3, 89 КО Копаоник, Општина Рашка и катастарским парцелама бр. 1319/16 и 1319/17 КО Брзеће, Општина Брус, у Ски центру Копаоник прегледом достављене документације и обиласком локације ЈКП „Рашка“ даје следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

Евакуацију фекалних вода са подручја од излазне станице гондоле Мали Караман односно прикључење на постојећи фекални колектор, предвидети у ревизионом силазу – будућем прикључном шахту са координатама **Y** 7485486.17; **X** 4793922.68; **H** 1725.80.

Напомињемо да се инвеститор обавезује да пре прикључења, отклони недостатке на делу постојећег канализационог ценовода у дужини од 100м, која није у нашој надлежности.

Обрадили, Јован Чеперковић, Драган Пашајлић и Срећко Лађевић.

Јован Чеперковић *Драган Пашајлић* *Срећко Лађевић*

Руководилац сектора
Иван Јоксимовић

Иван Јоксимовић

Директор
Радомир Јаћковић

