

Огранак Крушевац
Косанчићева 32, 37000 Крушевац
Тел. 037 413 000
Факс. 037 442 195



AAAE9128976784909

а/а
подкласа 21
трајно
ПР-ЕНГ-01.18/02

Наш број: 8X.1.1.0-D-07.06-
2460800358865-22

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ваш број: ROP-MSGI-24636-LOC-1-
HAP-6/2022 od 15.08.2022.god.

НЕМАЊИНА бр. 22-26

11000 БЕОГРАД

Крушевац, 16.08.2022

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац размотрио је захтев примљен дана 8/16/2022 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским уковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре – гондоле „БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА) - МАЛИ КАРАМАН“ до Планинарског дома Ртањ на Копаонику, Општине Брус и Рашка на катастарским парцелама наведеним у ИДР-у

Инвеститор: ЈП Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9а , 11070 Нови Београд

На и поред наведених катастарских парцела у ИДР-у не постоје електроенергетски објекти Који се укрштају или паралелно воде са планираном изградњом канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре – гондоле „БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА) - МАЛИ КАРАМАН“ до Планинарског дома Ртањ на Копаонику на катастарским парцелама наведеним у ИДР-у, Општине Брус и Рашка, инвеститор ЈП Скијалишта Србије, Милутина Миланковића 9а , 11070 Нови Београд, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Подземни и надземни водови свих напонских нивоа не смеју бити угрожени извођењем радова.
- 1.2. Уколико, при извођењу радова на предметним деоницама ипак дође до оштећења електроенергетских водова, све настале трошкове сносиће инвеститор.
- 1.3. Уколико је неопходно извршити искључење и укључење електроенергетског вода, о дану почетка извођења радова обавестити Електродистрибуцију Крушевац најмање 8 (осам) дана унапред, писаним путем, како би се одредило стручно лице које ће пратити изградњу и обезбедити место рада, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.Гласник РС" бр. 101/2005.г.)

- 1.4. Радове не отпочињати без присуства надзорног органа Електродистрибуције Крушевац, чији ће трошкови бити накнадно фактурисани.
- 1.5. Потребно је обратити пажњу да, од тренутка издавања ових техничких услова до почетка радова, није дошло до промене ситуације на терену.
- 1.6. Уколико, при извођењу радова на планираној изградњи канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре – гондоле „БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА) - МАЛИ КАРАМАН“ до Планинарског дома Ртањ на Копанику, Општине Брус и Рашка на катастарским парцелама наведеним у ИДР-у, електроенергетски водови (каблови) остану откопани ван радног времена, потребно је обезбедити чувара који ће водити рачуна да недође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи.
- 1.7. Приликом извођења радова, придржавати се у свему важећих закона, Техничких прописа и Техничких препорука Дирекције за дистрибуцију електричне енергије ЕПС-а.
- 1.8. Пре почетка прибављања било какве документације, израде пројектне документације и извођења било каквих радова на планираној изградњи канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре – гондоле „БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА) - МАЛИ КАРАМАН“ до Планинарског дома Ртањ на Копанику, Општине Брус и Рашка на катастарским парцелама наведеним у ИДР-у, потребно је прибавити снимак подземних инсталација од Републичког геодетског завода, службе за катастар непокретности општине Брус.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
 - 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезан да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор инвестиције Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац у Крушевцу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
 - 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор инвестиције Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац у Крушевцу.
 - 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
 4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
 5. Услови за укрштање и паралелно вођење за изградњу канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре – гондоле „БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА) - МАЛИ КАРАМАН“ до Планинарског дома Ртањ на Копанику, Општине Брус и Рашка на катастарским парцелама наведеним у ИДР-у, морају бити у садржају пројектне документације.
 6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор инвестиције
4. Архиви



Директор огранка

Саша Ђирић дипл. ек.